Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	109,43	87,63	21,80	73,35	43,62	29,73	7,00	5,00	2,74	20,01	-	-	20,48	-	20,48	-	73,20	-	1,46			4,21
25.11.15	24,00	-	112,38	87,44	24,94	74,21	43,96	30,25	7,00	5,00	2,79	23,20	-	-	23,77	-	23,77	-	73,87	-	1,71			4,50
26.11.15	24,00	-	112,28	87,01	25,27	74,90	44,00	30,90	7,00	5,00	2,86	23,13	-	-	23,71	-	23,71	-	74,62	-	1,73			4,59
27.11.15	24,00	-	111,68	87,52	24,16	75,11	44,24	30,87	7,00	5,00	2,88	21,93	-	-	22,48	-	22,48	-	74,81	-	1,64			4,52
28.11.15	24,00	-	68,02	46,87	21,15	73,00	44,20	28,80	7,00	5,00	1,33	23,49	-	-	23,96	-	23,96	-	66,54	-	1,56			2,90
29.11.15	24,00	-	93,90	69,74	24,16	72,06	47,83	24,23	7,00	5,00	1,71	24,51	-	-	25,07	-	25,07	-	70,55	-	1,73			3,44
30.11.15	24,00	-	110,64	86,73	23,91	74,67	45,06	29,61	7,00	5,00	2,71	22,10	-	-	22,67	-	22,67	-	74,33	-	1,64			4,35
01.12.15	24,00	-	110,47	87,10	23,37	74,72	45,06	29,66	7,00	5,00	2,75	21,28	-	-	21,80	-	21,80	-	74,48	-	1,59			4,33
02.12.15	24,00	-	111,67	87,30	24,37	73,77	44,86	28,91	7,00	5,00	2,72	21,84	-	-	22,40	-	22,40	-	73,28	-	1,60			4,32
03.12.15	24,00	-	111,63	87,46	24,17	74,64	44,93	29,71	7,00	5,00	2,79	21,70	-	-	22,24	-	22,24	-	74,44	-	1,62			4,41
04.12.15	24,00	-	109,78	87,32	22,46	74,75	44,95	29,80	7,00	5,00	2,78	20,15	-	-	20,64	-	20,64	-	74,55	-	1,50			4,28
05.12.15	24,00	-	112,50	86,77	25,73	75,04	44,91	30,13	7,00	5,00	2,79	23,51	-	-	24,13	-	24,13	-	74,75	-	1,76			4,55
06.12.15	24,00	-	111,24	86,64	24,60	75,03	45,41	29,62	7,00	5,00	2,74	22,38	-	-	22,96	-	22,96	-	74,68	-	1,67			4,41
07.12.15	24,00	-	104,08	77,01	27,07	74,62	45,22	29,40	7,00	5,00	2,71	25,33	-	-	25,79	-	25,79	-	62,17	-	1,58			4,29
08.12.15	24,00	-	99,53	72,61	26,92	74,65	44,67	29,98	7,00	5,00	2,75	25,31	-	-	25,69	-	25,69	-	56,94	-	1,44			4,19
09.12.15	24,00	-	99,54	72,12	27,42	74,68	44,71	29,97	7,00	5,00	2,72	25,88	-	-	26,27	-	26,27	-	57,35	-	1,49			4,21
10.12.15	24,00	-	99,99	74,92	25,07	74,75	45,11	29,64	7,00	5,00	2,74	23,39	-	-	23,74	-	23,74	-	58,32	-	1,36			4,10
11.12.15	24,00	-	106,75	82,01	24,74	74,59	45,31	29,28	7,00	5,00	2,71	22,76	-	-	23,23	-	23,23	-	67,50	-	1,54			4,25
12.12.15	24,00	-	110,77	86,96	23,81	74,79	45,16	29,63	7,00	5,00	2,74	21,72	-	-	22,25	-	22,25	-	74,51	-	1,62			4,36
13.12.15	24,00	-	114,64	86,52	28,12	74,50	44,77	29,73	7,00	5,00	2,73	26,26	-	-	26,91	-	26,91	-	74,09	-	1,94			4,67
14.12.15	24,00	-	110,70	86,96	23,74	74,60	44,81	29,79	7,00	5,00	2,73	22,01	-	-	22,56	-	22,56	-	74,31	-	1,64			4,36
15.12.15	24,00	-	109,66	86,80	22,86	75,06	44,59	30,47	7,00	5,00	2,77	21,26	-	-	21,80	-	21,80	-	74,82	-	1,59			4,36
16.12.15	24,00	-	108,55	85,10	23,45	73,57	43,97	29,60	7,00	5,00	2,66	21,95	-	-	22,47	-	22,47	-	72,15	-	1,58			4,25
17.12.15	24,00	-	108,90	84,87	24,03	66,13	39,34	26,79	7,00	5,00	2,33	22,48	-	-	22,97	-	22,97	-	68,05	-	1,53			3,86
18.12.15	24,00	-	109,28	86,98	22,30	74,91	44,05	30,86	7,00	5,00	2,81	20,72	-	-	21,26	-	21,26	-	74,61	-	1,55			4,36
19.12.15	24,00	-	110,69	87,79	22,90	75,14	44,95	30,19	7,00	5,00	2,79	21,21	-	-	21,75	-	21,75	-	74,82	-	1,59			4,38
20.12.15	24,00	-	112,70	87,13	25,57	74,82	45,18	29,64	7,00	5,00	2,72	23,85	-	-	24,44	-	24,44	-	74,50	-	1,78			4,50
21.12.15	24,00		107,09	82,72	24,37	74,15	44,62	29,53	7,00	5,00	2,65	22,72	-	-	23,24	-	23,24	-	71,05	-	1,61	-	-	4,26
22.12.15	24,00		107,09	82,72	24,37	74,15	44,62	29,53	7,00	5,00	2,65	22,72	-	-	23,24	-	23,24	-	71,05	-	1,61	-	-	4,26
23.12.15	24,00		107,09	82,72	24,37	74,15	44,62	29,53	7,00	5,00	2,65	22,72	-	-	23,24	-	23,24	-	71,05	-	1,61	-	-	4,26
Среднее	24,00	-	107,09	82,72	24,37	74,15	44,62	29,53	7,00	5,00	2,65	22,72	-	-	23,24	-	23,24	-	71,05	-	1,61	-	-	4,26
Итого	720,00		3212,67	2481,46	731,21						79,43	681,51	0,00	0,00	697,16	0,00	697,16	0,00			48,27	0,00	0,00	127,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	22273,20	16666,72	5477,18	-	5585,17	-	618,66	-	-
	21.12.15 05:00	25157,55	18892,41	6091,33	-	6213,44	-	738,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **697,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________ /__________/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
« ____ » ______________ г.