

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский Эд.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2015
 Договор: Строг-Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: СП1941-36949-С(С)-1215.04
 Режим (Схема): 0
 Приборы УУТЗ поверены до: Термометр.: КТППР-05
 Термометр.: КТППР-05
 Термометр.: КТППР-05
 Термометр.: КТППР-05
 Термометр.: КТППР-05
 Термометр.: КТППР-05

Вычислитель: СП1-941 № 36949
 Подложка.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1.32
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1.32
 Тр-д. ГВС(М3): расходомер: Гплп=0
 Тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Гплп=0
 Тр.подпитки(У5): расходомер: Гплп=0
 Расчетный алгоритм: зимы: Q=М1*(Т1-Тухв)*K2*(Тухв-Тухв) лето: Q=М1*(Т1-Тухв)*K2*(Тухв-Тухв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтек.пот.= Qгвс.=
 Договорные нагрузки (сл.час): Гкал/час: Qтек.гвс.ср= Qгвс.ср= Qгвс.пот.=0
 Договорные расходы (сл.сл.): т.сут.: Qот=0 Qвент.=0 Qтек.пот.=0 Qгвс.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти час	НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Контрольные данные		Общие теплотрасы		
																					Qгвс.изл., Гкал	Qгвс.всб., Гкал		Qгвс., Гкал	Q общ., Гкал
24.11.15	24.00	*	159.97	155.51	4.45	73.09	46.43	26.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.48	
25.11.15	24.00	*	160.05	156.00	4.05	74.09	47.00	27.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
26.11.15	24.00	*	160.18	155.59	4.59	74.70	47.10	27.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64
27.11.15	24.00	*	159.82	155.95	3.87	74.96	47.21	27.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.63
28.11.15	24.00	*	112.21	109.17	3.04	73.64	44.25	29.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.44
29.11.15	24.00	*	126.10	122.59	3.51	70.69	42.77	27.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
30.11.15	24.00	*	159.90	155.34	4.56	74.39	46.94	27.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.61
01.12.15	24.00	*	160.74	155.98	4.76	74.45	47.39	27.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.58
02.12.15	24.00	*	161.50	156.73	4.77	73.83	47.22	26.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.55
03.12.15	24.00	*	161.10	156.57	4.53	74.26	47.38	26.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
04.12.15	24.00	*	160.78	156.40	4.38	74.52	47.73	26.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52
05.12.15	24.00	*	160.26	155.50	4.76	74.77	47.86	26.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.55
06.12.15	24.00	*	160.17	155.44	4.73	74.65	48.30	26.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52
07.12.15	24.00	*	160.20	155.26	4.94	74.44	48.05	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
08.12.15	24.00	*	160.35	154.95	5.40	74.60	47.75	26.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47
09.12.15	24.00	*	160.14	155.19	4.95	74.61	47.84	26.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.57
10.12.15	24.00	*	161.08	156.35	4.73	74.67	48.03	26.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
11.12.15	24.00	*	160.59	156.00	4.59	74.48	48.25	26.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
12.12.15	24.00	*	159.95	155.40	4.55	74.48	48.30	26.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
13.12.15	24.00	*	159.18	154.64	4.54	74.37	48.04	26.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.42
14.12.15	24.00	*	159.31	154.72	4.59	74.28	47.78	26.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.42
15.12.15	24.00	*	159.09	154.48	4.62	74.72	47.56	27.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.45
16.12.15	24.00	*	157.04	152.36	4.69	74.87	47.21	27.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.55
17.12.15	24.00	*	154.01	149.56	4.46	64.34	41.46	22.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.57
18.12.15	24.00	*	159.37	154.58	4.79	74.57	46.73	27.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
19.12.15	24.00	*	163.93	158.48	5.45	74.84	47.80	27.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67
20.12.15	24.00	*	160.83	155.49	5.35	74.51	47.82	26.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.70
21.12.15	24.00	*	156.96	152.38	4.58	73.92	47.04	26.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.56
22.12.15	24.00	*	156.96	152.38	4.58	73.92	47.04	26.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
23.12.15	24.00	*	156.96	152.38	4.58	73.92	47.04	26.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
Среднее	24.00		156.96	152.38	4.58	73.92	47.04	26.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
Итого	720.00		4708.72	4571.35	137.37	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	5952.42	5794.71	-	-	-	-	1733.85	-	1407.22
	14.04.15 00:00	5952.42	5794.71	-	-	-	-	1733.85	-	1407.22

Период расчета по среднему: 14.04.15 00:00 - 14.04.15 00:00
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 1733.85 Гкал
 Период превышения t2: 2-6 °C
 Корректировка на температурой воды: 0.00 Гкал
 Итого по приборам учета: 133.09 Гкал
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 133.09 Гкал
 с учетом корректировок: куб.м.

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛС.ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "ТЭК Энергобыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015