Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015
Договор:

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36955
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36955-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 162,72 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	•	212,70	205,55	7,15	74,06	45,87	28,19	-	-	-	7,15	-	7,15	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,33
25.11.15	24,00	•	213,07	206,08	6,99	74,19	45,35	28,84	-	-	-	6,99	-	6,99	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,47
26.11.15	24,00	•	212,54	205,41	7,13	75,34	46,08	29,26	-	-	-	7,13	-	7,13	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,56
27.11.15	24,00	•	213,58	206,41	7,17	75,93	46,76	29,16	-	-	-	7,17	-	7,17	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,57
28.11.15	24,00	•	133,58	126,92	6,66	75,52	46,39	29,12	-	-	-	6,66	-	6,66	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,21
29.11.15	24,00	•	155,77	149,43	6,33	71,67	42,36	29,32	-	-	-	6,33	-	6,33	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,84
30.11.15	24,00	•	213,44	206,93	6,52	75,17	46,21	28,96	-	-	-	6,52	-	6,52	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,49
01.12.15	24,00	•	214,02	207,02	7,00	75,32	46,70	28,62	-	-	-	7,00	-	7,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,46
02.12.15	24,00	•	215,42	207,84	7,58	74,86	46,81	28,05	-	-	-	7,58	-	7,58	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,41
03.12.15	24,00	•	215,91	208,01	7,90	75,08	46,75	28,34	-	-	-	7,90	-	7,90	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,50
04.12.15	24,00	•	216,24	208,08	8,16	73,47	45,05	28,42	-	-	-	8,16	-	8,16	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,52
05.12.15	24,00	•	214,85	206,79	8,07	75,70	47,47	28,23	-	-	-	8,07	-	8,07	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,46
06.12.15	24,00	•	215,05	206,93	8,12	75,46	47,77	27,69	-	-	-	8,12	-	8,12	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,35
07.12.15	24,00	•	215,24	206,98	8,26	75,08	47,58	27,50	-	-	-	8,26	-	8,26	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,32
08.12.15	24,00	•	214,95	206,60	8,35	74,73	46,83	27,91	-	-	-	8,35	-	8,35	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,40
09.12.15	24,00	•	215,29	207,01	8,28	74,17	46,35	27,82	-	-	-	8,28	-	8,28	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,38
10.12.15	24,00	•	216,76	208,42	8,34	73,77	46,30	27,47	-	-	-	8,34	-	8,34	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,35
11.12.15	24,00	•	216,49	208,25	8,24	74,05	47,05	27,00	-	-	-	8,24	-	8,24	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,24
12.12.15	24,00	•	215,47	207,36	8,11	74,79	47,86	26,93	-	-	-	8,10	-	8,10	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,20
13.12.15	24,00	•	214,86	206,71	8,15	74,86	47,69	27,17	-	-	-	8,15	-	8,15	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,24
14.12.15	24,00	•	215,65	205,95	9,70	74,20	46,63	27,57	-	-	-	9,70	-	9,70	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,41
15.12.15	24,00	•	208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
16.12.15	24,00	•	208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
17.12.15	24,00	•	208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
18.12.15	24,00	•	208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
19.12.15	24,00	•	208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
20.12.15	24,00	•	208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
21.12.15	24,00		208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
22.12.15	24,00		208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
23.12.15	24,00		208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
Среднее	24,00	-	208,14	200,41	7,72	74,64	46,47	28,17	-	-	-	7,72	-	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
Итого	720,00		6244,13	6012,40	231,73						0,00	231,73	0,00	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	186,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **186,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /____________/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» ____________ г.