Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9037.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 12 / СЦО | Строит.Адрес: Матюшенко 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-48434-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 48434 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,317 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	214,00	214,00	0,00	75,00	39,15	35,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,67
25.11.15	24,00	-	216,12	216,12	0,00	76,59	39,89	36,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,93
26.11.15	24,00	-	217,67	217,67	0,00	77,02	39,93	37,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,08
27.11.15	24,00	-	219,87	219,87	0,00	76,89	40,26	36,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,05
28.11.15	24,00	-	223,04	223,04	0,00	77,19	40,87	36,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,10
29.11.15	24,00	-	219,20	219,20	0,00	76,79	40,28	36,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,01
30.11.15	24,00	-	217,87	217,87	0,00	75,56	39,83	35,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,79
01.12.15	24,00	-	218,47	218,47	0,00	76,22	40,19	36,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,87
02.12.15	24,00	-	218,47	218,47	0,00	76,30	40,11	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,91
03.12.15	24,00	-	217,43	217,43	0,00	76,21	39,98	36,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,88
04.12.15	24,00	-	217,66	216,63	1,03	75,87	40,13	35,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,82
05.12.15	24,00	-	218,33	217,77	0,56	74,28	39,86	34,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,54
06.12.15	24,00	-	222,52	221,06	1,46	74,35	40,74	33,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,54
07.12.15	24,00	-	222,45	221,47	0,98	74,07	40,66	33,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,47
08.12.15	24,00	-	219,97	219,45	0,52	73,96	39,97	33,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,50
09.12.15	24,00	-	219,35	219,35	0,00	74,30	40,11	34,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,50
10.12.15	24,00	-	220,13	220,13	0,00	75,11	40,56	34,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,61
11.12.15	24,00	-	222,86	222,86	0,00	74,92	40,99	33,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,57
12.12.15	24,00	-	220,92	219,99	0,93	74,34	40,51	33,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,51
13.12.15	24,00	-	213,79	212,62	1,17	73,29	39,51	33,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,27
14.12.15	24,00	-	214,14	212,66	1,48	74,13	39,33	34,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,51
15.12.15	24,00	-	217,32	216,88	0,44	77,55	40,56	36,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,06
16.12.15	24,00	-	217,37	217,37	0,00	77,11	40,36	36,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,99
17.12.15	24,00	-	216,33	216,33	0,00	76,86	39,72	37,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,04
18.12.15	24,00	-	216,04	216,04	0,00	76,79	39,70	37,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,02
19.12.15	24,00	-	218,88	218,88	0,00	76,95	40,45	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,99
20.12.15	24,00	-	144,09	144,12	-0,03	74,77	41,42	33,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
21.12.15	24,00		215,71	215,40	0,32	75,65	40,19	35,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,67
22.12.15	24,00		215,71	215,40	0,32	75,65	40,19	35,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,67
23.12.15	24,00		215,71	215,40	0,32	75,65	40,19	35,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,67
Среднее	24,00	-	215,71	215,40	0,32	75,65	40,19	35,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,67
Итого	720,00		6471,43	6461,94	9,49						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	230,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	4381,43	4381,43	-	-	-	-	133,70	-	-
	21.12.15 13:00	10188,42	10179,88	-	-	-	-	340,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.