Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.11.15 | 24,00 | - | 76,37 | 76,35 | 0,02 | 76,07 | 42,16 | 33,91 | 7,00 | 5,00 | 2,59 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | - | 68,22 | 0,00 | 0,00 | | | 2,59 |
| 25.11.15 | 24,00 | - | 77,18 | 77,14 | 0,04 | 77,65 | 42,80 | 34,85 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | - | 70,13 | 0,00 | 0,00 | | | 2,69 |
| 26.11.15 | 24,00 | - | 77,69 | 77,68 | 0,01 | 78,08 | 42,95 | 35,13 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | - | 66,69 | 0,00 | 0,00 | | | 2,73 |
| 27.11.15 | 24,00 | - | 78,67 | 78,62 | 0,05 | 77,91 | 43,24 | 34,67 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | - | 74,57 | 0,00 | 0,00 | | | 2,73 |
| 28.11.15 | 24,00 | - | 79,64 | 79,62 | 0,02 | 78,20 | 43,97 | 34,23 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | - | 71,92 | 0,00 | 0,00 | | | 2,73 |
| 29.11.15 | 24,00 | - | 78,25 | 78,14 | 0,11 | 77,81 | 43,41 | 34,40 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | - | 73,02 | 0,00 | 0,01 | | | 2,70 |
| 30.11.15 | 24,00 | - | 77,51 | 77,50 | 0,01 | 76,55 | 42,96 | 33,59 | 7,00 | 5,00 | 2,61 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | - | 64,48 | 0,00 | 0,00 | | | 2,61 |
| 01.12.15 | 24,00 | - | 77,51 | 77,49 | 0,02 | 77,21 | 43,47 | 33,74 | 7,00 | 5,00 | 2,61 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | - | 67,40 | 0,00 | 0,00 | | | 2,62 |
| 02.12.15 | 24,00 | - | 77,35 | 77,34 | 0,01 | 77,29 | 43,33 | 33,96 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | - | 64,44 | 0,00 | 0,00 | | | 2,63 |
| 03.12.15 | 24,00 | - | 77,08 | 77,08 | 0,00 | 77,22 | 43,22 | 34,00 | 7,00 | 5,00 | 2,62 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | - | 61,76 | 0,00 | 0,00 | | | 2,62 |
| 04.12.15 | 24,00 | - | 77,35 | 77,29 | 0,06 | 76,82 | 43,24 | 33,58 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | - | 69,63 | 0,00 | 0,00 | | | 2,60 |
| 05.12.15 | 24,00 | - | 77,73 | 77,68 | 0,05 | 75,22 | 42,97 | 32,25 | 7,00 | 5,00 | 2,51 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | - | 68,90 | 0,00 | 0,00 | | | 2,51 |
| 06.12.15 | 24,00 | - | 79,39 | 79,36 | 0,03 | 75,26 | 43,74 | 31,52 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | - | 67,98 | 0,00 | 0,00 | | | 2,51 |
| 07.12.15 | 24,00 | - | 79,30 | 79,27 | 0,03 | 74,96 | 43,67 | 31,29 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | - | 67,11 | 0,00 | 0,00 | | | 2,48 |
| 08.12.15 | 24,00 | - | 78,41 | 78,36 | 0,05 | 74,89 | 43,01 | 31,88 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | - | 70,60 | 0,00 | 0,00 | | | 2,50 |
| 09.12.15 | 24,00 | - | 78,18 | 78,10 | 0,08 | 75,24 | 43,06 | 32,18 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | - | 70,53 | 0,00 | 0,00 | | | 2,52 |
| 10.12.15 | 24,00 | - | 78,42 | 78,34 | 0,08 | 76,06 | 43,61 | 32,45 | 7,00 | 5,00 | 2,54 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | - | 71,46 | 0,00 | 0,00 | | | 2,55 |
| 11.12.15 | 24,00 | - | 78,96 | 78,96 | 0,00 | 75,83 | 43,96 | 31,87 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | - | 67,20 | 0,00 | 0,00 | | | 2,52 |
| 12.12.15 | 24,00 | - | 78,29 | 78,26 | 0,03 | 75,26 | 43,58 | 31,68 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | - | 67,89 | 0,00 | 0,00 | | | 2,48 |
| 13.12.15 | 24,00 | - | 75,64 | 75,54 | 0,10 | 74,23 | 42,44 | 31,79 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | - | 66,51 | 0,00 | 0,00 | | | 2,41 |
| 14.12.15 | 24,00 | - | 75,62 | 75,61 | 0,01 | 75,15 | 42,26 | 32,89 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | - | 67,09 | 0,00 | 0,00 | | | 2,49 |
| 15.12.15 | 24,00 | - | 76,69 | 76,69 | 0,00 | 78,57 | 43,47 | 35,10 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | - | 69,65 | 0,00 | 0,00 | | | 2,69 |
| 16.12.15 | 24,00 | - | 76,87 | 76,87 | 0,00 | 78,11 | 43,32 | 34,79 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | - | 73,92 | 0,00 | 0,00 | | | 2,68 |
| 17.12.15 | 24,00 | - | 76,58 | 76,58 | 0,00 | 77,86 | 42,68 | 35,18 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | - | 72,98 | 0,00 | 0,00 | | | 2,70 |
| 18.12.15 | 24,00 | - | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 77,80 | 42,74 | 35,06 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | - | 71,19 | 0,00 | 0,00 | | | 2,68 |
| 19.12.15 | 24,00 | - | 77,77 | 77,71 | 0,06 | 77,92 | 43,62 | 34,30 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | - | 71,92 | 0,00 | 0,00 | | | 2,67 |
| 20.12.15 | 24,00 | - | 54,09 | 54,27 | -0,18 | 75,15 | 46,42 | 28,73 | 7,00 | 5,00 | 1,63 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | - | 69,56 | 0,00 | 0,01 | | | 1,63 |
| 21.12.15 | 24,00 | | 76,78 | 76,75 | 0,03 | 76,60 | 43,31 | 33,30 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 0,18 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | 69,14 | - | 0,00 | - | - | 2,57 |
| 22.12.15 | 24,00 | | 76,78 | 76,75 | 0,03 | 76,60 | 43,31 | 33,30 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 0,18 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | 69,14 | - | 0,00 | - | - | 2,57 |
| 23.12.15 | 24,00 | | 76,78 | 76,75 | 0,03 | 76,60 | 43,31 | 33,30 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 0,18 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | 69,14 | - | 0,00 | - | - | 2,57 |
| Среднее | 24,00 | - | 76,78 | 76,75 | 0,03 | 76,60 | 43,31 | 33,30 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 0,18 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | 69,14 | - | 0,00 | - | - | 2,57 |
| Итого | 720,00 | | 2303,38 | 2302,61 | 0,77 | | | | | | 76,92 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | | | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 76,96 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.11.15 03:00 | 18552,38 | 18505,67 | 38,01 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 457,12 | - | - |
| | 21.12.15 02:00 | 20619,52 | 20572,15 | 42,74 | 0,00 | 42,74 | 0,00 | 526,17 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «____» _____ г.

печать энергосбыта