Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9039.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	131,75	112,46	19,29	75,83	43,59	32,24	7,00	5,00	3,59	19,73	-	-	20,24	-	20,24	-	76,17	-	1,50			5,09
25.11.15	24,00	-	133,33	113,86	19,47	77,39	44,46	32,93	7,00	5,00	3,73	19,77	-	-	20,30	-	20,30	-	77,57	-	1,53			5,26
26.11.15	24,00	-	133,88	114,17	19,71	77,81	44,54	33,27	7,00	5,00	3,80	19,65	-	-	20,18	-	20,18	-	77,84	-	1,53			5,33
27.11.15	24,00	-	135,78	116,66	19,12	77,63	44,85	32,78	7,00	5,00	3,84	18,93	-	-	19,44	-	19,44	-	77,73	-	1,47			5,31
28.11.15	24,00	-	138,01	119,05	18,96	77,90	45,70	32,20	7,00	5,00	3,86	18,62	-	-	19,13	-	19,13	-	77,97	-	1,45			5,31
29.11.15	24,00	-	136,99	115,77	21,22	77,55	45,05	32,50	7,00	5,00	3,78	20,98	-	-	21,55	-	21,55	-	77,72	-	1,63			5,41
30.11.15	24,00	-	135,00	114,66	20,34	76,26	44,43	31,83	7,00	5,00	3,66	20,29	-	-	20,79	-	20,79	-	76,12	-	1,55			5,20
01.12.15	24,00	-	132,88	115,26	17,62	76,93	44,98	31,95	7,00	5,00	3,68	17,72	-	-	18,17	-	18,17	-	77,02	-	1,37			5,04
02.12.15	24,00	-	134,34	115,02	19,32	77,02	44,89	32,13	7,00	5,00	3,69	19,40	-	-	19,92	-	19,92	-	77,12	-	1,50			5,19
03.12.15	24,00	-	133,93	114,69	19,24	76,96	44,72	32,24	7,00	5,00	3,70	19,19	-	-	19,72	-	19,72	-	77,12	-	1,48			5,18
04.12.15	24,00	-	133,64	115,24	18,40	76,52	44,79	31,73	7,00	5,00	3,68	18,27	-	-	18,74	-	18,74	-	76,38	-	1,40			5,07
05.12.15	24,00	-	140,27	115,79	24,48	74,96	44,37	30,59	7,00	5,00	3,56	24,29	-	-	24,92	-	24,92	-	75,06	-	1,83			5,38
06.12.15	24,00	-	141,62	119,21	22,41	74,98	45,16	29,82	7,00	5,00	3,57	22,21	-	-	22,76	-	22,76	-	75,10	-	1,67			5,24
07.12.15	24,00	-	138,25	118,42	19,83	74,68	44,99	29,69	7,00	5,00	3,54	19,49	-	-	19,99	-	19,99	-	74,76	-	1,46			5,00
08.12.15	24,00	-	137,25	116,20	21,05	74,64	44,12	30,52	7,00	5,00	3,55	20,99	-	-	21,49	-	21,49	-	74,77	-	1,57			5,12
09.12.15	24,00	-	134,67	115,90	18,77	74,99	44,20	30,79	7,00	5,00	3,58	18,59	-	-	19,06	-	19,06	-	75,20	-	1,40			4,98
10.12.15	24,00	-	135,86	117,32	18,54	75,77	44,91	30,86	7,00	5,00	3,63	18,44	-	-	18,93	-	18,93	-	75,89	-	1,40			5,03
11.12.15	24,00	-	138,21	118,99	19,22	75,52	45,35	30,17	7,00	5,00	3,60	19,15	-	-	19,64	-	19,64	-	75,45	-	1,45			5,04
12.12.15	24,00	-	138,62	116,85	21,77	75,00	44,77	30,23	7,00	5,00	3,55	21,52	-	-	22,08	-	22,08	-	75,13	-	1,62			5,17
13.12.15	24,00	-	135,46	111,60	23,86	73,90	43,48	30,42	7,00	5,00	3,43	23,59	-	-	24,17	-	24,17	-	73,41	-	1,73			5,16
14.12.15	24,00	-	131,46	112,28	19,18	74,90	43,63	31,27	7,00	5,00	3,50	19,31	-	-	19,80	-	19,80	-	75,32	-	1,46			4,95
15.12.15	24,00	-	133,24	113,63	19,61	78,27	45,12	33,15	7,00	5,00	3,77	19,61	-	-	20,14	-	20,14	-	78,21	-	1,53			5,30
16.12.15	24,00	-	134,92	114,14	20,78	77,83	44,78	33,05	7,00	5,00	3,78	20,71	-	-	21,26	-	21,26	-	77,89	-	1,61			5,39
17.12.15	24,00	-	133,67	114,04	19,63	77,57	44,19	33,38	7,00	5,00	3,79	19,90	-	-	20,43	-	20,43	-	77,64	-	1,54			5,33
18.12.15	24,00	-	131,79	114,29	17,50	77,49	44,28	33,21	7,00	5,00	3,77	17,84	-	-	18,30	-	18,30	-	77,53	-	1,39			5,15
19.12.15	24,00	-	136,95	116,58	20,37	77,62	45,21	32,41	7,00	5,00	3,78	20,34	-	-	20,91	-	20,91	-	77,78	-	1,58			5,36
20.12.15	24,00	-	86,41	84,00	2,41	76,18	47,89	28,29	7,00	5,00	1,05	24,56	-	-	24,99	-	24,99	-	62,06	-	1,52			2,57
21.12.15	24,00		133,64	114,30	19,34	76,37	44,76	31,62	7,00	5,00	3,57	20,11	-	-	20,63	-	20,63	-	75,92	-	1,52	-	-	5,10
22.12.15	24,00		133,64	114,30	19,34	76,37	44,76	31,62	7,00	5,00	3,57	20,11	-	-	20,63	-	20,63	-	75,92	-	1,52	-	-	5,10
23.12.15	24,00		133,64	114,30	19,34	76,37	44,76	31,62	7,00	5,00	3,57	20,11	-	-	20,63	-	20,63	-	75,92	-	1,52	-	-	5,10
Среднее	24,00	-	133,64	114,30	19,34	76,37	44,76	31,62	7,00	5,00	3,57	20,11	-	-	20,63	-	20,63	-	75,92	-	1,52	-	-	5,10
Итого	720,00		4009,09	3428,98	580,11						107,15	603,43	0,00	0,00	618,94	0,00	618,94	0,00			45,73	0,00	0,00	152,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	8396,19	7660,85	3133,40	-	3183,76	-	206,64	-	-
	21.12.15 02:00	11994,02	10738,55	3676,73	-	3741,04	-	343,77	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = -1,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **618,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" Лицевой потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по организации учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015

«____» _____ г.