Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9086.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	431,72	431,72	0,00	57,49	49,21	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
25.11.15	24,00	-	437,70	437,70	0,00	58,09	49,72	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
26.11.15	24,00	-	442,67	442,67	0,00	58,00	49,70	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
27.11.15	24,00	-	442,17	442,17	0,00	58,08	49,81	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
28.11.15	24,00	-	442,70	442,70	0,00	58,16	50,00	8,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
29.11.15	24,00	-	441,56	441,56	0,00	58,05	49,82	8,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
30.11.15	24,00	-	441,45	441,45	0,00	57,76	49,60	8,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
01.12.15	24,00	-	441,82	441,82	0,00	57,98	49,84	8,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
02.12.15	24,00	-	429,68	429,68	0,00	56,77	48,73	8,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
03.12.15	24,00	-	412,51	412,51	0,00	57,58	48,98	8,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
04.12.15	24,00	-	412,48	412,48	0,00	57,45	48,97	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
05.12.15	24,00	-	412,26	412,26	0,00	56,35	48,23	8,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
06.12.15	24,00	-	413,65	413,65	0,00	57,01	48,95	8,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
07.12.15	24,00	-	412,13	412,13	0,00	56,45	48,50	7,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
08.12.15	24,00	-	412,00	412,00	0,00	56,59	48,38	8,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
09.12.15	24,00	-	411,91	411,91	0,00	56,80	48,53	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
10.12.15	24,00	-	413,90	413,90	0,00	56,89	48,70	8,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
11.12.15	24,00	-	452,22	452,22	0,00	57,12	49,58	7,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
12.12.15	24,00	-	486,75	486,75	0,00	56,80	49,74	7,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
13.12.15	24,00	-	486,43	486,43	0,00	56,69	49,54	7,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
14.12.15	24,00	-	485,12	485,12	0,00	56,45	49,31	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
15.12.15	24,00	-	485,40	485,40	0,00	57,64	50,08	7,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
16.12.15	24,00	-	485,37	485,37	0,00	56,36	49,05	7,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
17.12.15	24,00	-	477,45	477,45	0,00	57,39	49,63	7,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
18.12.15	24,00	-	469,63	469,63	0,00	57,39	49,50	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
19.12.15	24,00	-	474,19	474,19	0,00	57,47	49,84	7,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
20.12.15	24,00	-	473,98	473,98	0,00	57,98	50,38	7,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
21.12.15	24,00		445,51	445,51	-	57,29	49,35	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
22.12.15	24,00		445,51	445,51	-	57,29	49,35	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
23.12.15	24,00		445,51	445,51	-	57,29	49,35	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
Среднее	24,00	-	445,51	445,51	-	57,29	49,35	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
Итого	720,00		13365,39	13365,39	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	36465,35	36465,42	-	-	-	-	240,78	-	-
	21.12.15 02:00	48459,96	48460,03	-	-	-	-	336,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.