Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	76,93	63,10	13,83	75,25	47,32	27,93	7,00	5,00	1,75	13,94	-	-	14,27	-	14,27	-	75,43	-	1,05			2,80
25.11.15	24,00	-	77,08	63,09	13,99	76,01	47,64	28,37	7,00	5,00	1,79	14,03	-	-	14,40	-	14,40	-	75,87	-	1,07			2,86
26.11.15	24,00	-	77,27	63,05	14,22	76,71	47,61	29,10	7,00	5,00	1,83	14,32	-	-	14,68	-	14,68	-	76,59	-	1,10			2,93
27.11.15	24,00	-	76,22	63,50	12,72	76,94	47,98	28,96	7,00	5,00	1,83	12,84	-	-	13,19	-	13,19	-	76,85	-	0,99			2,82
28.11.15	24,00	-	71,81	57,48	14,33	75,58	46,81	28,77	7,00	5,00	1,64	14,61	-	-	14,97	-	14,97	-	75,09	-	1,10			2,74
29.11.15	24,00	-	72,78	59,34	13,44	74,44	46,22	28,22	7,00	5,00	1,63	14,04	-	-	14,39	-	14,39	-	74,85	-	1,05			2,68
30.11.15	24,00	-	76,13	63,73	12,40	76,36	48,08	28,28	7,00	5,00	1,78	12,75	-	-	13,08	-	13,08	-	76,18	-	0,97			2,75
01.12.15	24,00	-	77,10	63,75	13,35	76,48	48,45	28,03	7,00	5,00	1,79	13,35	-	-	13,66	-	13,66	-	76,47	-	1,02			2,81
02.12.15	24,00	-	79,42	64,08	15,34	75,38	48,21	27,17	7,00	5,00	1,74	15,38	-	-	15,77	-	15,77	-	75,06	-	1,16			2,90
03.12.15	24,00	-	78,73	64,28	14,45	76,42	48,52	27,90	7,00	5,00	1,79	14,50	-	-	14,87	-	14,87	-	76,43	-	1,11			2,90
04.12.15	24,00	-	75,98	64,15	11,83	76,46	48,57	27,89	7,00	5,00	1,79	11,89	-	-	12,18	-	12,18	-	76,45	-	0,91			2,69
05.12.15	24,00	-	77,22	63,87	13,35	76,76	48,89	27,87	7,00	5,00	1,78	13,38	-	-	13,73	-	13,73	-	76,70	-	1,03			2,81
06.12.15	24,00	-	80,04	63,88	16,16	76,70	49,49	27,21	7,00	5,00	1,73	16,26	-	-	16,68	-	16,68	-	76,57	-	1,25			2,98
07.12.15	24,00	-	78,65	64,00	14,65	76,45	49,42	27,03	7,00	5,00	1,72	14,77	-	-	15,16	-	15,16	-	76,47	-	1,13			2,85
08.12.15	24,00	-	76,91	63,87	13,04	76,52	48,87	27,65	7,00	5,00	1,75	13,25	-	-	13,62	-	13,62	-	76,44	-	1,01			2,77
09.12.15	24,00	-	76,75	63,82	12,93	76,56	48,62	27,94	7,00	5,00	1,78	13,08	-	-	13,42	-	13,42	-	76,55	-	1,00			2,78
10.12.15	24,00	-	76,44	64,29	12,15	76,58	48,92	27,66	7,00	5,00	1,76	12,43	-	-	12,72	-	12,72	-	76,52	-	0,95			2,71
11.12.15	24,00	-	77,07	64,22	12,85	76,36	49,25	27,11	7,00	5,00	1,73	13,12	-	-	13,47	-	13,47	-	76,21	-	1,00			2,73
12.12.15	24,00	-	76,00	63,97	12,03	76,58	49,35	27,23	7,00	5,00	1,72	12,34	-	-	12,68	-	12,68	-	76,54	-	0,94			2,67
13.12.15	24,00	-	77,06	61,10	15,96	76,17	48,75	27,42	7,00	5,00	1,61	16,88	-	-	17,32	-	17,32	-	75,98	-	1,28			2,89
14.12.15	24,00	-	76,03	63,94	12,09	76,34	48,66	27,68	7,00	5,00	1,76	12,22	-	-	12,53	-	12,53	-	76,27	-	0,93			2,70
15.12.15	24,00	-	77,56	63,74	13,82	76,82	48,45	28,37	7,00	5,00	1,81	13,87	-	-	14,22	-	14,22	-	76,87	-	1,07			2,87
16.12.15	24,00	-	72,26	60,30	11,96	73,69	47,29	26,40	7,00	5,00	1,58	12,65	-	-	12,92	-	12,92	-	71,02	-	0,90			2,48
17.12.15	24,00	-	75,44	62,26	13,18	68,94	42,91	26,03	7,00	5,00	1,58	13,15	-	-	13,46	-	13,46	-	72,06	-	0,95			2,53
18.12.15	24,00	-	77,66	63,78	13,88	76,73	47,75	28,98	7,00	5,00	1,87	13,56	-	-	13,89	-	13,89	-	76,67	-	1,04			2,91
19.12.15	24,00	-	77,66	64,39	13,27	76,89	48,72	28,17	7,00	5,00	1,84	13,02	-	-	13,37	-	13,37	-	76,84	-	1,00			2,84
20.12.15	24,00	-	79,51	64,28	15,23	76,52	49,29	27,23	7,00	5,00	1,77	15,05	-	-	15,44	-	15,44	-	76,48	-	1,15			2,92
21.12.15	24,00		76,73	63,16	13,57	75,95	48,15	27,80	7,00	5,00	1,75	13,73	-	-	14,08	-	14,08	-	75,91	-	1,04	-	-	2,79
22.12.15	24,00		76,73	63,16	13,57	75,95	48,15	27,80	7,00	5,00	1,75	13,73	-	-	14,08	-	14,08	-	75,91	-	1,04	-	-	2,79
23.12.15	24,00		76,73	63,16	13,57	75,95	48,15	27,80	7,00	5,00	1,75	13,73	-	-	14,08	-	14,08	-	75,91	-	1,04	-	-	2,79
Среднее	24,00	-	76,73	63,16	13,57	75,95	48,15	27,80	7,00	5,00	1,75	13,73	-	-	14,08	-	14,08	-	75,91	-	1,04	-	-	2,79
Итого	720,00		2301,90	1894,73	407,17						52,39	411,87	0,00	0,00	422,32	0,00	422,32	0,00			31,28	0,00	0,00	83,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	7031,76	5271,83	1732,01	-	1766,41	-	184,64	-	-
	21.12.15 03:00	9101,06	6974,46	2102,83	-	2146,65	-	259,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта