Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9909.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 62,64 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.11.15 | 24,00 | - | 137,55 | 124,53 | 13,02 | 75,11 | 56,44 | 18,67 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 13,02 | - | - | 14,67 | | 14,67 | - | 75,00 | - | 0,98 | | | 3,31 |
| 25.11.15 | 24,00 | - | 138,48 | 124,41 | 14,07 | 75,91 | 56,97 | 18,94 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 14,07 | - | - | 15,80 | | 15,80 | - | 75,73 | - | 1,07 | | | 3,43 |
| 26.11.15 | 24,00 | - | 139,26 | 124,14 | 15,12 | 76,61 | 57,29 | 19,32 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 15,12 | - | - | 16,90 | | 16,90 | - | 76,48 | - | 1,16 | | | 3,56 |
| 27.11.15 | 24,00 | - | 138,78 | 124,94 | 13,84 | 76,83 | 57,60 | 19,23 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 13,84 | - | - | 15,60 | | 15,60 | - | 76,67 | - | 1,06 | | | 3,47 |
| 28.11.15 | 24,00 | - | 126,68 | 112,75 | 13,93 | 75,51 | 56,07 | 19,44 | 7,00 | 5,00 | 2,20 | 13,93 | - | - | 15,55 | | 15,55 | - | 75,17 | - | 1,05 | | | 3,25 |
| 29.11.15 | 24,00 | - | 131,46 | 116,15 | 15,31 | 74,27 | 55,15 | 19,12 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 15,31 | - | - | 16,92 | | 16,92 | - | 74,33 | - | 1,14 | | | 3,36 |
| 30.11.15 | 24,00 | - | 139,12 | 124,32 | 14,80 | 76,27 | 57,26 | 19,01 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 14,80 | - | - | 16,52 | | 16,52 | - | 76,11 | - | 1,13 | | | 3,50 |
| 01.12.15 | 24,00 | - | 138,45 | 125,03 | 13,42 | 76,36 | 57,42 | 18,94 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 13,42 | - | - | 15,15 | | 15,15 | - | 76,21 | - | 1,02 | | | 3,40 |
| 02.12.15 | 24,00 | - | 140,32 | 125,67 | 14,65 | 75,33 | 56,97 | 18,36 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 14,65 | - | - | 16,33 | | 16,33 | - | 75,09 | - | 1,10 | | | 3,42 |
| 03.12.15 | 24,00 | - | 138,91 | 126,17 | 12,74 | 76,31 | 57,57 | 18,74 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 12,74 | - | - | 14,50 | | 14,50 | - | 76,18 | - | 0,97 | | | 3,34 |
| 04.12.15 | 24,00 | - | 138,03 | 125,80 | 12,23 | 76,36 | 57,64 | 18,72 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 12,23 | - | - | 13,99 | | 13,99 | - | 76,25 | - | 0,93 | | | 3,30 |
| 05.12.15 | 24,00 | - | 141,84 | 126,91 | 14,93 | 76,65 | 58,09 | 18,56 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 14,93 | - | - | 16,76 | | 16,76 | - | 76,54 | - | 1,14 | | | 3,51 |
| 06.12.15 | 24,00 | - | 141,19 | 126,83 | 14,36 | 76,62 | 58,42 | 18,20 | 7,00 | 5,00 | 2,32 | 14,36 | - | - | 16,09 | | 16,09 | - | 76,46 | - | 1,10 | | | 3,41 |
| 07.12.15 | 24,00 | - | 141,71 | 126,97 | 14,74 | 76,33 | 58,22 | 18,11 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 14,74 | - | - | 16,51 | | 16,51 | - | 76,22 | - | 1,12 | | | 3,43 |
| 08.12.15 | 24,00 | - | 140,40 | 126,70 | 13,70 | 76,42 | 57,94 | 18,48 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 13,70 | - | - | 15,46 | | 15,46 | - | 76,29 | - | 1,05 | | | 3,39 |
| 09.12.15 | 24,00 | - | 139,90 | 126,72 | 13,18 | 76,45 | 58,01 | 18,44 | 7,00 | 5,00 | 2,34 | 13,18 | - | - | 14,91 | | 14,91 | - | 76,33 | - | 1,01 | | | 3,35 |
| 10.12.15 | 24,00 | - | 140,51 | 127,48 | 13,03 | 76,47 | 58,19 | 18,28 | 7,00 | 5,00 | 2,34 | 13,03 | - | - | 14,76 | | 14,76 | - | 76,35 | - | 0,99 | | | 3,33 |
| 11.12.15 | 24,00 | - | 139,96 | 127,19 | 12,77 | 76,28 | 58,27 | 18,01 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 12,77 | - | - | 14,41 | | 14,41 | - | 76,13 | - | 0,97 | | | 3,27 |
| 12.12.15 | 24,00 | - | 141,11 | 126,62 | 14,49 | 76,48 | 58,28 | 18,20 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 14,49 | - | - | 16,29 | | 16,29 | - | 76,36 | - | 1,11 | | | 3,42 |
| 13.12.15 | 24,00 | - | 141,66 | 126,23 | 15,43 | 76,09 | 57,71 | 18,38 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 15,43 | - | - | 17,19 | | 17,19 | - | 75,92 | - | 1,17 | | | 3,50 |
| 14.12.15 | 24,00 | - | 140,01 | 126,78 | 13,23 | 76,27 | 57,67 | 18,60 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 13,23 | - | - | 15,01 | | 15,01 | - | 76,16 | - | 1,01 | | | 3,37 |
| 15.12.15 | 24,00 | - | 140,12 | 126,36 | 13,76 | 76,71 | 57,64 | 19,07 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 13,76 | - | - | 15,56 | | 15,56 | - | 76,60 | - | 1,05 | | | 3,47 |
| 16.12.15 | 24,00 | - | 137,19 | 124,06 | 13,13 | 74,10 | 56,20 | 17,90 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 13,13 | - | - | 14,76 | | 14,76 | - | 73,27 | - | 0,96 | | | 3,19 |
| 17.12.15 | 24,00 | - | 137,99 | 123,65 | 14,34 | 68,32 | 51,19 | 17,13 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 14,34 | - | - | 15,78 | | 15,78 | - | 68,66 | - | 0,98 | | | 3,09 |
| 18.12.15 | 24,00 | - | 140,81 | 126,88 | 13,93 | 76,64 | 57,21 | 19,43 | 7,00 | 5,00 | 2,47 | 13,93 | - | - | 15,75 | | 15,75 | - | 76,49 | - | 1,07 | | | 3,54 |
| 19.12.15 | 24,00 | - | 142,73 | 127,68 | 15,05 | 76,79 | 57,95 | 18,84 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 15,05 | - | - | 16,91 | | 16,91 | - | 76,66 | - | 1,15 | | | 3,57 |
| 20.12.15 | 24,00 | - | 144,17 | 127,29 | 16,88 | 76,41 | 58,04 | 18,37 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 16,88 | - | - | 18,70 | | 18,70 | - | 76,30 | - | 1,29 | | | 3,63 |
| 21.12.15 | 24,00 | - | 142,80 | 128,02 | 14,78 | 76,36 | 58,49 | 17,87 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 14,78 | - | - | 16,42 | | 16,42 | - | 76,20 | - | 1,13 | | | 3,42 |
| 22.12.15 | 24,00 | | 139,33 | 125,22 | 14,10 | 75,87 | 57,28 | 18,58 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 14,10 | - | - | 15,83 | - | 15,83 | - | 75,72 | - | 1,07 | - | - | 3,40 |
| 23.12.15 | 24,00 | | 139,33 | 125,22 | 14,10 | 75,87 | 57,28 | 18,58 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 14,10 | - | - | 15,83 | - | 15,83 | - | 75,72 | - | 1,07 | - | - | 3,40 |
| Среднее | 24,00 | - | 139,33 | 125,22 | 14,10 | 75,87 | 57,28 | 18,58 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 14,10 | - | - | 15,83 | - | 15,83 | - | 75,72 | - | 1,07 | - | - | 3,40 |
| Итого | 720,00 | | 4179,79 | 3756,73 | 423,06 | | | | | | 70,00 | 423,06 | 0,00 | 0,00 | 474,86 | 0,00 | 474,86 | 0,00 | | | 32,03 | 0,00 | 0,00 | 102,03 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **474,86** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.