Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9910.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 21 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208250 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,52 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	138,61	120,24	18,37	74,04	48,35	25,69	7,00	5,00	3,07	18,64	-	-	19,10	-	19,10	-	73,94	-	1,38			4,45
25.11.15	24,00	-	139,77	119,89	19,88	74,84	48,78	26,06	7,00	5,00	3,11	20,32	-	-	20,83	-	20,83	-	74,40	-	1,51			4,62
26.11.15	24,00	-	138,06	121,06	17,00	75,50	49,10	26,40	7,00	5,00	3,16	17,66	-	-	18,09	-	18,09	-	75,19	-	1,33			4,48
27.11.15	24,00	-	139,77	121,11	18,66	75,74	49,34	26,40	7,00	5,00	3,16	19,32	-	-	19,80	-	19,80	-	75,45	-	1,46			4,61
28.11.15	24,00	-	127,63	107,21	20,42	74,37	47,79	26,58	7,00	5,00	2,83	21,00	-	-	21,51	-	21,51	-	73,29	-	1,54			4,37
29.11.15	24,00	-	130,33	110,36	19,97	73,11	46,80	26,31	7,00	5,00	2,88	20,28	-	-	20,78	-	20,78	-	73,49	-	1,49			4,37
30.11.15	24,00	-	138,77	119,22	19,55	75,19	49,25	25,94	7,00	5,00	3,08	19,97	-	-	20,48	-	20,48	-	74,71	-	1,49			4,57
01.12.15	24,00	-	138,36	120,72	17,64	75,26	49,60	25,66	7,00	5,00	3,08	18,03	-	-	18,48	-	18,48	-	75,01	-	1,35			4,43
02.12.15	24,00	-	139,16	121,05	18,11	74,27	49,16	25,11	7,00	5,00	3,02	18,58	-	-	19,04	-	19,04	-	73,68	-	1,37			4,39
03.12.15	24,00	-	141,08	121,93	19,15	75,22	49,49	25,73	7,00	5,00	3,17	18,84	-	-	19,28	-	19,28	-	75,01	-	1,42			4,58
04.12.15	24,00	-	141,55	121,28	20,27	75,28	49,56	25,72	7,00	5,00	3,14	20,15	-	-	20,64	-	20,64	-	75,05	-	1,51			4,65
05.12.15	24,00	-	140,32	121,26	19,06	75,56	49,96	25,60	7,00	5,00	3,18	18,31	-	-	18,78	-	18,78	-	75,27	-	1,38			4,55
06.12.15	24,00	-	143,07	118,45	24,62	75,55	50,07	25,48	7,00	5,00	3,14	23,26	-	-	23,86	-	23,86	-	75,18	-	1,75			4,88
07.12.15	24,00	-	140,19	121,40	18,79	75,23	50,29	24,94	7,00	5,00	3,10	18,01	-	-	18,48	-	18,48	-	75,01	-	1,35			4,45
08.12.15	24,00	-	139,56	120,21	19,35	75,31	49,59	25,72	7,00	5,00	3,09	19,54	-	-	20,05	-	20,05	-	74,99	-	1,47			4,55
09.12.15	24,00	-	138,96	120,69	18,27	75,33	49,54	25,79	7,00	5,00	3,13	18,22	-	-	18,69	-	18,69	-	75,03	-	1,36			4,49
10.12.15	24,00	-	140,53	121,43	19,10	75,38	50,00	25,38	7,00	5,00	3,09	19,09	-	-	19,58	-	19,58	-	75,04	-	1,43			4,52
11.12.15	24,00	-	140,01	121,66	18,35	75,18	50,13	25,05	7,00	5,00	3,07	18,24	-	-	18,71	-	18,71	-	74,74	-	1,36			4,43
12.12.15	24,00	-	139,25	120,16	19,09	75,38	49,76	25,62	7,00	5,00	3,09	19,10	-	-	19,58	-	19,58	-	75,10	-	1,43			4,52
13.12.15	24,00	-	133,64	114,07	19,57	75,02	49,24	25,78	7,00	5,00	2,87	20,64	-	-	21,17	-	21,17	-	74,57	-	1,54			4,41
14.12.15	24,00	-	139,11	120,16	18,95	75,15	49,23	25,92	7,00	5,00	3,14	18,85	-	-	19,35	-	19,35	-	74,86	-	1,41			4,55
15.12.15	24,00	-	139,00	120,92	18,08	75,59	49,27	26,32	7,00	5,00	3,20	17,93	-	-	18,40	-	18,40	-	75,38	-	1,35			4,55
16.12.15	24,00	-	131,43	112,96	18,47	73,26	48,27	24,99	7,00	5,00	2,75	20,07	-	-	20,51	-	20,51	-	71,07	-	1,43			4,18
17.12.15	24,00	-	134,23	116,09	18,14	67,23	43,27	23,96	7,00	5,00	2,71	18,18	-	-	18,59	-	18,59	-	70,87	-	1,29			4,00
18.12.15	24,00	-	139,00	120,41	18,59	75,50	48,71	26,79	7,00	5,00	3,20	19,08	-	-	19,54	-	19,54	-	75,23	-	1,44			4,63
19.12.15	24,00	-	141,85	121,66	20,19	75,67	49,78	25,89	7,00	5,00	3,15	20,41	-	-	20,91	-	20,91	-	75,39	-	1,54			4,68
20.12.15	24,00	-	141,48	121,41	20,07	75,30	49,97	25,33	7,00	5,00	3,05	20,45	-	-	20,96	-	20,96	-	74,99	-	1,54			4,59
21.12.15	24,00	-	140,26	122,57	17,69	75,26	50,70	24,56	7,00	5,00	3,01	17,89	-	-	18,37	-	18,37	-	74,86	-	1,34			4,35
22.12.15	24,00		138,39	119,27	19,12	74,78	49,11	25,67	7,00	5,00	3,06	19,29	-	-	19,77	-	19,77	-	74,53	-	1,44	-	-	4,50
23.12.15	24,00		138,39	119,27	19,12	74,78	49,11	25,67	7,00	5,00	3,06	19,29	-	-	19,77	-	19,77	-	74,53	-	1,44	-	-	4,50
Среднее	24,00	-	138,39	119,27	19,12	74,78	49,11	25,67	7,00	5,00	3,06	19,29	-	-	19,77	-	19,77	-	74,53	-	1,44	-	-	4,50
Итого	720,00		4151,76	3578,12	573,64						91,73	578,64	0,00	0,00	593,10	0,00	593,10	0,00			43,12	0,00	0,00	134,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,50 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,35** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **593,10** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 24 ДЕК 2015 г.