

Абонент: ЖКЭС Неваго района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЛОУ-ПВС
 Организация: АО "ДокТелеком"
 Итого: Октябрь 2015

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за декабрь 2015
 Договор: 9341.038.1
 Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
 Телефон: (812) 313-4706
 Сфера подключения: Дачнодворная

Узел учета: СЛОУ-ПВС
 Код УЛТЗ:
 Расчитывать совместно с УЛТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 206093
 Поддош.тр.(M1):
 Обратн.тр.(M2):
 Тр.д. ГВС(M3):
 Тр.шрикр. ГВС(M4):
 Тр.подпитки(У):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(Pi-hv)+M2*(Pi-hv) лето: Q=M1*(Pi-hv)+M2*(Pi-hv)
 Режим (схема): 3001
 Gmin=0.1
 Gmax=45
 Gmin=0.1
 Gmax=45
 Gmin=0.067
 Gmax=30
 Gmin=
 Gmax=
 Qгр=0.327
 Qгр.ср.=
 Qгр.ср.=98.64
 Qгр.ср.=0
 Qгр.ср.=0
 Qгр.ср.=0.1549
 Qгр.ср.=
 Qгр.ср.=0.0704
 Qгр.ср.=0
 Qгр.ср.=28.08

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение
		M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	div3c	Упопл	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.явл.	Qгр.вс	Q.общ.	
24.11.15	24.00	-	157.21	141.32	15.89	75.48	50.92	24.56	7.00	5.00	3.48	15.82	-	-	16.23	-	-	75.50	-	1.20	-	-	4.68	
25.11.15	24.00	-	158.78	141.43	17.35	76.27	51.29	24.98	7.00	5.00	3.56	17.15	-	-	17.60	-	-	76.00	-	1.30	-	-	4.86	
26.11.15	24.00	-	157.46	141.28	16.18	76.97	51.56	25.41	7.00	5.00	3.61	16.03	-	-	16.44	-	-	76.71	-	1.23	-	-	4.84	
27.11.15	24.00	-	158.68	141.86	16.82	77.18	51.72	25.46	7.00	5.00	3.63	16.73	-	-	17.16	-	-	76.88	-	1.29	-	-	4.92	
28.11.15	24.00	-	147.37	128.32	19.05	75.82	50.12	25.70	7.00	5.00	3.34	18.89	-	-	19.36	-	-	74.94	-	1.41	-	-	4.75	
29.11.15	24.00	-	149.77	132.28	17.49	74.67	49.63	25.04	7.00	5.00	3.22	18.62	-	-	19.11	-	-	75.12	-	1.40	-	-	4.62	
30.11.15	24.00	-	156.88	141.48	15.40	76.63	51.66	24.97	7.00	5.00	3.45	16.57	-	-	16.99	-	-	76.24	-	1.26	-	-	4.72	
01.12.15	24.00	-	157.78	140.48	17.30	76.72	51.98	24.74	7.00	5.00	3.52	16.89	-	-	17.34	-	-	76.49	-	1.29	-	-	4.81	
02.12.15	24.00	-	159.92	140.63	19.29	75.67	51.49	24.18	7.00	5.00	3.53	17.33	-	-	18.19	-	-	75.20	-	1.33	-	-	4.87	
03.12.15	24.00	-	160.21	141.02	19.19	76.69	51.97	24.72	7.00	5.00	3.64	17.37	-	-	17.86	-	-	76.47	-	1.33	-	-	4.96	
04.12.15	24.00	-	158.90	140.78	18.12	76.74	52.07	24.67	7.00	5.00	3.63	16.26	-	-	16.69	-	-	76.54	-	1.24	-	-	4.87	
05.12.15	24.00	-	161.57	139.92	21.65	77.03	52.32	24.71	7.00	5.00	3.63	19.59	-	-	20.09	-	-	76.80	-	1.50	-	-	5.13	
06.12.15	24.00	-	161.22	140.04	21.18	76.96	52.65	24.31	7.00	5.00	3.56	19.35	-	-	19.85	-	-	76.60	-	1.48	-	-	5.04	
07.12.15	24.00	-	159.24	140.34	18.90	76.71	52.41	24.30	7.00	5.00	3.55	17.12	-	-	17.55	-	-	76.49	-	1.31	-	-	4.86	
08.12.15	24.00	-	160.26	140.13	20.13	76.82	51.99	24.83	7.00	5.00	3.62	18.43	-	-	18.91	-	-	76.55	-	1.41	-	-	5.03	
09.12.15	24.00	-	159.31	140.23	19.08	76.86	52.13	24.73	7.00	5.00	3.61	17.39	-	-	17.84	-	-	76.62	-	1.34	-	-	4.94	
10.12.15	24.00	-	161.03	141.11	19.92	76.83	52.31	24.52	7.00	5.00	3.60	18.25	-	-	18.72	-	-	76.54	-	1.40	-	-	5.00	
11.12.15	24.00	-	157.77	140.91	16.86	76.60	52.52	24.08	7.00	5.00	3.53	15.17	-	-	15.57	-	-	76.22	-	1.16	-	-	4.69	
12.12.15	24.00	-	159.01	140.24	18.77	76.83	52.46	24.37	7.00	5.00	3.56	17.05	-	-	17.50	-	-	76.57	-	1.31	-	-	4.87	
13.12.15	24.00	-	154.94	134.14	20.80	76.45	51.91	24.54	7.00	5.00	3.35	20.18	-	-	20.72	-	-	76.06	-	1.54	-	-	4.89	
14.12.15	24.00	-	160.02	140.38	19.64	76.64	51.97	24.67	7.00	5.00	3.61	17.88	-	-	18.36	-	-	76.38	-	1.37	-	-	4.98	
15.12.15	24.00	-	158.67	140.07	18.60	77.09	51.89	25.20	7.00	5.00	3.67	16.83	-	-	17.28	-	-	76.90	-	1.30	-	-	4.97	
16.12.15	24.00	-	152.34	132.99	19.35	74.15	50.70	23.45	7.00	5.00	3.19	19.36	-	-	19.82	-	-	71.53	-	1.38	-	-	4.58	
17.12.15	24.00	-	158.07	137.24	20.83	68.78	46.23	22.55	7.00	5.00	3.15	19.58	-	-	20.02	-	-	70.39	-	1.38	-	-	4.53	
18.12.15	24.00	-	159.80	140.54	19.26	77.05	51.49	25.56	7.00	5.00	3.73	17.57	-	-	18.06	-	-	76.80	-	1.35	-	-	5.08	
19.12.15	24.00	-	160.52	141.33	19.19	77.17	52.36	24.81	7.00	5.00	3.65	17.43	-	-	17.91	-	-	76.90	-	1.34	-	-	4.99	
20.12.15	24.00	-	162.43	141.06	21.37	76.79	52.57	24.22	7.00	5.00	3.57	19.56	-	-	20.04	-	-	76.50	-	1.50	-	-	5.06	
21.12.15	24.00	-	158.12	139.30	18.82	76.21	51.57	24.64	7.00	5.00	3.53	17.73	-	-	18.19	-	-	75.92	-	1.35	-	-	4.87	
22.12.15	24.00	-	158.12	139.30	18.82	76.21	51.57	24.64	7.00	5.00	3.53	17.73	-	-	18.19	-	-	75.92	-	1.35	-	-	4.87	
23.12.15	24.00	-	158.12	139.30	18.82	76.21	51.57	24.64	7.00	5.00	3.53	17.73	-	-	18.19	-	-	75.92	-	1.35	-	-	4.87	
Среднее	24.00	-	158.12	139.30	18.82	76.21	51.57	24.64	7.00	5.00	3.53	17.73	-	-	18.19	-	-	75.92	-	1.35	-	-	4.87	
Итого	720.00	-	4743.51	4179.06	564.46	-	-	-	-	-	105.75	531.98	0.00	0.00	545.79	0.00	0.00	-	-	40.38	0.00	0.00	146.13	

Показания счетчиков на конец:
 Дата, время: 24.11.15 04:00
 М1(Г): 21295.67
 М2(Г): 18582.03
 М3(Г): 2270.85
 М4(Г): 2826.39
 V3(К3): 3312.30
 V4(К3): 361.39
 Q СЛО (Гкал): 482.76
 Q ГВС (Гкал): -
 Тр.об.: -

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Первый превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 С учетом корректировок:
 С учетом корректировок:
 2,6 °C = -1,38 Гкал;
 144,75 Гкал;
 545,79 Гкал.

Нападать работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АудиоМТелеком! для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "ЭнерджиБит"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24 Дек 2015