Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 92,16 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	94,66	66,27	28,39	75,42	41,09	34,33	7,00	5,00	2,41	26,66	-	-	27,37	-	27,37	-	75,47	-	2,01			4,42
25.11.15	24,00	-	95,71	66,28	29,43	76,17	41,31	34,86	7,00	5,00	2,44	27,75	-	-	28,49	-	28,49	-	75,99	-	2,11			4,55
26.11.15	24,00	-	95,68	66,20	29,48	76,89	41,17	35,72	7,00	5,00	2,49	27,85	-	-	28,56	-	28,56	-	76,77	-	2,14			4,63
27.11.15	24,00	-	95,60	66,52	29,08	77,09	41,48	35,61	7,00	5,00	2,50	27,51	-	-	28,24	-	28,24	-	76,93	-	2,12			4,61
28.11.15	24,00	-	94,62	60,02	34,60	75,64	40,33	35,31	7,00	5,00	2,25	33,09	-	-	33,97	-	33,97	-	75,15	-	2,49			4,74
29.11.15	24,00	-	97,56	61,83	35,73	74,61	39,79	34,82	7,00	5,00	2,27	34,08	-	-	34,95	-	34,95	-	74,68	-	2,55			4,82
30.11.15	24,00	-	97,24	66,06	31,18	76,54	42,02	34,52	7,00	5,00	2,44	29,16	-	-	29,91	-	29,91	-	76,35	-	2,23			4,67
01.12.15	24,00	-	98,11	66,01	32,10	76,67	42,12	34,55	7,00	5,00	2,45	30,01	-	-	30,84	-	30,84	-	76,60	-	2,30			4,74
02.12.15	24,00	-	97,07	66,39	30,68	75,54	41,72	33,82	7,00	5,00	2,40	28,76	-	-	29,51	-	29,51	-	75,21	-	2,16			4,56
03.12.15	24,00	-	99,90	66,56	33,34	76,62	41,97	34,65	7,00	5,00	2,46	31,45	-	-	32,30	-	32,30	-	76,54	-	2,41			4,87
04.12.15	24,00	-	98,00	66,45	31,55	76,68	42,05	34,63	7,00	5,00	2,44	29,72	-	-	30,51	-	30,51	-	76,63	-	2,28			4,72
05.12.15	24,00	-	98,73	66,14	32,59	76,94	42,38	34,56	7,00	5,00	2,43	30,82	-	-	31,64	-	31,64	-	76,80	-	2,37			4,80
06.12.15	24,00	-	98,61	66,15	32,46	76,88	43,03	33,85	7,00	5,00	2,38	30,75	-	-	31,57	-	31,57	-	76,70	-	2,36			4,74
07.12.15	24,00	-	95,28	66,35	28,93	76,62	42,87	33,75	7,00	5,00	2,37	27,24	-	-	27,95	-	27,95	-	76,53	-	2,09			4,46
08.12.15	24,00	-	95,99	66,26	29,73	76,70	42,32	34,38	7,00	5,00	2,41	28,02	-	-	28,77	-	28,77	-	76,57	-	2,15			4,56
09.12.15	24,00	-	97,94	66,28	31,66	76,74	42,27	34,47	7,00	5,00	2,42	29,93	-	-	30,75	-	30,75	-	76,62	-	2,30			4,72
10.12.15	24,00	-	97,17	66,72	30,45	76,75	42,77	33,98	7,00	5,00	2,40	28,79	-	-	29,54	-	29,54	-	76,62	-	2,20			4,61
11.12.15	24,00	-	97,49	66,65	30,84	76,51	42,92	33,59	7,00	5,00	2,37	29,22	-	-	30,00	-	30,00	-	76,33	-	2,23			4,60
12.12.15	24,00	-	95,59	66,36	29,23	76,76	42,61	34,15	7,00	5,00	2,39	27,62	-	-	28,37	-	28,37	-	76,64	-	2,12			4,51
13.12.15	24,00	-	100,60	66,09	34,51	76,35	42,10	34,25	7,00	5,00	2,38	33,04	-	-	33,91	-	33,91	-	76,16	-	2,52			4,90
14.12.15	24,00	-	97,79	66,35	31,44	76,58	42,10	34,48	7,00	5,00	2,39	30,13	-	-	30,92	-	30,92	-	76,48	-	2,31			4,70
15.12.15	24,00	-	97,94	66,17	31,77	77,04	41,88	35,16	7,00	5,00	2,42	30,50	-	-	31,32	-	31,32	-	77,00	-	2,35			4,78
16.12.15	24,00	-	98,31	64,93	33,38	74,14	41,00	33,14	7,00	5,00	2,28	32,13	-	-	32,96	-	32,96	-	73,14	-	2,35			4,63
17.12.15	24,00	-	98,31	64,68	33,63	69,38	37,37	32,01	7,00	5,00	2,10	32,39	-	-	33,15	-	33,15	-	71,19	-	2,30			4,40
18.12.15	24,00	-	95,79	66,18	29,61	76,97	41,30	35,67	7,00	5,00	2,46	28,36	-	-	29,12	-	29,12	-	76,84	-	2,18			4,64
19.12.15	24,00	-	99,71	66,58	33,13	77,11	42,20	34,91	7,00	5,00	2,41	32,06	-	-	32,94	-	32,94	-	77,01	-	2,47			4,88
20.12.15	24,00	-	99,80	66,45	33,35	76,72	42,59	34,13	7,00	5,00	2,35	32,37	-	-	33,24	-	33,24	-	76,62	-	2,48			4,83
21.12.15	24,00		97,38	65,81	31,57	76,15	41,73	34,42	7,00	5,00	2,39	29,98	-	-	30,77	-	30,77	-	76,06	-	2,28	-	-	4,67
22.12.15	24,00		97,38	65,81	31,57	76,15	41,73	34,42	7,00	5,00	2,39	29,98	-	-	30,77	-	30,77	-	76,06	-	2,28	-	-	4,67
23.12.15	24,00		97,38	65,81	31,57	76,15	41,73	34,42	7,00	5,00	2,39	29,98	-	-	30,77	-	30,77	-	76,06	-	2,28	-	-	4,67
Среднее	24,00	-	97,38	65,81	31,57	76,15	41,73	34,42	7,00	5,00	2,39	29,98	-	-	30,77	-	30,77	-	76,06	-	2,28	-	-	4,67
Итого	720,00		2921,33	1974,37	946,97						71,69	899,34	0,00	0,00	923,11	0,00	923,11	0,00			68,40	0,00	0,00	140,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	23914,60	15962,74	7659,20	-	7826,95	-	844,09	-	-
	21.12.15 04:00	26537,73	17734,04	8468,39	-	8657,52	-	969,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -2,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **923,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел энергосбережения УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «___» _____ г.