Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 31502
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207933 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 65,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	113,71	113,71	0,00	75,49	51,43	24,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
25.11.15	24,00	-	113,72	113,72	0,00	76,31	51,91	24,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
26.11.15	24,00	-	113,55	113,55	0,00	77,02	52,11	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
27.11.15	24,00	-	114,11	114,11	0,00	77,24	52,30	24,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
28.11.15	24,00	-	103,16	102,85	0,31	75,96	50,66	25,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
29.11.15	24,00	-	106,11	105,50	0,61	74,63	50,06	24,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
30.11.15	24,00	-	113,57	113,57	0,00	76,70	52,35	24,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
01.12.15	24,00	-	113,83	113,83	0,00	76,78	52,55	24,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
02.12.15	24,00	-	114,63	114,63	0,00	75,75	52,18	23,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
03.12.15	24,00	-	115,07	115,07	0,00	76,73	52,59	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
04.12.15	24,00	-	114,88	114,88	0,00	76,78	52,68	24,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
05.12.15	24,00	-	114,31	114,31	0,00	77,07	52,89	24,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
06.12.15	24,00	-	114,34	114,34	0,00	77,02	53,34	23,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
07.12.15	24,00	-	114,63	114,63	0,00	76,73	53,04	23,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
08.12.15	24,00	-	114,42	114,42	0,00	76,83	52,81	24,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
09.12.15	24,00	-	114,49	114,49	0,00	76,89	52,81	24,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
10.12.15	24,00	-	115,26	115,26	0,00	76,88	53,13	23,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
11.12.15	24,00	-	115,10	115,10	0,00	76,65	53,23	23,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
12.12.15	24,00	-	114,64	114,64	0,00	76,88	53,15	23,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
13.12.15	24,00	-	104,77	104,77	0,00	76,45	52,67	23,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
14.12.15	24,00	-	109,89	109,89	0,00	76,69	52,79	23,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
15.12.15	24,00	-	114,44	114,44	0,00	77,13	52,75	24,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
16.12.15	24,00	-	108,40	108,40	0,00	74,55	51,76	22,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
17.12.15	24,00	-	111,64	111,64	0,00	68,56	46,86	21,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
18.12.15	24,00	-	114,54	114,54	0,00	77,10	52,39	24,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
19.12.15	24,00	-	115,31	115,31	0,00	77,21	53,03	24,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
20.12.15	24,00	-	115,08	115,08	0,00	76,82	53,11	23,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
21.12.15	24,00		112,87	112,84	0,03	76,25	52,24	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
22.12.15	24,00		112,87	112,84	0,03	76,25	52,24	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
23.12.15	24,00		112,87	112,84	0,03	76,25	52,24	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
Среднее	24,00	-	112,87	112,84	0,03	76,25	52,24	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
Итого	720,00		3386,22	3385,20	1,02						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	15813,74	15496,65	-	-	-	-	128,73	-	-
	21.12.15 03:00	18851,82	18533,81	-	-	-	-	211,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 С: 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

СУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КСУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.

печать энергосбыта