Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318190-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) лето: Qгвс=m3*(n3-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 21,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	95,00	94,60	0,39	74,08	48,04	26,04	4,74	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
25.11.15	24,00	-	94,23	93,99	0,24	75,26	48,32	26,94	4,70	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
26.11.15	24,00	-	93,63	93,53	0,10	76,13	48,61	27,52	4,66	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
27.11.15	24,00	-	92,98	92,86	0,12	76,80	48,66	28,14	4,70	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
28.11.15	24,00	-	93,43	93,33	0,10	76,96	48,83	28,13	4,71	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
29.11.15	24,00	-	84,47	84,38	0,08	75,62	47,16	28,46	4,77	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
30.11.15	24,00	-	86,95	86,83	0,13	74,33	46,61	27,72	4,67	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
01.12.15	24,00	-	93,59	93,50	0,09	76,47	49,01	27,46	4,74	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
02.12.15	24,00	-	93,65	93,56	0,10	76,57	49,30	27,27	4,74	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
03.12.15	24,00	-	94,33	94,14	0,18	75,64	49,07	26,57	4,72	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
04.12.15	24,00	-	94,67	94,57	0,09	76,65	49,31	27,34	4,72	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
05.12.15	24,00	-	94,47	94,36	0,11	76,72	49,61	27,11	4,78	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
06.12.15	24,00	-	94,21	94,12	0,09	77,02	49,84	27,18	4,85	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
07.12.15	24,00	-	94,32	94,18	0,13	76,96	50,17	26,79	4,71	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
08.12.15	24,00	-	94,41	94,25	0,16	76,68	49,87	26,81	4,74	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
09.12.15	24,00	-	94,04	93,94	0,10	76,80	49,59	27,21	4,77	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
10.12.15	24,00	-	93,93	93,84	0,09	76,85	49,70	27,15	4,76	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
11.12.15	24,00	-	94,66	94,50	0,16	76,90	50,00	26,90	4,82	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
12.12.15	24,00	-	94,59	94,40	0,19	76,72	50,05	26,67	4,76	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
13.12.15	24,00	-	94,18	94,03	0,15	76,91	50,10	26,81	4,77	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
14.12.15	24,00	-	93,89	93,75	0,14	76,56	49,75	26,81	4,81	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
15.12.15	24,00	-	94,04	93,97	0,06	76,72	49,78	26,94	4,75	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
16.12.15	24,00	-	93,61	93,65	-0,04	77,19	49,63	27,56	4,84	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
17.12.15	24,00	-	91,84	91,74	0,10	74,84	48,66	26,18	4,74	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
18.12.15	24,00	-	91,59	91,32	0,27	68,10	43,98	24,12	4,77	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
19.12.15	24,00	-	94,21	94,37	-0,17	77,14	49,32	27,82	4,72	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
20.12.15	24,00	-	94,99	95,09	-0,10	77,27	50,01	27,26	4,78	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
21.12.15	24,00	-	94,85	94,91	-0,06	76,87	50,11	26,76	4,80	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
22.12.15	24,00		93,38	93,28	0,11	76,10	49,04	27,06	4,75	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
23.12.15	24,00		93,38	93,28	0,11	76,10	49,04	27,06	4,75	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Среднее	24,00	-	93,38	93,28	0,11	76,10	49,04	27,06	4,75	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Итого	720,00		2801,52	2798,30	3,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «____» _____ г.