Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 145 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховской д.133

Договор: 8064.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 145
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206903-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206903 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,282 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=271,68 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	207,95	207,95	0,00	59,85	43,67	16,18	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
25.11.15	24,00	-	208,85	208,85	0,00	61,28	44,61	16,67	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
26.11.15	24,00	-	209,23	209,23	0,00	61,19	44,48	16,71	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
27.11.15	24,00	-	209,97	209,97	0,00	60,91	44,35	16,56	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
28.11.15	24,00	-	210,65	210,65	0,00	59,63	43,82	15,81	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
29.11.15	24,00	-	210,52	210,52	0,00	59,68	43,81	15,87	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
30.11.15	24,00	-	211,16	211,16	0,00	59,50	43,84	15,66	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
01.12.15	24,00	-	211,03	211,03	0,00	59,49	43,90	15,59	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
02.12.15	24,00	-	229,24	229,24	0,00	59,11	44,58	14,53	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
03.12.15	24,00	-	234,27	234,27	0,00	58,74	44,58	14,16	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
04.12.15	24,00	-	255,35	255,35	0,00	58,09	45,19	12,90	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
05.12.15	24,00	-	252,85	252,85	0,00	57,63	44,86	12,77	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
06.12.15	24,00	-	250,66	250,66	0,00	57,85	45,07	12,78	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
07.12.15	24,00	-	248,55	248,55	0,00	57,39	44,64	12,75	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
08.12.15	24,00	-	247,42	247,42	0,00	57,67	44,65	13,02	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
09.12.15	24,00	-	247,00	247,00	0,00	57,95	44,88	13,07	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
10.12.15	24,00	-	246,68	246,68	0,00	57,84	44,80	13,04	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
11.12.15	24,00	-	245,50	245,50	0,00	58,21	45,09	13,12	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
12.12.15	24,00	-	242,66	242,66	0,00	58,40	45,16	13,24	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
13.12.15	24,00	-	242,31	242,31	0,00	58,22	44,90	13,32	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
14.12.15	24,00	-	242,07	242,07	0,00	58,25	44,83	13,42	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
15.12.15	24,00	-	242,37	242,37	0,00	58,02	44,49	13,53	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
16.12.15	24,00	-	242,08	242,08	0,00	58,01	44,47	13,54	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
17.12.15	24,00	-	218,80	218,80	0,00	60,10	44,35	15,75	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
18.12.15	24,00	-	193,41	193,41	0,00	61,86	44,02	17,84	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
19.12.15	24,00	-	163,47	166,08	-2,61	59,54	44,33	15,21	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
20.12.15	24,00	-	206,25	206,25	0,00	55,98	45,10	10,88	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
21.12.15	24,00		227,05	227,14	-0,10	58,90	44,54	14,37	7,00	5,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
22.12.15	24,00		227,05	227,14	-0,10	58,90	44,54	14,37	7,00	5,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
23.12.15	24,00		227,05	227,14	-0,10	58,90	44,54	14,37	7,00	5,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
Среднее	24,00	-	227,05	227,14	-0,10	58,90	44,54	14,37	7,00	5,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
Итого	720,00		6811,44	6814,34	-2,90						97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	99956,61	100098,58	0,00	-	0,00	-	1317,07	-	-
	21.12.15 05:00	106071,69	106216,27	0,00	-	0,00	-	1404,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать председателя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«___» _____ г.

печать энергосбыта