Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

495,36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	457,61	457,61	0,00	54,12	46,94	7,18	4,90	3,89	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
25.11.15	24,00	-	458,28	458,28	0,00	54,45	47,14	7,31	4,91	3,90	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
26.11.15	24,00	-	457,72	457,72	0,00	54,10	46,79	7,31	4,90	3,90	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
27.11.15	24,00	-	457,55	457,55	0,00	54,38	47,06	7,32	4,90	3,90	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
28.11.15	24,00	-	457,28	457,28	0,00	54,94	47,64	7,30	4,91	3,90	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
29.11.15	24,00	-	457,64	457,64	0,00	54,80	47,49	7,31	4,91	3,90	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
30.11.15	24,00	-	453,36	453,36	0,00	54,70	47,38	7,32	4,90	3,91	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
01.12.15	24,00	-	455,23	455,23	0,00	54,45	47,34	7,11	4,92	3,90	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
02.12.15	24,00	-	453,87	453,87	0,00	53,60	46,62	6,98	4,91	3,90	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
03.12.15	24,00	-	452,93	452,93	0,00	53,78	46,71	7,07	4,90	3,91	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
04.12.15	24,00	-	453,10	453,10	0,00	53,56	46,56	7,00	4,90	3,91	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
05.12.15	24,00	-	452,88	452,88	0,00	52,96	46,16	6,80	4,92	3,93	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
06.12.15	24,00	-	452,85	452,85	0,00	53,98	47,10	6,88	4,92	3,91	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
07.12.15	24,00	-	452,96	452,96	0,00	52,89	46,25	6,64	4,92	3,92	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
08.12.15	24,00	-	453,43	453,43	0,00	53,41	46,46	6,95	4,92	3,93	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
09.12.15	24,00	-	454,45	454,45	0,00	53,41	46,45	6,96	4,92	3,92	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
10.12.15	24,00	-	467,34	467,34	0,00	53,05	46,37	6,68	4,95	3,91	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
11.12.15	24,00	-	456,21	456,21	0,00	53,53	46,76	6,77	4,92	3,92	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
12.12.15	24,00	-	456,16	456,16	0,00	53,14	46,43	6,71	4,93	3,92	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
13.12.15	24,00	-	456,35	456,35	0,00	53,23	46,48	6,75	4,93	3,92	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
14.12.15	24,00	-	456,87	456,87	0,00	53,46	46,56	6,90	4,92	3,93	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
15.12.15	24,00	-	456,63	456,63	0,00	54,04	46,89	7,15	4,92	3,93	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
16.12.15	24,00	-	456,78	456,78	0,00	54,74	47,36	7,38	4,92	3,93	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
17.12.15	24,00	-	456,88	456,88	0,00	54,64	47,23	7,41	4,94	3,95	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
18.12.15	24,00	-	456,59	456,59	0,00	54,53	47,15	7,38	4,92	3,93	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
19.12.15	24,00	-	456,00	456,00	0,00	54,69	47,44	7,25	4,92	3,92	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
20.12.15	24,00	-	455,68	455,68	0,00	54,71	47,61	7,10	4,93	3,93	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
21.12.15	24,00	-	454,63	454,63	0,00	54,11	47,37	6,74	4,94	3,94	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
22.12.15	24,00		455,97	455,97	-	53,98	46,92	7,06	4,92	3,92	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
23.12.15	24,00		455,97	455,97	-	53,98	46,92	7,06	4,92	3,92	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
Среднее	24,00	-	455,97	455,97	-	53,98	46,92	7,06	4,92	3,92	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
Итого	720,00		13679,21	13679,21	0,00						96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015
«____» _____ г.