Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8692.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207817 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	582,63	554,82	27,81	53,31	47,38	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
25.11.15	24,00	-	583,40	555,62	27,78	54,39	48,27	6,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
26.11.15	24,00	-	582,12	554,54	27,58	54,02	47,92	6,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
27.11.15	24,00	-	582,48	554,51	27,97	53,84	47,75	6,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
28.11.15	24,00	-	582,49	554,50	27,99	54,67	48,51	6,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
29.11.15	24,00	-	582,81	554,87	27,94	54,56	48,42	6,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
30.11.15	24,00	-	582,30	554,39	27,91	54,49	48,41	6,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
01.12.15	24,00	-	576,88	549,62	27,26	54,65	48,62	6,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
02.12.15	24,00	-	581,54	553,93	27,61	53,45	47,68	5,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
03.12.15	24,00	-	576,97	549,47	27,50	53,49	47,66	5,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
04.12.15	24,00	-	576,89	549,36	27,53	53,57	47,71	5,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
05.12.15	24,00	-	577,01	549,37	27,64	52,50	46,92	5,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
06.12.15	24,00	-	577,06	549,30	27,76	53,83	48,04	5,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
07.12.15	24,00	-	577,22	549,34	27,88	53,16	47,60	5,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
08.12.15	24,00	-	576,97	549,27	27,70	52,84	47,24	5,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
09.12.15	24,00	-	576,61	548,92	27,69	53,19	47,48	5,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
10.12.15	24,00	-	584,39	556,18	28,21	52,81	47,21	5,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
11.12.15	24,00	-	561,10	534,40	26,70	53,62	47,94	5,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
12.12.15	24,00	-	578,52	551,05	27,47	52,50	47,03	5,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
13.12.15	24,00	-	578,49	550,83	27,66	53,21	47,58	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
14.12.15	24,00	-	578,56	550,89	27,67	52,97	47,33	5,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
15.12.15	24,00	-	578,52	550,99	27,53	53,70	47,88	5,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
16.12.15	24,00	-	578,49	551,05	27,44	54,08	48,07	6,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
17.12.15	24,00	-	578,29	550,84	27,45	54,55	48,43	6,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
18.12.15	24,00	-	578,26	550,66	27,60	54,35	48,22	6,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
19.12.15	24,00	-	576,44	548,64	27,80	54,52	48,39	6,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
20.12.15	24,00	-	576,77	548,78	27,99	54,30	48,36	5,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
21.12.15	24,00		578,64	550,97	27,67	53,72	47,85	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74
22.12.15	24,00		578,64	550,97	27,67	53,72	47,85	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74
23.12.15	24,00		578,64	550,97	27,67	53,72	47,85	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74
Среднее	24,00	-	578,64	550,97	27,67	53,72	47,85	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74
Итого	720,00		17359,12	16529,04	830,08						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	142,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	119540,65	117407,64	-	-	-	-	868,07	-	-
	21.12.15 04:00	135112,35	132234,42	-	-	-	-	996,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/.
печать предприятия

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.