Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	128,72	112,62	16,10	72,53	44,74	27,79	7,89	4,89	3,26	14,42	-	-	14,78	-	14,78	-	72,49	-	1,05			4,30
25.11.15	24,00	-	129,72	112,11	17,61	73,34	44,67	28,67	7,87	4,89	3,35	15,85	-	-	16,24	-	16,24	-	73,05	-	1,16			4,51
26.11.15	24,00	-	128,87	111,59	17,28	74,05	44,75	29,30	7,84	4,90	3,40	15,69	-	-	16,08	-	16,08	-	73,84	-	1,16			4,55
27.11.15	24,00	-	129,55	112,59	16,96	74,23	45,09	29,14	7,87	4,88	3,41	15,29	-	-	15,67	-	15,67	-	74,02	-	1,13			4,55
28.11.15	24,00	-	118,92	100,97	17,95	72,81	43,65	29,16	7,07	4,66	3,08	16,34	-	-	16,72	-	16,72	-	71,96	-	1,18			4,25
29.11.15	24,00	-	121,45	103,31	18,14	71,83	42,89	28,94	7,29	4,75	3,04	17,48	-	-	17,89	-	17,89	-	72,04	-	1,26			4,30
30.11.15	24,00	-	128,42	111,66	16,76	73,81	44,95	28,86	7,81	4,84	3,31	15,75	-	-	16,12	-	16,12	-	73,46	-	1,16			4,47
01.12.15	24,00	-	129,02	112,22	16,80	73,89	45,21	28,68	7,81	4,82	3,37	14,81	-	-	15,19	-	15,19	-	73,76	-	1,09			4,46
02.12.15	24,00	-	131,22	112,76	18,46	72,94	44,92	28,02	7,83	4,82	3,31	16,57	-	-	16,95	-	16,95	-	72,44	-	1,20			4,51
03.12.15	24,00	-	129,50	113,20	16,30	73,80	45,17	28,63	7,86	4,82	3,38	14,55	-	-	14,89	-	14,89	-	73,69	-	1,07			4,45
04.12.15	24,00	-	131,69	112,97	18,72	73,84	45,29	28,55	7,83	4,81	3,37	16,86	-	-	17,27	-	17,27	-	73,74	-	1,24			4,61
05.12.15	24,00	-	131,34	112,91	18,43	74,02	45,61	28,41	7,89	4,87	3,35	16,58	-	-	16,98	-	16,98	-	73,89	-	1,23			4,58
06.12.15	24,00	-	131,95	113,21	18,74	73,92	46,10	27,82	7,86	4,83	3,29	16,88	-	-	17,30	-	17,30	-	73,66	-	1,24			4,54
07.12.15	24,00	-	129,47	113,24	16,23	73,50	45,87	27,63	7,90	4,88	3,27	14,46	-	-	14,79	-	14,79	-	73,38	-	1,06			4,33
08.12.15	24,00	-	128,69	112,72	15,97	73,62	45,66	27,96	7,86	4,87	3,29	14,21	-	-	14,58	-	14,58	-	73,41	-	1,04			4,33
09.12.15	24,00	-	128,00	112,54	15,46	73,68	45,62	28,06	7,88	4,88	3,32	13,42	-	-	13,74	-	13,74	-	73,51	-	0,99			4,30
10.12.15	24,00	-	131,76	113,64	18,12	73,72	45,93	27,79	7,93	4,87	3,31	16,19	-	-	16,58	-	16,58	-	73,51	-	1,19			4,50
11.12.15	24,00	-	130,68	113,67	17,01	73,52	46,12	27,40	7,91	4,85	3,26	15,24	-	-	15,59	-	15,59	-	73,21	-	1,12			4,37
12.12.15	24,00	-	130,07	112,79	17,28	73,78	46,07	27,71	7,90	4,88	3,27	15,40	-	-	15,78	-	15,78	-	73,64	-	1,14			4,41
13.12.15	24,00	-	131,33	111,99	19,34	73,53	45,67	27,86	7,83	4,85	3,27	17,47	-	-	17,90	-	17,90	-	73,24	-	1,28			4,55
14.12.15	24,00	-	128,68	113,16	15,52	73,62	45,65	27,97	7,89	4,85	3,31	13,69	-	-	14,02	-	14,02	-	73,41	-	1,00			4,31
15.12.15	24,00	-	130,72	113,27	17,45	74,05	45,59	28,46	7,92	4,88	3,36	15,65	-	-	16,02	-	16,02	-	73,92	-	1,16			4,52
16.12.15	24,00	-	123,04	106,85	16,19	71,98	44,81	27,17	7,79	4,87	2,99	15,28	-	-	15,63	-	15,63	-	70,54	-	1,08			4,07
17.12.15	24,00	-	122,74	109,01	13,73	62,57	40,13	22,44	7,05	4,84	2,25	16,09	-	-	16,41	-	16,41	-	65,05	-	1,05			3,30
18.12.15	24,00	-	106,06	89,48	16,58	73,06	42,78	30,28	7,09	4,82	2,72	17,37	-	-	17,77	-	17,77	-	69,97	-	1,21			3,93
19.12.15	24,00	-	133,74	115,72	18,02	74,03	45,63	28,40	7,89	4,85	3,45	15,97	-	-	16,35	-	16,35	-	73,87	-	1,18			4,63
20.12.15	24,00	-	134,46	115,73	18,73	73,65	45,90	27,75	7,87	4,85	3,35	16,97	-	-	17,37	-	17,37	-	73,52	-	1,25			4,60
21.12.15	24,00		128,14	110,96	17,18	73,09	44,98	28,11	7,76	4,85	3,23	15,72	-	-	16,10	-	16,10	-	72,82	-	1,14	-	-	4,38
22.12.15	24,00		128,14	110,96	17,18	73,09	44,98	28,11	7,76	4,85	3,23	15,72	-	-	16,10	-	16,10	-	72,82	-	1,14	-	-	4,38
23.12.15	24,00		128,14	110,96	17,18	73,09	44,98	28,11	7,76	4,85	3,23	15,72	-	-	16,10	-	16,10	-	72,82	-	1,14	-	-	4,38
Среднее	24,00	-	128,14	110,96	17,18	73,09	44,98	28,11	7,76	4,85	3,23	15,72	-	-	16,10	-	16,10	-	72,82	-	1,14	-	-	4,38
Итого	720,00		3844,23	3328,81	515,42						97,02	471,64	0,00	0,00	482,90	0,00	482,90	0,00			34,33	0,00	0,00	131,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	41247,83	35271,36	5685,20	-	5805,87	-	1070,00	-	-
	21.12.15 02:00	44702,90	38262,61	6109,68	-	6240,46	-	1138,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **482,90** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» ДЕК 2015 г.