Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219426 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 46752 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	416,59	416,59	0,00	57,37	48,22	9,15	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
25.11.15	24,00	-	416,72	416,72	0,00	57,57	48,38	9,19	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
26.11.15	24,00	-	416,54	416,54	0,00	57,36	48,15	9,21	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
27.11.15	24,00	-	416,45	416,45	0,00	57,10	48,02	9,08	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
28.11.15	24,00	-	416,89	416,89	0,00	57,05	48,08	8,97	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
29.11.15	24,00	-	416,83	416,83	0,00	57,80	48,65	9,15	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
30.11.15	24,00	-	415,68	415,68	0,00	57,64	48,51	9,13	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
01.12.15	24,00	-	416,60	416,60	0,00	58,03	48,89	9,14	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
02.12.15	24,00	-	431,25	431,25	0,00	56,82	48,16	8,66	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
03.12.15	24,00	-	453,68	453,68	0,00	57,53	48,97	8,56	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
04.12.15	24,00	-	454,11	454,11	0,00	57,41	49,00	8,41	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
05.12.15	24,00	-	467,05	467,05	0,00	56,64	48,63	8,01	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
06.12.15	24,00	-	470,77	470,77	0,00	56,90	49,12	7,78	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
07.12.15	24,00	-	470,57	470,57	0,00	55,86	48,21	7,65	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
08.12.15	24,00	-	470,46	470,46	0,00	56,26	48,32	7,94	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
09.12.15	24,00	-	470,66	470,66	0,00	56,83	48,85	7,98	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
10.12.15	24,00	-	470,81	470,81	0,00	57,22	49,20	8,02	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
11.12.15	24,00	-	470,87	470,87	0,00	57,19	49,36	7,83	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
12.12.15	24,00	-	471,20	471,20	0,00	56,67	49,03	7,64	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
13.12.15	24,00	-	463,48	463,48	0,00	56,24	48,47	7,77	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
14.12.15	24,00	-	454,35	454,35	0,00	56,82	48,72	8,10	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
15.12.15	24,00	-	454,61	454,61	0,00	57,47	49,05	8,42	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
16.12.15	24,00	-	454,88	454,88	0,00	57,58	49,10	8,48	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
17.12.15	24,00	-	455,09	455,09	0,00	57,17	48,68	8,49	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
18.12.15	24,00	-	454,99	454,99	0,00	58,04	49,38	8,66	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
19.12.15	24,00	-	455,37	455,37	0,00	57,46	49,22	8,24	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
20.12.15	24,00	-	455,36	455,36	0,00	58,03	49,79	8,24	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
21.12.15	24,00	-	455,38	455,38	0,00	57,24	49,39	7,85	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
22.12.15	24,00	-	455,63	455,63	0,00	55,68	48,26	7,42	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
23.12.15	24,00		448,03	448,03	-	57,14	48,75	8,39	7,00	5,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Среднее	24,00	-	448,03	448,03	-	57,14	48,75	8,39	7,00	5,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Итого	720,00		13440,90	13440,90	0,00						112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.