Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36186
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0
расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 31.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.
01.12.15	24,00		224,59	221,16	3,44	56,11	49,17	6,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02.12.15	24,00		225,13	221,69	3,44	54,70	48,13	6,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.12.15	24,00		225,10	221,62	3,48	54,01	47,47	6,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04.12.15	24,00		225,12	221,63	3,49	53,83	47,24	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.12.15	24,00		224,02	220,54	3,48	53,10	46,76	6,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06.12.15	24,00		225,81	222,29	3,52	50,82	44,79	6,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07.12.15	24,00		225,43	221,91	3,52	47,00	42,12	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08.12.15	24,00		225,45	221,95	3,50	48,61	43,14	5,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09.12.15	24,00		226,52	223,04	3,48	53,91	47,21	6,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.12.15	24,00		226,95	223,46	3,49	54,06	47,34	6,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.12.15	24,00		226,67	223,20	3,47	51,53	45,51	6,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.12.15	24,00		226,38	222,90	3,48	48,72	43,56	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.12.15	24,00		228,71	225,17	3,54	50,03	44,44	5,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.12.15	24,00		228,89	225,32	3,56	52,67	46,43	6,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.12.15	24,00		224,82	221,34	3,48	53,84	47,38	6,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.12.15	24,00		225,12	221,63	3,49	56,29	49,04	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.12.15	24,00		226,47	222,95	3,53	56,38	49,03	7,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.12.15	24,00		225,33	221,83	3,50	59,13	50,92	8,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.12.15	24,00		225,60	222,03	3,57	58,46	50,66	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.12.15	24,00		228,23	224,63	3,60	52,62	46,58	6,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.12.15	24,00		227,93	224,32	3,61	48,60	43,59	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.12.15	24,00		227,84	224,17	3,67	43,84	39,62	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.12.15	24,00		228,08	224,47	3,60	46,64	41,67	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.12.15	24,00		227,97	224,37	3,61	47,31	42,25	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.12.15	24,00		227,63	224,03	3,60	49,37	43,81	5,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26.12.15	24,00		227,64	224,03	3,61	49,48	43,87	5,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27.12.15	24,00		229,82	226,18	3,64	51,20	45,07	6,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.12.15	24,00		228,37	224,71	3,66	59,55	51,28	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29.12.15	24,00		225,07	221,45	3,62	62,70	53,66	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30.12.15	24,00		225,16	221,53	3,63	62,51	53,45	9,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31.12.15	24,00		224,06	220,44	3,63	63,26	53,97	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Среднее	24,00	-	226,45	222,90	3,55	53,24	46,75	6,49	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	744,00		7019,93	6909,98	109,95																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95
14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

отчет принял 12.01.15 г.