Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 93 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 93
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207778-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207778
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 3,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 98,16 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	141,68	141,68	0,00	74,17	48,52	25,65	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
25.11.15	24,00	-	141,91	142,18	-0,27	72,44	48,78	23,66	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
26.11.15	24,00	-	148,96	148,96	0,00	74,41	50,04	24,37	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
27.11.15	24,00	-	150,54	150,54	0,00	74,87	49,96	24,91	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
28.11.15	24,00	-	155,49	155,49	0,00	75,18	50,83	24,35	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
29.11.15	24,00	-	154,14	154,14	0,00	74,57	50,27	24,30	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
30.11.15	24,00	-	153,01	153,01	0,00	75,16	50,57	24,59	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
01.12.15	24,00	-	151,77	151,77	0,00	74,91	50,25	24,66	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
02.12.15	24,00	-	152,20	152,20	0,00	74,30	49,90	24,40	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
03.12.15	24,00	-	153,29	153,29	0,00	74,98	50,32	24,66	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
04.12.15	24,00	-	151,37	151,37	0,00	75,31	50,56	24,75	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
05.12.15	24,00	-	149,39	149,39	0,00	73,17	49,37	23,80	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
06.12.15	24,00	-	150,94	150,94	0,00	73,86	50,36	23,50	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
07.12.15	24,00	-	153,88	153,88	0,00	72,61	49,91	22,70	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
08.12.15	24,00	-	150,03	150,03	0,00	72,97	49,45	23,52	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
09.12.15	24,00	-	149,86	149,86	0,00	73,38	49,71	23,67	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
10.12.15	24,00	-	153,47	153,47	0,00	73,65	50,40	23,25	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
11.12.15	24,00	-	154,79	154,79	0,00	73,00	50,46	22,54	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
12.12.15	24,00	-	151,46	151,46	0,00	73,11	50,22	22,89	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
13.12.15	24,00	-	147,99	147,99	0,00	72,94	49,47	23,47	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
14.12.15	24,00	-	149,93	149,93	0,00	73,29	49,69	23,60	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
15.12.15	24,00	-	150,06	150,06	0,00	74,84	50,12	24,72	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
16.12.15	24,00	-	147,64	147,64	0,00	74,47	49,49	24,98	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
17.12.15	24,00	-	146,60	146,60	0,00	74,80	49,18	25,62	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
18.12.15	24,00	-	146,82	146,82	0,00	74,71	49,33	25,38	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
19.12.15	24,00	-	151,52	151,52	0,00	74,98	50,34	24,64	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
20.12.15	24,00	-	148,80	148,80	0,00	75,39	50,64	24,75	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
21.12.15	24,00		150,28	150,29	-0,01	74,13	49,93	24,20	7,00	5,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
22.12.15	24,00		150,28	150,29	-0,01	74,13	49,93	24,20	7,00	5,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
23.12.15	24,00		150,28	150,29	-0,01	74,13	49,93	24,20	7,00	5,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
Среднее	24,00	-	150,28	150,29	-0,01	74,13	49,93	24,20	7,00	5,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
Итого	720,00		4508,38	4508,68	-0,30						109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	6007,50	6001,20	0,00	-	0,00	-	125,72	-	-
	21.12.15 04:00	10056,06	10050,03	0,00	-	0,00	-	233,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта