

Адрес: г. Санкт-Петербург, Олиги Вирголицы 29-1 / СЛО  
 Обслуживающая организация: АО ДЭМТелеком  
 Исполнитель: ООО "ТЭК СПб"

Учет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2015  
 Договор: 9466-038-1  
 Стройм.Адрес: Олиги Вирголицы 29-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Реконструкция совместно с УТЭ:  
 График: 150/70

Узел учета: СЛО  
 Кол. УТЭ:  
 Преобр. давления: 2,6

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах: ВКР7-204738-Ч(С)-1215-5Х  
 Режим (Смена): 3001  
 Подано тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Сплн= 0,48  
 Оборот тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Сплн= 0,48  
 Тр.Цикл ПРС(М3): расходомер: Сплн= 72  
 Тр.Цикл ПРС(М4): расходомер: Сплн= 72  
 Тр.подпитки(М5): расходомер: Сплн= 72  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1\*(П1-П2)+М2\*(П2-П3)+М3\*(П3-П4)+М4\*(П4-П5)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qогр=0,262 Qвент.= Qтепл.от.= Qвсв.=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтепл.от.ср.= Qвсв.ср.=  
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Согр=252,48 Qвент.ср.= Qтепл.от.= Qвсв.=  
 Датчикское потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015: Страт.=0 Грек.пот.=0 Грек=0

Дата	Ти	Час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотр-е			
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	С	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	У3д	У4д	Т3	Т4		Qвсв.общ.	Qтепл.гвс	Q общ.
24.11.15	-	-	239,88	239,88	0,00	57,62	45,63	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
25.11.15	24,00	-	247,97	247,97	0,00	58,20	46,31	11,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
26.11.15	24,00	-	252,87	252,87	0,00	58,12	46,38	11,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
27.11.15	24,00	-	255,22	255,22	0,00	58,19	46,55	11,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
28.11.15	24,00	-	258,11	258,11	0,00	58,27	46,96	11,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
29.11.15	24,00	-	258,44	258,44	0,00	58,15	46,75	11,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
30.11.15	24,00	-	257,93	257,93	0,00	57,87	46,56	11,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
01.12.15	24,00	-	260,19	260,19	0,00	58,09	46,89	11,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
02.12.15	24,00	-	249,71	249,71	0,00	56,89	45,79	11,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
03.12.15	24,00	-	232,63	232,63	0,00	57,71	45,60	12,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
04.12.15	24,00	-	233,05	233,05	0,00	57,58	45,61	11,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
05.12.15	24,00	-	233,81	233,81	0,00	56,46	45,04	11,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
06.12.15	24,00	-	235,56	235,56	0,00	57,12	45,25	11,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
07.12.15	24,00	-	234,06	234,06	0,00	56,56	45,95	11,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
08.12.15	24,00	-	233,64	233,64	0,00	56,71	45,25	11,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
09.12.15	24,00	-	234,19	234,19	0,00	56,93	45,99	11,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
10.12.15	24,00	-	236,01	236,01	0,00	57,01	45,61	11,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
11.12.15	24,00	-	262,20	262,20	0,00	57,21	46,73	10,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
12.12.15	24,00	-	288,53	288,53	0,00	56,89	47,21	9,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
13.12.15	24,00	-	287,37	287,37	0,00	56,79	47,01	9,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
14.12.15	24,00	-	278,08	278,08	0,00	56,56	46,54	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
15.12.15	24,00	-	279,82	279,82	0,00	57,75	47,29	10,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
16.12.15	24,00	-	274,11	274,11	0,00	56,50	46,26	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
17.12.15	24,00	-	274,54	274,54	0,00	57,51	46,76	10,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93
18.12.15	24,00	-	272,59	272,59	0,00	57,51	46,66	10,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
19.12.15	24,00	-	276,14	276,14	0,00	57,58	47,02	10,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
20.12.15	24,00	-	277,72	277,72	0,00	58,08	47,61	10,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
21.12.15	24,00	-	256,46	256,46	-	57,40	46,31	11,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
22.12.15	24,00	-	256,46	256,46	-	57,40	46,31	11,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
23.12.15	24,00	-	256,46	256,46	-	57,40	46,31	11,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
Среднее	24,00	-	256,46	256,46	-	57,40	46,31	11,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
Итого	720,00	-	7693,74	7693,74	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.11.15 04:00 9480,69 9463,33 9678,41 15381,05 98,70 75,25

Период расчета по среднему: 21.12.15 03:00

Колличество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 85,17 Гкал

Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 2,6 °С

Период расчета по договору: с учетом корректировок

Период превышения t2: 2,6 °С = 0,00 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: 85,17 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

АО "ДомТелеком" ДЛР ОТЧЕТОВ

Генеральный директор: [Подпись]

АО "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергетического учета

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 Дек 2015