Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	236,52	236,52	0,00	57,76	46,54	11,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
25.11.15	24,00	-	251,40	251,40	0,00	58,35	47,43	10,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
26.11.15	24,00	-	261,42	261,42	0,00	58,26	47,58	10,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
27.11.15	24,00	-	258,77	258,77	0,00	58,35	47,57	10,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
28.11.15	24,00	-	258,19	258,19	0,00	58,42	47,78	10,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
29.11.15	24,00	-	254,66	254,66	0,00	58,32	47,56	10,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
30.11.15	24,00	-	249,99	249,99	0,00	58,02	47,29	10,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
01.12.15	24,00	-	247,31	247,31	0,00	58,25	47,42	10,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.12.15	24,00	-	350,82	350,82	0,00	57,17	49,43	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
03.12.15	24,00	-	542,58	542,58	0,00	57,86	52,13	5,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
04.12.15	24,00	-	539,79	539,79	0,00	57,73	52,10	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
05.12.15	24,00	-	539,00	539,00	0,00	56,62	51,25	5,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
06.12.15	24,00	-	540,18	540,18	0,00	57,27	51,98	5,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
07.12.15	24,00	-	535,15	535,15	0,00	56,71	51,49	5,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
08.12.15	24,00	-	534,76	534,76	0,00	56,87	51,45	5,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
09.12.15	24,00	-	534,68	534,68	0,00	57,08	51,60	5,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
10.12.15	24,00	-	537,48	537,48	0,00	57,17	51,77	5,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
11.12.15	24,00	-	557,92	557,92	0,00	57,37	52,20	5,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
12.12.15	24,00	-	451,84	451,84	0,00	57,05	50,90	6,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
13.12.15	24,00	-	409,78	409,78	0,00	56,93	50,17	6,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
14.12.15	24,00	-	394,39	394,39	0,00	56,71	49,65	7,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
15.12.15	24,00	-	383,08	383,08	0,00	57,90	50,27	7,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
16.12.15	24,00	-	364,75	364,75	0,00	56,65	48,97	7,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
17.12.15	24,00	-	323,75	323,75	0,00	57,65	48,79	8,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
18.12.15	24,00	-	287,13	287,13	0,00	57,65	47,90	9,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
19.12.15	24,00	-	302,52	302,52	0,00	57,73	48,61	9,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
20.12.15	24,00	-	302,64	302,64	0,00	58,24	49,20	9,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
21.12.15	24,00		387,06	387,06	-	57,56	49,59	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
22.12.15	24,00		387,06	387,06	-	57,56	49,59	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
23.12.15	24,00		387,06	387,06	-	57,56	49,59	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
Среднее	24,00	-	387,06	387,06	-	57,56	49,59	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
Итого	720,00		11611,67	11611,67	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	60660,06	60658,42	-	-	-	-	584,43		-
	21.12.15 04:00	71099,18	71097,54	-	-	-	-	669,59		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

печать энергосбыта
РЭП ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 24 ДЕК 2015 г.