Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	358,89	358,89	0,00	57,57	49,52	8,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
25.11.15	24,00	-	365,05	365,05	0,00	58,25	50,12	8,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
26.11.15	24,00	-	372,28	372,28	0,00	58,17	50,14	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
27.11.15	24,00	-	375,39	375,39	0,00	58,22	50,25	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
28.11.15	24,00	-	380,11	380,11	0,00	58,31	50,50	7,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
29.11.15	24,00	-	379,28	379,28	0,00	58,19	50,39	7,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
30.11.15	24,00	-	379,26	379,26	0,00	57,91	50,19	7,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
01.12.15	24,00	-	379,72	379,72	0,00	58,11	50,37	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
02.12.15	24,00	-	369,89	369,89	0,00	56,94	49,29	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
03.12.15	24,00	-	354,48	354,48	0,00	57,73	49,58	8,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
04.12.15	24,00	-	354,73	354,73	0,00	57,65	49,58	8,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
05.12.15	24,00	-	354,94	354,94	0,00	56,50	48,75	7,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
06.12.15	24,00	-	355,53	355,53	0,00	57,14	49,42	7,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
07.12.15	24,00	-	354,77	354,77	0,00	56,60	48,96	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
08.12.15	24,00	-	354,33	354,33	0,00	56,73	48,81	7,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
09.12.15	24,00	-	354,23	354,23	0,00	56,96	49,00	7,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
10.12.15	24,00	-	355,57	355,57	0,00	57,03	49,13	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
11.12.15	24,00	-	386,46	386,46	0,00	57,26	49,95	7,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
12.12.15	24,00	-	419,87	419,87	0,00	56,93	50,20	6,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
13.12.15	24,00	-	421,01	421,01	0,00	56,81	50,05	6,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
14.12.15	24,00	-	420,49	420,49	0,00	56,55	49,80	6,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
15.12.15	24,00	-	421,54	421,54	0,00	57,77	50,70	7,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
16.12.15	24,00	-	422,49	422,49	0,00	56,49	49,63	6,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
17.12.15	24,00	-	415,25	415,25	0,00	57,48	50,22	7,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
18.12.15	24,00	-	407,27	407,27	0,00	57,54	50,21	7,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
19.12.15	24,00	-	411,97	411,97	0,00	57,59	50,40	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
20.12.15	24,00	-	411,80	411,80	0,00	58,08	50,93	7,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
21.12.15	24,00		382,84	382,84	-	57,43	49,86	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
22.12.15	24,00		382,84	382,84	-	57,43	49,86	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
23.12.15	24,00		382,84	382,84	-	57,43	49,86	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Среднее	24,00	-	382,84	382,84	-	57,43	49,86	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Итого	720,00		11485,11	11485,11	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	150711,44	150761,53	-	-	-	-	1290,70	-	
	21.12.15 02:00	161037,50	161087,59	-	-	-	-	1376,86	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Отделение "Петербургсбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.

Исправить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____