Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	105,04	105,04	0,00	76,50	47,27	29,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
25.11.15	24,00	-	103,77	104,33	-0,56	74,94	46,61	28,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
26.11.15	24,00	-	109,22	109,22	0,00	76,76	47,78	28,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
27.11.15	24,00	-	110,26	110,26	0,00	77,26	48,35	28,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
28.11.15	24,00	-	113,01	113,01	0,00	77,47	49,24	28,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
29.11.15	24,00	-	112,12	112,12	0,00	76,90	48,66	28,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
30.11.15	24,00	-	111,11	111,11	0,00	77,51	48,83	28,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
01.12.15	24,00	-	110,24	110,24	0,00	77,26	48,81	28,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
02.12.15	24,00	-	110,79	110,79	0,00	76,61	48,53	28,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
03.12.15	24,00	-	111,49	111,49	0,00	77,38	48,85	28,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
04.12.15	24,00	-	109,95	109,95	0,00	77,65	49,02	28,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
05.12.15	24,00	-	108,60	108,60	0,00	75,47	47,97	27,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
06.12.15	24,00	-	109,19	109,19	0,00	76,15	49,22	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
07.12.15	24,00	-	111,48	111,48	0,00	74,79	48,58	26,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
08.12.15	24,00	-	108,93	108,93	0,00	75,25	48,03	27,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
09.12.15	24,00	-	108,80	108,80	0,00	75,63	48,34	27,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
10.12.15	24,00	-	110,06	110,06	0,00	76,14	48,88	27,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
11.12.15	24,00	-	112,30	112,30	0,00	75,18	49,05	26,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
12.12.15	24,00	-	110,14	110,14	0,00	75,33	48,81	26,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
13.12.15	24,00	-	107,77	107,77	0,00	75,22	48,19	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
14.12.15	24,00	-	109,14	109,14	0,00	75,63	48,41	27,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
15.12.15	24,00	-	109,56	109,56	0,00	77,23	48,92	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
16.12.15	24,00	-	107,72	107,72	0,00	76,87	48,41	28,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
17.12.15	24,00	-	107,19	107,19	0,00	77,28	48,13	29,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
18.12.15	24,00	-	107,29	107,29	0,00	77,18	48,08	29,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
19.12.15	24,00	-	109,93	109,93	0,00	77,35	49,07	28,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
20.12.15	24,00	-	107,63	107,63	0,00	77,87	49,42	28,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
21.12.15	24,00		109,36	109,38	-0,02	76,47	48,50	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
22.12.15	24,00		109,36	109,38	-0,02	76,47	48,50	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
23.12.15	24,00		109,36	109,38	-0,02	76,47	48,50	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
Среднее	24,00	-	109,36	109,38	-0,02	76,47	48,50	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
Итого	720,00		3280,81	3281,43	-0,62						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	4374,47	4375,52	-	-	-	-	103,31	-	-
	21.12.15 01:00	7322,77	7324,38	-	-	-	-	185,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.