Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,67

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	82,00	79,55	2,44	72,21	40,25	31,96	6,17	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
25.11.15	24,00	-	80,96	78,56	2,40	74,67	40,69	33,98	6,11	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
26.11.15	24,00	-	71,87	69,28	2,59	70,83	43,64	27,19	5,07	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
27.11.15	24,00	-	100,10	98,11	1,99	75,16	42,98	32,18	6,20	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
28.11.15	24,00	-	100,02	98,44	1,58	75,96	43,85	32,11	6,27	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
29.11.15	24,00	-	102,47	100,62	1,84	76,21	45,49	30,72	6,33	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
30.11.15	24,00	-	101,74	99,88	1,86	75,60	44,89	30,71	6,33	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
01.12.15	24,00	-	101,01	99,04	1,97	76,23	45,63	30,60	6,34	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
02.12.15	24,00	-	100,20	98,24	1,96	75,97	45,54	30,43	6,31	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
03.12.15	24,00	-	100,65	98,62	2,02	75,33	45,41	29,92	6,28	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
04.12.15	24,00	-	101,32	99,32	2,00	76,05	45,76	30,29	6,28	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
05.12.15	24,00	-	99,91	97,96	1,95	76,38	46,07	30,31	6,30	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
06.12.15	24,00	-	98,81	96,84	1,96	74,25	45,23	29,02	6,28	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
07.12.15	24,00	-	99,50	97,44	2,06	74,97	46,06	28,91	6,31	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
08.12.15	24,00	-	101,69	99,65	2,03	73,65	45,69	27,96	6,28	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
09.12.15	24,00	-	99,45	97,44	2,02	74,06	45,23	28,83	6,26	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
10.12.15	24,00	-	99,23	97,24	2,00	74,43	45,29	29,14	6,27	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
11.12.15	24,00	-	100,29	98,15	2,13	74,88	45,80	29,08	6,29	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
12.12.15	24,00	-	102,17	100,15	2,03	73,97	45,95	28,02	6,27	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
13.12.15	24,00	-	100,21	98,07	2,14	74,15	45,70	28,45	6,27	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
14.12.15	24,00	-	98,13	96,14	1,98	73,99	45,09	28,90	6,22	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
15.12.15	24,00	-	99,43	97,36	2,07	74,41	45,29	29,12	6,22	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
16.12.15	24,00	-	99,71	97,65	2,06	75,94	45,73	30,21	6,23	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
17.12.15	24,00	-	98,03	95,78	2,25	75,60	45,36	30,24	6,24	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
18.12.15	24,00	-	97,50	95,28	2,21	75,98	45,19	30,79	6,21	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
19.12.15	24,00	-	97,51	95,38	2,14	75,89	46,34	29,55	6,22	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
20.12.15	24,00	-	87,00	84,72	2,29	73,83	49,00	24,83	5,37	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
21.12.15	24,00	-	103,74	100,79	2,95	76,57	45,92	30,65	6,28	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
22.12.15	24,00		97,31	95,20	2,11	74,90	45,11	29,79	6,19	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
23.12.15	24,00		97,31	95,20	2,11	74,90	45,11	29,79	6,19	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
Среднее	24,00	-	97,31	95,20	2,11	74,90	45,11	29,79	6,19	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
Итого	720,00		2919,26	2856,11	63,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «___» _____ г.

печать энергосбыта