Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,67

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	91,22	75,40	15,82	75,64	43,68	31,96	7,00	5,00	2,50	17,32	-	-	17,64	-	17,64	-	64,05	-	1,11			3,61
25.11.15	24,00	-	91,50	78,11	13,39	73,89	43,01	30,88	7,00	5,00	2,33	15,58	-	-	15,93	-	15,93	-	68,65	-	1,07			3,40
26.11.15	24,00	-	94,44	79,53	14,91	75,86	43,67	32,19	7,00	5,00	2,53	16,96	-	-	17,34	-	17,34	-	68,60	-	1,16			3,69
27.11.15	24,00	-	93,89	80,30	13,59	76,39	43,94	32,45	7,00	5,00	2,62	14,74	-	-	15,06	-	15,06	-	69,47	-	1,03			3,65
28.11.15	24,00	-	97,88	81,76	16,12	76,58	44,59	31,99	7,00	5,00	2,59	17,69	-	-	18,09	-	18,09	-	71,00	-	1,26			3,85
29.11.15	24,00	-	96,58	79,67	16,91	76,03	44,20	31,83	7,00	5,00	2,56	18,56	-	-	18,97	-	18,97	-	68,26	-	1,27			3,82
30.11.15	24,00	-	95,23	78,62	16,61	76,62	44,33	32,29	7,00	5,00	2,56	18,29	-	-	18,69	-	18,69	-	68,42	-	1,25			3,81
01.12.15	24,00	-	93,09	78,55	14,54	76,36	44,38	31,98	7,00	5,00	2,52	16,19	-	-	16,53	-	16,53	-	67,79	-	1,10			3,62
02.12.15	24,00	-	93,43	79,29	14,14	75,78	44,39	31,39	7,00	5,00	2,49	15,80	-	-	16,10	-	16,10	-	67,74	-	1,07			3,56
03.12.15	24,00	-	94,26	79,40	14,86	76,55	44,67	31,88	7,00	5,00	2,53	16,55	-	-	16,91	-	16,91	-	68,54	-	1,13			3,67
04.12.15	24,00	-	92,17	77,37	14,80	76,71	44,87	31,84	7,00	5,00	2,51	16,49	-	-	16,81	-	16,81	-	66,43	-	1,09			3,60
05.12.15	24,00	-	92,49	76,76	15,73	74,63	44,25	30,38	7,00	5,00	2,37	17,38	-	-	17,72	-	17,72	-	65,42	-	1,14			3,51
06.12.15	24,00	-	92,59	74,61	17,98	75,34	44,95	30,39	7,00	5,00	2,34	20,06	-	-	20,44	-	20,44	-	64,15	-	1,29			3,63
07.12.15	24,00	-	96,33	82,65	13,68	74,08	44,98	29,10	7,00	5,00	2,30	15,83	-	-	16,17	-	16,17	-	70,55	-	1,12			3,42
08.12.15	24,00	-	67,01	60,57	6,44	73,32	43,58	29,74	7,00	5,00	1,18	17,44	-	-	17,78	-	17,78	-	63,13	-	1,10			2,28
09.12.15	24,00	-	97,16	80,66	16,50	74,57	44,45	30,12	7,00	5,00	2,49	17,71	-	-	18,08	-	18,08	-	65,93	-	1,17			3,66
10.12.15	24,00	-	96,33	82,33	14,00	74,98	44,93	30,05	7,00	5,00	2,51	15,07	-	-	15,37	-	15,37	-	67,56	-	1,02			3,53
11.12.15	24,00	-	100,07	85,96	14,11	74,13	45,16	28,97	7,00	5,00	2,47	15,12	-	-	15,43	-	15,43	-	69,98	-	1,06			3,53
12.12.15	24,00	-	99,91	83,12	16,79	74,24	45,15	29,09	7,00	5,00	2,39	18,77	-	-	19,19	-	19,19	-	68,14	-	1,28			3,67
13.12.15	24,00	-	97,43	78,27	19,16	74,05	44,82	29,23	7,00	5,00	2,32	21,53	-	-	21,91	-	21,91	-	64,44	-	1,39			3,71
14.12.15	24,00	-	96,70	81,96	14,74	74,50	44,64	29,86	7,00	5,00	2,41	17,11	-	-	17,45	-	17,45	-	66,40	-	1,14			3,54
15.12.15	24,00	-	96,63	82,20	14,43	76,07	45,04	31,03	7,00	5,00	2,53	16,86	-	-	17,20	-	17,20	-	66,87	-	1,13			3,65
16.12.15	24,00	-	94,08	79,33	14,75	75,68	44,49	31,19	7,00	5,00	2,53	16,74	-	-	17,06	-	17,06	-	63,58	-	1,07			3,60
17.12.15	24,00	-	94,65	79,10	15,55	76,08	44,27	31,81	7,00	5,00	2,57	17,53	-	-	17,85	-	17,85	-	64,52	-	1,13			3,70
18.12.15	24,00	-	95,38	79,94	15,44	75,98	44,20	31,78	7,00	5,00	2,57	17,50	-	-	17,86	-	17,86	-	65,47	-	1,15			3,72
19.12.15	24,00	-	97,31	82,00	15,31	76,16	45,05	31,11	7,00	5,00	2,52	17,77	-	-	18,15	-	18,15	-	67,53	-	1,20			3,72
20.12.15	24,00	-	95,65	76,48	19,17	76,63	45,48	31,15	7,00	5,00	2,47	21,60	-	-	22,02	-	22,02	-	64,22	-	1,39			3,86
21.12.15	24,00		94,20	79,03	15,17	75,44	44,49	30,95	7,00	5,00	2,43	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,92	-	1,16	-	-	3,59
22.12.15	24,00		94,20	79,03	15,17	75,44	44,49	30,95	7,00	5,00	2,43	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,92	-	1,16	-	-	3,59
23.12.15	24,00		94,20	79,03	15,17	75,44	44,49	30,95	7,00	5,00	2,43	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,92	-	1,16	-	-	3,59
Среднее	24,00	-	94,20	79,03	15,17	75,44	44,49	30,95	7,00	5,00	2,43	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,92	-	1,16	-	-	3,59
Итого	720,00		2826,01	2371,04	454,97						73,03	520,21	0,00	0,00	530,83	0,00	530,83	0,00			34,75	0,00	0,00	107,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	5141,79	5207,22	2571,05	-	2616,41	-	106,78	-	-
	21.12.15 02:00	7682,49	7338,70	3039,01	-	3093,93	-	103,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -1,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **530,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать арендатора
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Горэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
печать энергосбыта