Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8990.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	137,87	125,86	12,01	76,10	50,43	25,67	7,00	5,00	3,36	10,46	-	-	10,74	-	10,74	-	75,53	-	0,79			4,15
25.11.15	24,00	-	134,79	123,05	11,74	74,39	49,45	24,94	7,00	5,00	3,19	10,34	-	-	10,59	-	10,59	-	73,24	-	0,76			3,95
26.11.15	24,00	-	139,80	127,57	12,23	76,27	50,41	25,86	7,00	5,00	3,42	10,82	-	-	11,10	-	11,10	-	75,31	-	0,82			4,24
27.11.15	24,00	-	139,70	128,08	11,62	76,79	50,78	26,01	7,00	5,00	3,53	9,24	-	-	9,48	-	9,48	-	75,56	-	0,70			4,23
28.11.15	24,00	-	142,80	130,39	12,41	76,95	51,65	25,30	7,00	5,00	3,49	10,16	-	-	10,42	-	10,42	-	75,80	-	0,77			4,26
29.11.15	24,00	-	143,79	129,53	14,26	76,43	51,31	25,12	7,00	5,00	3,41	12,37	-	-	12,66	-	12,66	-	75,82	-	0,94			4,35
30.11.15	24,00	-	139,97	128,46	11,51	77,03	51,47	25,56	7,00	5,00	3,42	9,93	-	-	10,17	-	10,17	-	75,95	-	0,76			4,17
01.12.15	24,00	-	138,19	127,33	10,86	76,76	51,42	25,34	7,00	5,00	3,35	9,46	-	-	9,71	-	9,71	-	75,76	-	0,72			4,06
02.12.15	24,00	-	139,40	128,01	11,39	76,18	51,25	24,93	7,00	5,00	3,30	10,15	-	-	10,41	-	10,41	-	75,59	-	0,77			4,06
03.12.15	24,00	-	139,22	128,64	10,58	76,92	51,65	25,27	7,00	5,00	3,36	9,35	-	-	9,59	-	9,59	-	76,38	-	0,71			4,07
04.12.15	24,00	-	137,47	126,71	10,76	77,13	51,83	25,30	7,00	5,00	3,32	9,44	-	-	9,69	-	9,69	-	76,07	-	0,72			4,04
05.12.15	24,00	-	138,02	125,86	12,16	75,01	50,63	24,38	7,00	5,00	3,19	10,74	-	-	11,00	-	11,00	-	74,19	-	0,80			3,98
06.12.15	24,00	-	137,30	125,91	11,39	75,72	51,52	24,20	7,00	5,00	3,15	10,28	-	-	10,53	-	10,53	-	74,82	-	0,77			3,91
07.12.15	24,00	-	140,65	128,98	11,67	74,40	51,30	23,10	7,00	5,00	3,08	10,50	-	-	10,76	-	10,76	-	73,92	-	0,78			3,85
08.12.15	24,00	-	137,76	127,23	10,53	74,87	50,92	23,95	7,00	5,00	3,13	9,55	-	-	9,77	-	9,77	-	74,25	-	0,71			3,84
09.12.15	24,00	-	137,28	126,70	10,58	75,23	50,97	24,26	7,00	5,00	3,17	9,47	-	-	9,71	-	9,71	-	74,74	-	0,71			3,87
10.12.15	24,00	-	138,33	127,24	11,09	75,62	51,47	24,15	7,00	5,00	3,16	10,01	-	-	10,26	-	10,26	-	74,79	-	0,75			3,92
11.12.15	24,00	-	141,57	129,86	11,71	74,74	51,39	23,35	7,00	5,00	3,13	10,48	-	-	10,72	-	10,72	-	74,33	-	0,78			3,91
12.12.15	24,00	-	139,23	127,70	11,53	74,91	51,32	23,59	7,00	5,00	3,11	10,42	-	-	10,65	-	10,65	-	74,17	-	0,77			3,88
13.12.15	24,00	-	139,09	125,68	13,41	74,76	50,63	24,13	7,00	5,00	3,13	12,19	-	-	12,46	-	12,46	-	74,35	-	0,91			4,04
14.12.15	24,00	-	138,40	127,24	11,16	75,20	50,86	24,34	7,00	5,00	3,19	10,04	-	-	10,29	-	10,29	-	74,68	-	0,75			3,94
15.12.15	24,00	-	140,06	128,00	12,06	76,77	51,42	25,35	7,00	5,00	3,35	10,76	-	-	11,05	-	11,05	-	76,38	-	0,83			4,18
16.12.15	24,00	-	137,75	125,82	11,93	76,41	50,99	25,42	7,00	5,00	3,31	10,67	-	-	10,94	-	10,94	-	75,87	-	0,81			4,11
17.12.15	24,00	-	137,56	125,77	11,79	76,83	51,01	25,82	7,00	5,00	3,35	10,57	-	-	10,83	-	10,83	-	76,21	-	0,80			4,16
18.12.15	24,00	-	137,06	125,58	11,48	76,72	50,87	25,85	7,00	5,00	3,38	9,89	-	-	10,13	-	10,13	-	76,08	-	0,75			4,13
19.12.15	24,00	-	140,20	127,48	12,72	76,84	51,66	25,18	7,00	5,00	3,35	11,12	-	-	11,38	-	11,38	-	76,27	-	0,85			4,19
20.12.15	24,00	-	138,97	125,06	13,91	77,35	51,90	25,45	7,00	5,00	3,30	12,57	-	-	12,89	-	12,89	-	76,72	-	0,97			4,26
21.12.15	24,00		138,97	127,18	11,80	76,01	51,13	24,88	7,00	5,00	3,28	10,41	-	-	10,66	-	10,66	-	75,29	-	0,78	-	-	4,07
22.12.15	24,00		138,97	127,18	11,80	76,01	51,13	24,88	7,00	5,00	3,28	10,41	-	-	10,66	-	10,66	-	75,29	-	0,78	-	-	4,07
23.12.15	24,00		138,97	127,18	11,80	76,01	51,13	24,88	7,00	5,00	3,28	10,41	-	-	10,66	-	10,66	-	75,29	-	0,78	-	-	4,07
Среднее	24,00	-	138,97	127,18	11,80	76,01	51,13	24,88	7,00	5,00	3,28	10,41	-	-	10,66	-	10,66	-	75,29	-	0,78	-	-	4,07
Итого	720,00		4169,14	3815,27	353,88						98,43	312,20	0,00	0,00	319,92	0,00	319,92	0,00			23,52	0,00	0,00	121,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	10242,63	9213,00	1343,68	-	1369,63	-	197,12	-	-
	21.12.15 11:00	14038,86	12687,81	1627,31	-	1660,26	-	308,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = -1,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **319,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«_____» 26 ДЕК 2015 _____ г.