Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	125,16	109,21	15,95	76,03	51,86	24,17	7,00	5,00	2,71	15,09	-	-	15,46	-	15,46	-	75,88	-	1,15			3,86
25.11.15	24,00	-	122,24	106,45	15,79	74,29	50,85	23,44	7,00	5,00	2,56	15,12	-	-	15,48	-	15,48	-	73,26	-	1,11			3,67
26.11.15	24,00	-	127,36	110,51	16,85	76,24	51,95	24,29	7,00	5,00	2,75	16,02	-	-	16,46	-	16,46	-	76,09	-	1,22			3,97
27.11.15	24,00	-	129,38	111,38	18,00	76,72	52,37	24,35	7,00	5,00	2,80	16,91	-	-	17,36	-	17,36	-	76,64	-	1,30			4,10
28.11.15	24,00	-	129,16	113,62	15,54	76,88	53,01	23,87	7,00	5,00	2,79	14,57	-	-	14,93	-	14,93	-	76,58	-	1,12			3,91
29.11.15	24,00	-	132,74	112,54	20,20	76,39	52,56	23,83	7,00	5,00	2,75	19,35	-	-	19,84	-	19,84	-	76,27	-	1,48			4,23
30.11.15	24,00	-	127,87	111,64	16,23	76,91	52,73	24,18	7,00	5,00	2,77	15,46	-	-	15,88	-	15,88	-	76,44	-	1,18			3,95
01.12.15	24,00	-	126,51	110,70	15,81	76,62	52,65	23,97	7,00	5,00	2,71	15,08	-	-	15,46	-	15,46	-	76,22	-	1,15			3,87
02.12.15	24,00	-	128,77	111,41	17,36	76,06	52,42	23,64	7,00	5,00	2,72	16,37	-	-	16,81	-	16,81	-	75,94	-	1,24			3,96
03.12.15	24,00	-	128,17	112,09	16,08	76,81	52,80	24,01	7,00	5,00	2,76	15,19	-	-	15,61	-	15,61	-	76,76	-	1,17			3,93
04.12.15	24,00	-	126,19	110,38	15,81	76,94	52,88	24,06	7,00	5,00	2,73	14,97	-	-	15,37	-	15,37	-	76,31	-	1,14			3,88
05.12.15	24,00	-	126,31	109,71	16,60	74,82	51,80	23,02	7,00	5,00	2,60	15,84	-	-	16,24	-	16,24	-	74,32	-	1,18			3,77
06.12.15	24,00	-	129,24	109,74	19,50	75,55	52,49	23,06	7,00	5,00	2,59	18,88	-	-	19,36	-	19,36	-	75,08	-	1,42			4,01
07.12.15	24,00	-	129,33	112,50	16,83	74,27	52,07	22,20	7,00	5,00	2,53	16,42	-	-	16,82	-	16,82	-	74,15	-	1,22			3,75
08.12.15	24,00	-	127,06	110,83	16,23	74,75	51,79	22,96	7,00	5,00	2,58	15,81	-	-	16,17	-	16,17	-	74,44	-	1,18			3,76
09.12.15	24,00	-	128,88	110,39	18,49	75,09	51,89	23,20	7,00	5,00	2,61	17,96	-	-	18,39	-	18,39	-	74,96	-	1,35			3,96
10.12.15	24,00	-	126,05	111,15	14,90	75,50	52,36	23,14	7,00	5,00	2,63	14,27	-	-	14,61	-	14,61	-	75,12	-	1,07			3,70
11.12.15	24,00	-	129,32	113,54	15,78	74,60	52,26	22,34	7,00	5,00	2,58	15,24	-	-	15,63	-	15,63	-	74,51	-	1,14			3,72
12.12.15	24,00	-	127,94	111,46	16,48	74,75	52,14	22,61	7,00	5,00	2,59	15,65	-	-	16,06	-	16,06	-	74,33	-	1,16			3,76
13.12.15	24,00	-	126,56	109,51	17,05	74,59	51,61	22,98	7,00	5,00	2,58	16,35	-	-	16,76	-	16,76	-	74,27	-	1,21			3,80
14.12.15	24,00	-	126,95	110,91	16,04	75,06	51,81	23,25	7,00	5,00	2,62	15,53	-	-	15,91	-	15,91	-	74,92	-	1,17			3,79
15.12.15	24,00	-	126,64	111,48	15,16	76,65	52,60	24,05	7,00	5,00	2,73	14,63	-	-	15,02	-	15,02	-	76,56	-	1,12			3,85
16.12.15	24,00	-	127,34	109,45	17,89	76,29	52,16	24,13	7,00	5,00	2,70	17,20	-	-	17,64	-	17,64	-	76,06	-	1,31			4,01
17.12.15	24,00	-	123,89	109,10	14,79	76,72	52,14	24,58	7,00	5,00	2,74	14,11	-	-	14,43	-	14,43	-	76,46	-	1,08			3,82
18.12.15	24,00	-	127,59	109,36	18,23	76,60	52,05	24,55	7,00	5,00	2,75	17,55	-	-	18,03	-	18,03	-	76,25	-	1,34			4,09
19.12.15	24,00	-	126,47	111,90	14,57	76,69	52,78	23,91	7,00	5,00	2,73	14,06	-	-	14,43	-	14,43	-	76,39	-	1,07			3,80
20.12.15	24,00	-	127,23	109,30	17,93	77,17	53,07	24,10	7,00	5,00	2,70	17,29	-	-	17,76	-	17,76	-	76,75	-	1,33			4,02
21.12.15	24,00		127,42	110,75	16,67	75,89	52,26	23,63	7,00	5,00	2,68	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	75,59	-	1,21	-	-	3,89
22.12.15	24,00		127,42	110,75	16,67	75,89	52,26	23,63	7,00	5,00	2,68	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	75,59	-	1,21	-	-	3,89
23.12.15	24,00		127,42	110,75	16,67	75,89	52,26	23,63	7,00	5,00	2,68	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	75,59	-	1,21	-	-	3,89
Среднее	24,00	-	127,42	110,75	16,67	75,89	52,26	23,63	7,00	5,00	2,68	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	75,59	-	1,21	-	-	3,89
Итого	720,00		3822,61	3322,51	500,10						80,36	478,80	0,00	0,00	491,02	0,00	491,02	0,00			36,20	0,00	0,00	116,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	6411,28	6471,31	2115,26	-	2153,76	-	112,40	-	-
	21.12.15 02:00	9842,29	9453,08	2545,41	-	2594,90	-	237,04	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -1,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **491,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.