Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	90,97	81,53	9,44	74,84	43,98	30,86	7,00	5,00	2,60	8,38	-	-	8,59	-	8,59	-	74,56	-	0,63			3,22
25.11.15	24,00	-	90,62	82,05	8,57	73,01	43,90	29,11	7,00	5,00	2,40	8,64	-	-	8,85	-	8,85	-	70,72	-	0,61			3,01
26.11.15	24,00	-	95,73	84,74	10,99	75,13	44,65	30,48	7,00	5,00	2,71	9,30	-	-	9,52	-	9,52	-	74,91	-	0,70			3,41
27.11.15	24,00	-	95,11	85,24	9,87	75,65	44,76	30,89	7,00	5,00	2,76	8,21	-	-	8,45	-	8,45	-	75,39	-	0,62			3,38
28.11.15	24,00	-	97,08	87,78	9,30	75,87	45,42	30,45	7,00	5,00	2,77	8,08	-	-	8,29	-	8,29	-	75,55	-	0,61			3,38
29.11.15	24,00	-	98,03	87,12	10,91	75,33	45,09	30,24	7,00	5,00	2,73	9,72	-	-	9,95	-	9,95	-	75,08	-	0,73			3,46
30.11.15	24,00	-	97,25	86,48	10,77	75,89	45,39	30,50	7,00	5,00	2,74	9,52	-	-	9,79	-	9,79	-	75,46	-	0,72			3,46
01.12.15	24,00	-	95,60	85,78	9,82	75,59	45,32	30,27	7,00	5,00	2,69	8,62	-	-	8,84	-	8,84	-	75,22	-	0,65			3,34
02.12.15	24,00	-	95,65	86,27	9,38	74,95	45,07	29,88	7,00	5,00	2,67	8,16	-	-	8,37	-	8,37	-	74,62	-	0,61			3,28
03.12.15	24,00	-	96,15	86,81	9,34	75,67	45,30	30,37	7,00	5,00	2,73	8,19	-	-	8,40	-	8,40	-	75,44	-	0,62			3,35
04.12.15	24,00	-	94,44	85,62	8,82	75,87	45,48	30,39	7,00	5,00	2,70	7,67	-	-	7,88	-	7,88	-	75,10	-	0,58			3,28
05.12.15	24,00	-	93,65	84,67	8,98	73,79	44,46	29,33	7,00	5,00	2,56	8,01	-	-	8,18	-	8,18	-	73,16	-	0,58			3,15
06.12.15	24,00	-	96,27	85,06	11,21	74,58	45,37	29,21	7,00	5,00	2,58	10,06	-	-	10,29	-	10,29	-	74,12	-	0,75			3,32
07.12.15	24,00	-	96,73	86,87	9,86	73,27	45,02	28,25	7,00	5,00	2,54	8,73	-	-	8,95	-	8,95	-	73,04	-	0,64			3,18
08.12.15	24,00	-	94,17	85,05	9,12	73,69	44,42	29,27	7,00	5,00	2,56	8,21	-	-	8,41	-	8,41	-	73,26	-	0,60			3,16
09.12.15	24,00	-	93,53	84,79	8,74	74,07	44,60	29,47	7,00	5,00	2,58	7,64	-	-	7,82	-	7,82	-	73,81	-	0,57			3,15
10.12.15	24,00	-	95,33	85,57	9,76	74,46	45,02	29,44	7,00	5,00	2,63	8,36	-	-	8,59	-	8,59	-	73,98	-	0,62			3,25
11.12.15	24,00	-	96,78	87,22	9,56	73,61	45,19	28,42	7,00	5,00	2,59	8,15	-	-	8,36	-	8,36	-	73,41	-	0,60			3,19
12.12.15	24,00	-	95,43	85,64	9,79	73,73	45,07	28,66	7,00	5,00	2,56	8,48	-	-	8,69	-	8,69	-	73,13	-	0,62			3,18
13.12.15	24,00	-	93,78	83,98	9,80	73,54	44,43	29,11	7,00	5,00	2,53	8,67	-	-	8,85	-	8,85	-	73,17	-	0,63			3,17
14.12.15	24,00	-	94,17	85,08	9,09	73,95	44,61	29,34	7,00	5,00	2,58	7,97	-	-	8,16	-	8,16	-	73,65	-	0,59			3,17
15.12.15	24,00	-	93,94	85,28	8,66	75,49	45,08	30,41	7,00	5,00	2,68	7,50	-	-	7,69	-	7,69	-	75,21	-	0,57			3,25
16.12.15	24,00	-	93,76	83,92	9,84	75,13	44,57	30,56	7,00	5,00	2,65	8,71	-	-	8,95	-	8,95	-	74,74	-	0,65			3,31
17.12.15	24,00	-	93,23	83,39	9,84	75,53	44,45	31,08	7,00	5,00	2,68	8,74	-	-	8,97	-	8,97	-	75,16	-	0,66			3,34
18.12.15	24,00	-	92,63	83,46	9,17	75,44	44,43	31,01	7,00	5,00	2,68	8,12	-	-	8,33	-	8,33	-	75,00	-	0,61			3,28
19.12.15	24,00	-	96,06	85,69	10,37	75,65	45,26	30,39	7,00	5,00	2,69	9,25	-	-	9,49	-	9,49	-	75,35	-	0,70			3,39
20.12.15	24,00	-	93,83	84,01	9,82	76,10	45,59	30,51	7,00	5,00	2,66	8,69	-	-	8,91	-	8,91	-	75,57	-	0,66			3,31
21.12.15	24,00		94,81	85,15	9,66	74,81	44,89	29,92	7,00	5,00	2,64	8,51	-	-	8,72	-	8,72	-	74,36	-	0,63	-	-	3,27
22.12.15	24,00		94,81	85,15	9,66	74,81	44,89	29,92	7,00	5,00	2,64	8,51	-	-	8,72	-	8,72	-	74,36	-	0,63	-	-	3,27
23.12.15	24,00		94,81	85,15	9,66	74,81	44,89	29,92	7,00	5,00	2,64	8,51	-	-	8,72	-	8,72	-	74,36	-	0,63	-	-	3,27
Среднее	24,00	-	94,81	85,15	9,66	74,81	44,89	29,92	7,00	5,00	2,64	8,51	-	-	8,72	-	8,72	-	74,36	-	0,63	-	-	3,27
Итого	720,00		2844,36	2554,56	289,80						79,18	255,31	0,00	0,00	261,74	0,00	261,74	0,00			18,99	0,00	0,00	98,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	32540,83	28654,33	3497,58	-	3574,93	-	899,22	-	
	21.12.15 11:00	35127,99	30978,29	3729,42	-	3812,62	-	988,49	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -0,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **261,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.

печать энергосбыта