Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 3,67
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	108,90	95,97	12,93	74,52	49,41	25,11	7,00	5,00	2,67	9,40	-	-	9,64	-	9,64	-	74,63	-	0,70			3,37
25.11.15	24,00	-	107,51	95,83	11,68	72,95	49,63	23,32	7,00	5,00	2,42	9,09	-	-	9,30	-	9,30	-	73,44	-	0,67			3,09
26.11.15	24,00	-	114,33	100,11	14,22	74,82	50,61	24,21	7,00	5,00	2,69	10,63	-	-	10,88	-	10,88	-	74,77	-	0,80			3,49
27.11.15	24,00	-	113,71	100,93	12,78	75,26	50,64	24,62	7,00	5,00	2,75	9,24	-	-	9,47	-	9,47	-	75,05	-	0,69			3,45
28.11.15	24,00	-	117,37	103,93	13,44	75,54	51,16	24,38	7,00	5,00	2,78	10,28	-	-	10,54	-	10,54	-	75,28	-	0,77			3,55
29.11.15	24,00	-	117,12	103,38	13,74	75,01	50,81	24,20	7,00	5,00	2,70	11,04	-	-	11,33	-	11,33	-	74,95	-	0,83			3,53
30.11.15	24,00	-	115,03	102,56	12,47	75,61	51,18	24,43	7,00	5,00	2,71	9,79	-	-	10,04	-	10,04	-	75,25	-	0,74			3,45
01.12.15	24,00	-	114,42	101,75	12,67	75,37	51,08	24,29	7,00	5,00	2,67	10,14	-	-	10,40	-	10,40	-	75,06	-	0,76			3,43
02.12.15	24,00	-	115,19	102,40	12,79	74,67	50,72	23,95	7,00	5,00	2,65	10,18	-	-	10,45	-	10,45	-	74,66	-	0,76			3,41
03.12.15	24,00	-	114,41	103,11	11,30	75,36	51,12	24,24	7,00	5,00	2,69	8,71	-	-	8,91	-	8,91	-	75,43	-	0,66			3,35
04.12.15	24,00	-	113,57	101,68	11,89	75,65	51,51	24,14	7,00	5,00	2,66	9,30	-	-	9,55	-	9,55	-	74,99	-	0,70			3,35
05.12.15	24,00	-	113,69	100,57	13,12	73,53	50,08	23,45	7,00	5,00	2,54	10,72	-	-	10,97	-	10,97	-	73,18	-	0,79			3,32
06.12.15	24,00	-	114,64	101,18	13,46	74,24	50,97	23,27	7,00	5,00	2,54	10,99	-	-	11,24	-	11,24	-	73,88	-	0,81			3,35
07.12.15	24,00	-	116,83	103,47	13,36	72,95	50,37	22,58	7,00	5,00	2,51	10,96	-	-	11,24	-	11,24	-	72,82	-	0,80			3,31
08.12.15	24,00	-	113,39	101,20	12,19	73,28	49,99	23,29	7,00	5,00	2,54	9,74	-	-	9,98	-	9,98	-	73,21	-	0,72			3,25
09.12.15	24,00	-	113,45	100,92	12,53	73,72	50,19	23,53	7,00	5,00	2,57	9,92	-	-	10,19	-	10,19	-	73,65	-	0,73			3,30
10.12.15	24,00	-	113,97	102,08	11,89	74,14	50,71	23,43	7,00	5,00	2,58	9,40	-	-	9,64	-	9,64	-	73,78	-	0,69			3,27
11.12.15	24,00	-	116,69	104,00	12,69	73,30	50,87	22,43	7,00	5,00	2,52	10,16	-	-	10,41	-	10,41	-	73,38	-	0,75			3,26
12.12.15	24,00	-	114,59	101,94	12,65	73,42	50,73	22,69	7,00	5,00	2,50	10,16	-	-	10,40	-	10,40	-	73,05	-	0,74			3,24
13.12.15	24,00	-	114,18	99,78	14,40	73,27	50,15	23,12	7,00	5,00	2,48	12,02	-	-	12,31	-	12,31	-	73,18	-	0,88			3,36
14.12.15	24,00	-	112,19	101,12	11,07	73,62	50,42	23,20	7,00	5,00	2,53	8,55	-	-	8,79	-	8,79	-	73,57	-	0,63			3,16
15.12.15	24,00	-	114,36	101,29	13,07	75,17	50,84	24,33	7,00	5,00	2,66	10,43	-	-	10,71	-	10,71	-	75,26	-	0,79			3,45
16.12.15	24,00	-	112,04	99,62	12,42	74,81	50,50	24,31	7,00	5,00	2,61	9,85	-	-	10,11	-	10,11	-	74,66	-	0,74			3,35
17.12.15	24,00	-	109,96	98,94	11,02	75,21	50,41	24,80	7,00	5,00	2,66	8,34	-	-	8,57	-	8,57	-	75,13	-	0,63			3,28
18.12.15	24,00	-	111,06	98,98	12,08	75,15	50,46	24,69	7,00	5,00	2,64	9,51	-	-	9,77	-	9,77	-	74,82	-	0,71			3,35
19.12.15	24,00	-	114,16	101,85	12,31	75,35	51,21	24,14	7,00	5,00	2,66	9,72	-	-	9,96	-	9,96	-	75,13	-	0,73			3,39
20.12.15	24,00	-	112,95	99,84	13,11	75,80	51,50	24,30	7,00	5,00	2,62	10,61	-	-	10,88	-	10,88	-	75,54	-	0,80			3,42
21.12.15	24,00		113,69	101,05	12,64	74,51	50,64	23,87	7,00	5,00	2,61	9,96	-	-	10,21	-	10,21	-	74,36	-	0,74	-	-	3,35
22.12.15	24,00		113,69	101,05	12,64	74,51	50,64	23,87	7,00	5,00	2,61	9,96	-	-	10,21	-	10,21	-	74,36	-	0,74	-	-	3,35
23.12.15	24,00		113,69	101,05	12,64	74,51	50,64	23,87	7,00	5,00	2,61	9,96	-	-	10,21	-	10,21	-	74,36	-	0,74	-	-	3,35
Среднее	24,00	-	113,69	101,05	12,64	74,51	50,64	23,87	7,00	5,00	2,61	9,96	-	-	10,21	-	10,21	-	74,36	-	0,74	-	-	3,35
Итого	720,00		3410,79	3031,59	379,20						78,39	298,76	0,00	0,00	306,31	0,00	306,31	0,00			22,21	0,00	0,00	100,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.11.15 04:00	8306,79	7249,83	1066,77	-	1087,22	-	35,19	-	-
21.12.15 03:00	11373,31	9975,16	1335,74	-	1363,00	-	32,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему - куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -1,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **306,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Теплосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____