Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1215.bt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,67
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	79,18	64,51	14,67	74,46	44,58	29,88	7,00	5,00	2,17	13,17	-	-	13,42	-	13,42	-	64,82	-	0,85			3,02
25.11.15	24,00	-	80,33	67,20	13,13	72,94	44,10	28,84	7,00	5,00	2,04	12,03	-	-	12,30	-	12,30	-	70,90	-	0,85			2,90
26.11.15	24,00	-	83,20	69,25	13,95	74,76	45,04	29,72	7,00	5,00	2,19	12,88	-	-	13,18	-	13,18	-	70,87	-	0,91			3,10
27.11.15	24,00	-	82,33	69,60	12,73	75,29	45,22	30,07	7,00	5,00	2,23	11,54	-	-	11,80	-	11,80	-	71,36	-	0,82			3,05
28.11.15	24,00	-	85,50	70,81	14,69	75,56	46,16	29,40	7,00	5,00	2,20	13,54	-	-	13,87	-	13,87	-	72,85	-	0,99			3,19
29.11.15	24,00	-	84,48	69,44	15,04	74,95	45,60	29,35	7,00	5,00	2,20	13,75	-	-	14,04	-	14,04	-	70,89	-	0,97			3,17
30.11.15	24,00	-	83,48	68,90	14,58	75,50	45,74	29,76	7,00	5,00	2,21	13,29	-	-	13,60	-	13,60	-	71,09	-	0,94			3,15
01.12.15	24,00	-	81,78	67,97	13,81	75,21	45,67	29,54	7,00	5,00	2,18	12,45	-	-	12,75	-	12,75	-	69,21	-	0,87			3,05
02.12.15	24,00	-	83,43	69,01	14,42	74,66	45,48	29,18	7,00	5,00	2,18	13,00	-	-	13,27	-	13,27	-	70,57	-	0,92			3,09
03.12.15	24,00	-	82,71	69,22	13,49	75,36	45,71	29,65	7,00	5,00	2,21	12,01	-	-	12,29	-	12,29	-	71,57	-	0,86			3,07
04.12.15	24,00	-	82,35	67,76	14,59	75,56	45,88	29,68	7,00	5,00	2,18	13,15	-	-	13,44	-	13,44	-	70,86	-	0,93			3,11
05.12.15	24,00	-	81,99	65,84	16,15	73,52	45,09	28,43	7,00	5,00	2,08	14,66	-	-	14,96	-	14,96	-	67,31	-	0,99			3,06
06.12.15	24,00	-	82,81	64,92	17,89	74,23	45,81	28,42	7,00	5,00	2,09	16,26	-	-	16,61	-	16,61	-	67,16	-	1,09			3,18
07.12.15	24,00	-	85,08	70,03	15,05	73,02	45,70	27,32	7,00	5,00	2,06	13,51	-	-	13,80	-	13,80	-	70,68	-	0,96			3,01
08.12.15	24,00	-	82,43	68,24	14,19	73,40	45,07	28,33	7,00	5,00	2,10	12,64	-	-	12,88	-	12,88	-	69,60	-	0,88			2,98
09.12.15	24,00	-	81,89	68,06	13,83	73,78	45,15	28,63	7,00	5,00	2,13	12,11	-	-	12,40	-	12,40	-	69,51	-	0,84			2,97
10.12.15	24,00	-	82,19	68,59	13,60	74,16	45,61	28,55	7,00	5,00	2,14	11,81	-	-	12,10	-	12,10	-	70,82	-	0,83			2,97
11.12.15	24,00	-	84,94	71,35	13,59	73,41	45,90	27,51	7,00	5,00	2,10	11,97	-	-	12,27	-	12,27	-	72,30	-	0,87			2,96
12.12.15	24,00	-	84,09	69,28	14,81	73,49	45,66	27,83	7,00	5,00	2,08	13,11	-	-	13,41	-	13,41	-	71,05	-	0,93			3,02
13.12.15	24,00	-	82,92	67,02	15,90	73,31	45,03	28,28	7,00	5,00	2,06	14,46	-	-	14,79	-	14,79	-	68,84	-	1,00			3,06
14.12.15	24,00	-	82,81	68,38	14,43	73,74	45,18	28,56	7,00	5,00	2,13	12,95	-	-	13,24	-	13,24	-	69,11	-	0,90			3,02
15.12.15	24,00	-	83,13	68,95	14,18	75,28	45,65	29,63	7,00	5,00	2,21	12,62	-	-	12,90	-	12,90	-	71,65	-	0,90			3,11
16.12.15	24,00	-	80,97	66,79	14,18	74,85	45,03	29,82	7,00	5,00	2,19	12,56	-	-	12,83	-	12,83	-	68,83	-	0,87			3,05
17.12.15	24,00	-	80,90	67,25	13,65	75,25	44,99	30,26	7,00	5,00	2,23	12,08	-	-	12,33	-	12,33	-	69,49	-	0,84			3,07
18.12.15	24,00	-	81,27	66,67	14,60	75,14	44,92	30,22	7,00	5,00	2,21	13,02	-	-	13,30	-	13,30	-	69,07	-	0,90			3,11
19.12.15	24,00	-	83,22	69,11	14,11	75,36	45,90	29,46	7,00	5,00	2,20	12,57	-	-	12,85	-	12,85	-	71,76	-	0,90			3,10
20.12.15	24,00	-	81,44	66,27	15,17	75,78	46,26	29,52	7,00	5,00	2,15	13,73	-	-	14,02	-	14,02	-	69,88	-	0,96			3,11
21.12.15	24,00		82,62	68,16	14,46	74,52	45,41	29,11	7,00	5,00	2,15	13,00	-	-	13,28	-	13,28	-	70,08	-	0,91	-	-	3,06
22.12.15	24,00		82,62	68,16	14,46	74,52	45,41	29,11	7,00	5,00	2,15	13,00	-	-	13,28	-	13,28	-	70,08	-	0,91	-	-	3,06
23.12.15	24,00		82,62	68,16	14,46	74,52	45,41	29,11	7,00	5,00	2,15	13,00	-	-	13,28	-	13,28	-	70,08	-	0,91	-	-	3,06
Среднее	24,00	-	82,62	68,16	14,46	74,52	45,41	29,11	7,00	5,00	2,15	13,00	-	-	13,28	-	13,28	-	70,08	-	0,91	-	-	3,06
Итого	720,00		2478,72	2044,91	433,81						64,59	389,86	0,00	0,00	398,50	0,00	398,50	0,00			27,29	0,00	0,00	91,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	9456,36	7395,56	2127,01	-	2163,01	-	210,29	-	-
	21.12.15 03:00	11684,93	9233,60	2478,07	-	2521,86	-	292,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = -1,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **398,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 печать энергосбыта