Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,67
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	83,59	74,12	9,47	75,41	45,82	29,59	7,00	5,00	2,17	10,00	-	-	10,23	-	10,23	-	74,40	-	0,74			2,91
25.11.15	24,00	-	80,64	72,48	8,16	73,80	45,04	28,76	7,00	5,00	2,05	8,80	-	-	9,02	-	9,02	-	72,48	-	0,64			2,69
26.11.15	24,00	-	83,18	75,08	8,10	75,75	46,00	29,75	7,00	5,00	2,19	8,76	-	-	9,00	-	9,00	-	75,02	-	0,66			2,85
27.11.15	24,00	-	83,37	75,36	8,01	76,24	46,34	29,90	7,00	5,00	2,22	8,55	-	-	8,77	-	8,77	-	75,59	-	0,65			2,87
28.11.15	24,00	-	87,46	76,75	10,71	76,48	47,18	29,30	7,00	5,00	2,21	11,39	-	-	11,66	-	11,66	-	75,69	-	0,86			3,07
29.11.15	24,00	-	86,00	76,35	9,65	75,93	46,83	29,10	7,00	5,00	2,18	10,31	-	-	10,56	-	10,56	-	75,32	-	0,78			2,96
30.11.15	24,00	-	84,81	75,66	9,15	76,47	47,04	29,43	7,00	5,00	2,18	9,86	-	-	10,11	-	10,11	-	75,52	-	0,75			2,93
01.12.15	24,00	-	83,33	75,02	8,31	76,22	46,86	29,36	7,00	5,00	2,17	8,95	-	-	9,18	-	9,18	-	75,31	-	0,67			2,84
02.12.15	24,00	-	82,94	75,55	7,39	75,60	46,69	28,91	7,00	5,00	2,14	8,09	-	-	8,29	-	8,29	-	74,67	-	0,61			2,74
03.12.15	24,00	-	84,27	75,90	8,37	76,35	47,01	29,34	7,00	5,00	2,18	9,08	-	-	9,32	-	9,32	-	75,73	-	0,69			2,87
04.12.15	24,00	-	81,83	74,48	7,35	76,55	47,15	29,40	7,00	5,00	2,17	7,79	-	-	7,97	-	7,97	-	74,92	-	0,59			2,76
05.12.15	24,00	-	83,80	73,97	9,83	74,44	46,20	28,24	7,00	5,00	2,07	10,28	-	-	10,51	-	10,51	-	73,47	-	0,76			2,82
06.12.15	24,00	-	83,90	74,16	9,74	75,09	46,95	28,14	7,00	5,00	2,05	10,46	-	-	10,70	-	10,70	-	74,11	-	0,77			2,82
07.12.15	24,00	-	83,62	76,06	7,56	73,83	46,77	27,06	7,00	5,00	2,00	8,44	-	-	8,63	-	8,63	-	73,05	-	0,62			2,62
08.12.15	24,00	-	82,49	75,09	7,40	74,21	46,34	27,87	7,00	5,00	2,04	8,20	-	-	8,38	-	8,38	-	73,33	-	0,60			2,64
09.12.15	24,00	-	83,08	74,76	8,32	74,65	46,39	28,26	7,00	5,00	2,07	9,06	-	-	9,28	-	9,28	-	73,77	-	0,67			2,74
10.12.15	24,00	-	83,29	75,01	8,28	75,07	46,78	28,29	7,00	5,00	2,08	8,92	-	-	9,13	-	9,13	-	74,06	-	0,66			2,75
11.12.15	24,00	-	83,53	76,63	6,90	74,21	46,99	27,22	7,00	5,00	2,04	7,63	-	-	7,83	-	7,83	-	73,50	-	0,56			2,60
12.12.15	24,00	-	84,10	75,36	8,74	74,31	46,71	27,60	7,00	5,00	2,04	9,39	-	-	9,61	-	9,61	-	73,37	-	0,69			2,73
13.12.15	24,00	-	83,16	74,25	8,91	74,19	46,18	28,01	7,00	5,00	2,04	9,60	-	-	9,82	-	9,82	-	73,37	-	0,70			2,74
14.12.15	24,00	-	83,75	75,19	8,56	74,59	46,31	28,28	7,00	5,00	2,08	9,33	-	-	9,56	-	9,56	-	73,94	-	0,69			2,77
15.12.15	24,00	-	83,06	75,72	7,34	76,17	46,94	29,23	7,00	5,00	2,16	8,19	-	-	8,39	-	8,39	-	75,44	-	0,62			2,77
16.12.15	24,00	-	82,17	74,42	7,75	75,79	46,44	29,35	7,00	5,00	2,14	8,47	-	-	8,72	-	8,72	-	74,91	-	0,63			2,78
17.12.15	24,00	-	83,51	74,44	9,07	76,16	46,37	29,79	7,00	5,00	2,18	9,78	-	-	10,05	-	10,05	-	75,27	-	0,74			2,91
18.12.15	24,00	-	82,12	74,43	7,69	76,04	46,20	29,84	7,00	5,00	2,17	8,44	-	-	8,67	-	8,67	-	75,04	-	0,63			2,81
19.12.15	24,00	-	85,90	75,57	10,33	76,29	47,09	29,20	7,00	5,00	2,15	11,18	-	-	11,48	-	11,48	-	75,63	-	0,85			3,00
20.12.15	24,00	-	83,50	73,96	9,54	76,68	47,44	29,24	7,00	5,00	2,11	10,39	-	-	10,65	-	10,65	-	75,75	-	0,79			2,90
21.12.15	24,00		83,57	75,03	8,54	75,43	46,59	28,83	7,00	5,00	2,12	9,23	-	-	9,46	-	9,46	-	74,54	-	0,69	-	-	2,81
22.12.15	24,00		83,57	75,03	8,54	75,43	46,59	28,83	7,00	5,00	2,12	9,23	-	-	9,46	-	9,46	-	74,54	-	0,69	-	-	2,81
23.12.15	24,00		83,57	75,03	8,54	75,43	46,59	28,83	7,00	5,00	2,12	9,23	-	-	9,46	-	9,46	-	74,54	-	0,69	-	-	2,81
Среднее	24,00	-	83,57	75,03	8,54	75,43	46,59	28,83	7,00	5,00	2,12	9,23	-	-	9,46	-	9,46	-	74,54	-	0,69	-	-	2,81
Итого	720,00		2507,11	2250,86	256,26						63,62	277,04	0,00	0,00	283,91	0,00	283,91	0,00			20,67	0,00	0,00	84,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	4925,01	3609,01	1320,05	-	1344,37	-	168,64	-	-
	21.12.15 03:00	7178,88	5632,05	1569,62	-	1600,13	-	144,43	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -1,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **283,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.
печать энергосбыта