Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 134,04 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	121,76	121,76	0,00	75,83	42,36	33,47	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
25.11.15	24,00	-	123,11	123,11	0,00	77,41	43,09	34,32	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
26.11.15	24,00	-	124,39	124,39	0,00	77,84	43,25	34,59	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
27.11.15	24,00	-	125,32	125,32	0,00	77,66	43,43	34,23	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
28.11.15	24,00	-	125,81	125,81	0,00	77,96	43,92	34,04	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
29.11.15	24,00	-	124,81	124,81	0,00	77,57	43,44	34,13	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
30.11.15	24,00	-	124,08	124,08	0,00	76,29	42,95	33,34	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
01.12.15	24,00	-	123,30	123,30	0,00	76,97	43,25	33,72	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
02.12.15	24,00	-	122,97	122,97	0,00	77,05	43,28	33,77	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
03.12.15	24,00	-	122,96	122,96	0,00	76,95	43,21	33,74	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
04.12.15	24,00	-	123,08	123,08	0,00	76,59	43,24	33,35	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
05.12.15	24,00	-	123,44	123,44	0,00	74,96	42,89	32,07	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
06.12.15	24,00	-	125,07	125,07	0,00	75,01	43,54	31,47	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
07.12.15	24,00	-	125,33	124,98	0,35	74,74	43,55	31,19	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,93
08.12.15	24,00	-	124,83	124,83	0,00	74,66	43,10	31,56	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
09.12.15	24,00	-	124,65	124,65	0,00	74,99	43,11	31,88	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
10.12.15	24,00	-	124,21	124,21	0,00	75,80	43,57	32,23	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
11.12.15	24,00	-	125,04	125,04	0,00	75,58	43,92	31,66	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
12.12.15	24,00	-	124,39	124,39	0,00	75,02	43,51	31,51	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
13.12.15	24,00	-	121,39	121,39	0,00	73,98	42,49	31,49	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
14.12.15	24,00	-	121,31	121,10	0,21	74,84	42,51	32,33	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,93
15.12.15	24,00	-	122,98	122,98	0,00	78,31	43,79	34,52	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
16.12.15	24,00	-	123,20	123,20	0,00	77,85	43,50	34,35	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
17.12.15	24,00	-	122,37	122,37	0,00	77,62	43,00	34,62	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
18.12.15	24,00	-	122,71	122,71	0,00	77,53	42,90	34,63	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
19.12.15	24,00	-	124,16	124,16	0,00	77,62	43,60	34,02	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
20.12.15	24,00	-	80,46	80,50	-0,04	75,61	44,25	31,36	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
21.12.15	24,00		122,12	122,10	0,02	76,38	43,28	33,10	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,05
22.12.15	24,00		122,12	122,10	0,02	76,38	43,28	33,10	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,05
23.12.15	24,00		122,12	122,10	0,02	76,38	43,28	33,10	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,05
Среднее	24,00	-	122,12	122,10	0,02	76,38	43,28	33,10	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,05
Итого	720,00		3663,48	3662,90	0,58						121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	121,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись / расшифровка подписи /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ДЕК 2015 г.