Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,42

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 285,84 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	78,25	78,25	0,00	75,76	49,06	26,70	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
25.11.15	24,00	-	78,92	78,92	0,00	77,36	49,92	27,44	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
26.11.15	24,00	-	79,78	79,78	0,00	77,79	50,05	27,74	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
27.11.15	24,00	-	80,04	80,04	0,00	77,62	50,36	27,26	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
28.11.15	24,00	-	80,34	80,34	0,00	77,94	50,96	26,98	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
29.11.15	24,00	-	79,85	79,85	0,00	77,53	50,49	27,04	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
30.11.15	24,00	-	79,18	79,18	0,00	76,29	49,61	26,68	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
01.12.15	24,00	-	78,53	78,53	0,00	76,94	50,13	26,81	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
02.12.15	24,00	-	78,30	78,30	0,00	77,02	58,18	18,84	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
03.12.15	24,00	-	76,39	77,47	-1,08	76,92	61,85	15,07	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
04.12.15	24,00	-	78,37	78,37	0,00	76,57	49,59	26,98	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
05.12.15	24,00	-	78,87	78,87	0,00	74,92	49,25	25,67	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
06.12.15	24,00	-	79,76	79,76	0,00	74,99	50,20	24,79	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
07.12.15	24,00	-	79,96	79,96	0,00	74,68	50,17	24,51	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
08.12.15	24,00	-	79,60	79,60	0,00	74,59	49,54	25,05	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
09.12.15	24,00	-	79,30	79,30	0,00	74,94	49,76	25,18	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
10.12.15	24,00	-	78,93	78,93	0,00	75,78	50,25	25,53	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
11.12.15	24,00	-	79,63	79,63	0,00	75,57	50,85	24,72	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
12.12.15	24,00	-	79,37	79,37	0,00	74,99	50,41	24,58	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
13.12.15	24,00	-	77,48	77,48	0,00	73,95	49,40	24,55	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
14.12.15	24,00	-	77,07	77,07	0,00	74,78	49,40	25,38	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
15.12.15	24,00	-	77,99	77,99	0,00	78,25	50,98	27,27	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
16.12.15	24,00	-	77,95	77,95	0,00	77,78	50,53	27,25	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
17.12.15	24,00	-	77,46	77,46	0,00	77,52	49,96	27,56	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
18.12.15	24,00	-	77,41	77,41	0,00	77,48	49,69	27,79	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
19.12.15	24,00	-	78,02	78,02	0,00	77,59	50,51	27,08	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
20.12.15	24,00	-	50,53	50,53	0,00	75,78	51,01	24,77	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
21.12.15	24,00		77,68	77,72	-0,04	76,35	50,82	25,53	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
22.12.15	24,00		77,68	77,72	-0,04	76,35	50,82	25,53	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
23.12.15	24,00		77,68	77,72	-0,04	76,35	50,82	25,53	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
Среднее	24,00	-	77,68	77,72	-0,04	76,35	50,82	25,53	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
Итого	720,00		2330,31	2331,51	-1,20						59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	2728,85	2728,85	0,00	-	0,00	-	59,73	-	-
	21.12.15 11:00	4811,64	4812,73	0,00	-	0,00	-	113,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.