

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Полиариков 7 / ЦО  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: 2я Невская котельная

Телефон:  
 Довер: 9194.03811  
 Стр.Адрес: Полиариков 7  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ЦО  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ: График: 150/70

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Режим (смена):  
 PRM3=0.2 Gmin=0.2  
 PRM2=0.2 Gmin=0.2  
 PRM1=0.2 Gmin=0.2  
 PRM0=0.2 Gmin=0.2

Приборы УУТЗ поверены до  
 Термодатчик: КТСГН  
 Термодатчик: КТСГН  
 Термодатчик: КТСГН  
 Термодатчик: КТСГН  
 Термодатчик: КТСГН

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Тхв, гр.С= 2,42

Учет отопления (ТВ-1)  
 Qот=0,419 Qвент.=  
 Qтех.гвс.сп= Qтех.пот.=  
 Gот=125,7 Gвент.=0 Gтвс.=0

Дата	Тн час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотворе Q общ. Гкал.		
		НС	M1,	M2,	M1,	T	T1,	T2,	dt,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dm,	V3	V4	dVгвс	Vподл	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс		Гкал.	
24.11.15	24.00	-	128,36	128,36	0,00	75,58	39,83	35,75	7,00	5,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59
25.11.15	24.00	-	129,56	129,56	0,00	77,17	40,46	36,71	7,00	5,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
26.11.15	24.00	-	130,74	130,74	0,00	77,59	40,58	37,01	7,00	5,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
27.11.15	24.00	-	132,10	131,72	0,38	77,43	40,79	36,64	7,00	5,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
28.11.15	24.00	-	132,29	132,04	0,25	77,74	41,22	36,52	7,00	5,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
29.11.15	24.00	-	130,20	129,92	0,28	77,34	40,79	36,55	7,00	5,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
30.11.15	24.00	-	128,06	127,85	0,21	76,06	40,26	35,80	7,00	5,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59
01.12.15	24.00	-	126,30	126,30	0,00	76,74	40,33	36,41	7,00	5,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
02.12.15	24.00	-	126,60	126,60	0,00	76,74	40,33	36,41	7,00	5,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62
03.12.15	24.00	-	128,78	128,78	0,00	76,74	40,47	36,27	7,00	5,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
04.12.15	24.00	-	126,47	126,26	0,21	76,39	40,31	36,08	7,00	5,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
05.12.15	24.00	-	124,60	124,60	0,00	74,74	39,72	35,02	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
06.12.15	24.00	-	125,70	125,70	0,00	74,80	40,32	34,48	7,00	5,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
07.12.15	24.00	-	126,76	126,76	0,00	74,50	40,36	34,14	7,00	5,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
08.12.15	24.00	-	126,32	126,06	0,26	74,40	39,81	34,59	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
09.12.15	24.00	-	126,36	126,36	0,00	74,77	39,94	34,83	7,00	5,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
10.12.15	24.00	-	124,27	124,06	0,21	75,58	40,15	35,43	7,00	5,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
11.12.15	24.00	-	125,58	125,58	0,00	75,37	40,53	34,84	7,00	5,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
12.12.15	24.00	-	124,53	124,13	0,40	74,80	40,10	34,70	7,00	5,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
13.12.15	24.00	-	121,64	121,64	0,00	73,76	39,20	34,56	7,00	5,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
14.12.15	24.00	-	120,33	120,33	0,00	74,59	38,99	35,60	7,00	5,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
15.12.15	24.00	-	122,23	122,03	0,20	78,06	40,08	37,98	7,00	5,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
16.12.15	24.00	-	122,41	122,41	0,00	77,59	39,87	37,72	7,00	5,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
17.12.15	24.00	-	124,02	123,71	0,31	77,34	39,59	37,75	7,00	5,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
18.12.15	24.00	-	123,14	123,14	0,00	77,28	39,51	37,77	7,00	5,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
19.12.15	24.00	-	124,62	124,26	0,36	77,40	40,21	37,19	7,00	5,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
20.12.15	24.00	-	80,96	81,32	-0,36	75,52	41,04	34,48	7,00	5,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
21.12.15	24.00	-	124,55	124,43	0,12	76,15	40,18	35,97	7,00	5,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
22.12.15	24.00	-	124,55	124,43	0,12	76,15	40,18	35,97	7,00	5,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
23.12.15	24.00	-	124,55	124,43	0,12	76,15	40,18	35,97	7,00	5,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
Среднее	24,00	-	124,55	124,43	0,12	76,15	40,18	35,97	7,00	5,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
Итого	720,00	-	3736,59	3732,94	3,64						134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V1(к3)	V2(к3)	V3(к3)	V4(к3)	Q ГВС (Гкал)	Q ЦО (Гкал)	Грвб.ч
	02.12.15 15:00	7222,46	7197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,24		
	21.12.15 04:00	9474,35	9466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96		

Период расчета по среднему:  
 Количество теплотворной энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотворителя, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

2,42 °C = 0,00 Гкал;  
 134,75 Гкал;  
 куб.м.

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУИ "ТЭК СПб" печать энергосбыта  
 Филиал "ДомТелеком"  
 Управление приборного учета  
 Отдел автоматизированного учета  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24 АЕН 2015