Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3006

расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,42

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-hx)+M2(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 124,32 Qот=0 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	162,85	156,25	6,60	74,78	45,71	29,07	7,00	5,00	4,74	5,36	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	-	75,07	0,00	0,30			5,04
25.11.15	24,00	-	164,42	156,21	8,21	76,36	46,35	30,01	7,00	5,00	4,94	6,85	0,00	0,00	7,03	0,00	7,03	-	76,59	0,00	0,38			5,32
26.11.15	24,00	-	165,02	158,18	6,84	76,78	46,49	30,29	7,00	5,00	5,01	5,83	0,00	0,00	5,98	0,00	5,98	-	76,68	0,00	0,32			5,32
27.11.15	24,00	-	165,73	158,97	6,76	76,58	46,52	30,06	7,00	5,00	4,99	6,13	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	76,54	0,00	0,32			5,30
28.11.15	24,00	-	166,65	158,93	7,72	76,86	47,00	29,86	7,00	5,00	4,98	6,78	0,00	0,00	6,99	0,00	6,99	-	76,75	0,00	0,36			5,34
29.11.15	24,00	-	165,13	157,11	8,02	76,46	46,68	29,78	7,00	5,00	4,92	6,56	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	-	76,46	0,00	0,38			5,29
30.11.15	24,00	-	161,91	155,40	6,51	75,20	46,04	29,16	7,00	5,00	4,72	5,94	0,00	0,00	6,11	0,00	6,11	-	74,71	0,00	0,30			5,02
01.12.15	24,00	-	160,70	153,83	6,87	75,88	46,24	29,64	7,00	5,00	4,77	6,12	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	-	75,79	0,00	0,32			5,09
02.12.15	24,00	-	160,62	153,51	7,11	76,00	46,26	29,74	7,00	5,00	4,78	5,94	0,00	0,00	6,06	0,00	6,06	-	75,98	0,00	0,33			5,11
03.12.15	24,00	-	160,13	152,54	7,59	75,89	45,96	29,93	7,00	5,00	4,79	6,34	0,00	0,00	6,51	0,00	6,51	-	75,92	0,00	0,35			5,15
04.12.15	24,00	-	159,08	151,61	7,47	75,52	45,91	29,61	7,00	5,00	4,71	5,90	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	-	75,07	0,00	0,34			5,06
05.12.15	24,00	-	160,76	152,98	7,78	73,94	45,46	28,48	7,00	5,00	4,58	5,99	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	-	73,82	0,00	0,35			4,93
06.12.15	24,00	-	163,68	154,27	9,41	74,01	46,14	27,87	7,00	5,00	4,56	7,67	0,00	0,00	7,87	0,00	7,87	-	74,06	0,00	0,44			5,00
07.12.15	24,00	-	161,69	154,22	7,47	73,71	46,12	27,59	7,00	5,00	4,47	6,34	0,00	0,00	6,48	0,00	6,48	-	73,63	0,00	0,34			4,81
08.12.15	24,00	-	159,89	152,82	7,07	73,63	45,59	28,04	7,00	5,00	4,49	5,82	0,00	0,00	5,99	0,00	5,99	-	73,58	0,00	0,32			4,81
09.12.15	24,00	-	158,94	152,19	6,75	73,95	45,59	28,36	7,00	5,00	4,51	5,74	0,00	0,00	5,87	0,00	5,87	-	74,17	0,00	0,31			4,82
10.12.15	24,00	-	159,33	151,78	7,55	74,74	45,98	28,76	7,00	5,00	4,59	6,14	0,00	0,00	6,29	0,00	6,29	-	74,74	0,00	0,35			4,94
11.12.15	24,00	-	159,88	152,88	7,00	74,54	46,35	28,19	7,00	5,00	4,51	5,00	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13	-	74,24	0,00	0,32			4,84
12.12.15	24,00	-	159,15	151,88	7,27	73,98	46,00	27,98	7,00	5,00	4,46	5,42	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55	-	73,90	0,00	0,33			4,79
13.12.15	24,00	-	155,21	146,66	8,55	72,93	44,94	27,99	7,00	5,00	4,35	7,00	0,00	0,00	7,16	0,00	7,16	-	72,01	0,00	0,38			4,73
14.12.15	24,00	-	152,40	146,79	5,61	73,76	44,85	28,91	7,00	5,00	4,41	4,95	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03	-	74,48	0,00	0,25			4,66
15.12.15	24,00	-	155,88	148,56	7,32	77,19	46,35	30,84	7,00	5,00	4,81	6,29	0,00	0,00	6,45	0,00	6,45	-	76,94	0,00	0,34			5,15
16.12.15	24,00	-	156,89	149,54	7,35	76,74	46,18	30,56	7,00	5,00	4,80	5,78	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	-	76,60	0,00	0,34			5,13
17.12.15	24,00	-	156,24	149,14	7,10	76,49	45,74	30,75	7,00	5,00	4,81	5,75	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	-	76,42	0,00	0,32			5,13
18.12.15	24,00	-	154,86	148,40	6,46	76,39	45,50	30,89	7,00	5,00	4,79	4,74	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86	-	76,20	0,00	0,29			5,08
19.12.15	24,00	-	159,17	151,21	7,96	76,52	46,40	30,12	7,00	5,00	4,80	6,94	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12	-	76,57	0,00	0,37			5,17
20.12.15	24,00	-	100,22	99,55	0,67	75,79	46,64	29,15	7,00	5,00	2,91	8,34	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46	-	56,29	0,00	0,05			2,96
21.12.15	24,00		158,02	150,94	7,07	75,36	46,04	29,32	7,00	5,00	4,64	6,14	-	-	6,29	-	6,29	-	74,56	-	0,33	-	-	4,96
22.12.15	24,00		158,02	150,94	7,07	75,36	46,04	29,32	7,00	5,00	4,64	6,14	-	-	6,29	-	6,29	-	74,56	-	0,33	-	-	4,96
23.12.15	24,00		158,02	150,94	7,07	75,36	46,04	29,32	7,00	5,00	4,64	6,14	-	-	6,29	-	6,29	-	74,56	-	0,33	-	-	4,96
Среднее	24,00	-	158,02	150,94	7,07	75,36	46,04	29,32	7,00	5,00	4,64	6,14	-	-	6,29	-	6,29	-	74,56	-	0,33	-	-	4,96
Итого	720,00		4740,48	4528,23	212,24						139,10	184,07	0,00	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00			9,77	0,00	0,00	148,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	3401,58	3238,61	137,79	0,00	140,51	0,00	90,27	-	-
	21.12.15 01:00	7661,27	7307,41	303,38	0,00	310,19	0,00	224,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = -0,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **188,61** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «___» _____ г.

печать энергосбыта