

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТППР-05

КТППР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	64,57	10,20	129,320	-	-	42,23	5,60	128,670	-	22,34	0,650	0,00	0,00	0,00	2,926
24.11.15	24	-	66,36	10,20	129,880	-	-	42,71	5,60	129,370	-	23,65	0,510	0,00	0,00	0,00	3,099
25.11.15	24	-	69,11	10,20	130,330	-	-	43,84	5,60	129,820	-	25,27	0,510	0,00	0,00	0,00	3,322
26.11.15	24	-	71,42	10,20	129,690	-	-	44,73	5,60	129,500	-	26,69	0,190	0,00	0,00	0,00	3,478
27.11.15	24	-	67,11	10,20	131,420	-	-	42,97	5,60	131,320	-	24,14	0,100	0,00	0,00	0,00	3,181
28.11.15	24	-	63,17	10,20	132,130	-	-	41,51	5,60	132,100	-	21,66	0,030	0,00	0,00	0,00	2,869
29.11.15	24	-	64,67	10,20	131,910	-	-	42,26	5,60	131,880	-	22,41	0,030	0,00	0,00	0,00	2,966
30.11.15	24	-	65,15	10,20	130,790	-	-	42,16	5,60	130,660	-	22,99	0,130	0,00	0,00	0,00	3,019
01.12.15	24	-	66,64	10,20	131,210	-	-	42,83	5,60	131,190	-	23,81	0,020	0,00	0,00	0,00	3,132
02.12.15	24	-	65,94	10,20	130,910	-	-	42,66	5,60	130,860	-	23,28	0,050	0,00	0,00	0,00	3,055
03.12.15	24	-	65,78	10,20	130,740	-	-	42,37	5,60	130,730	-	23,41	0,010	0,00	0,00	0,00	3,068
04.12.15	24	-	59,85	10,20	130,940	-	-	39,89	5,60	130,930	-	19,96	0,010	0,00	0,00	0,00	2,621
05.12.15	24	-	56,87	10,20	131,330	-	-	38,74	5,60	131,330	-	18,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,386
06.12.15	24	-	51,12	10,20	130,960	-	-	36,29	5,60	130,960	-	14,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,951
07.12.15	24	-	53,82	10,20	131,860	-	-	37,41	5,60	131,860	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,169
08.12.15	24	-	59,19	10,20	132,640	-	-	39,58	5,60	132,630	-	19,61	0,010	0,00	0,00	0,00	2,606
09.12.15	24	-	59,54	10,20	133,570	-	-	39,79	5,60	133,560	-	19,75	0,010	0,00	0,00	0,00	2,645
10.12.15	24	-	55,60	10,20	130,750	-	-	38,00	5,60	130,750	-	17,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,312
11.12.15	23	-	54,94	10,20	124,490	-	-	37,67	5,60	124,480	-	17,27	0,010	0,00	0,00	0,00	2,157
12.12.15	24	-	57,98	10,20	129,620	-	-	38,92	5,60	129,620	-	19,06	0,000	0,00	0,00	0,00	2,478
13.12.15	24	-	61,61	10,20	128,790	-	-	40,38	5,60	128,790	-	21,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,742
14.12.15	24	-	65,02	10,20	126,390	-	-	41,74	5,60	126,390	-	23,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,949
15.12.15	24	-	66,34	10,20	126,790	-	-	42,03	5,60	126,790	-	24,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,090
16.12.15	24	-	65,65	10,20	128,030	-	-	41,79	5,60	128,030	-	23,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,060
17.12.15	24	-	67,58	10,20	128,590	-	-	42,43	5,60	128,580	-	25,15	0,010	0,00	0,00	0,00	3,242
18.12.15	24	-	66,89	10,20	128,980	-	-	42,32	5,60	128,970	-	24,57	0,010	0,00	0,00	0,00	3,176
19.12.15	24	-	62,94	10,20	130,430	-	-	41,29	5,60	130,420	-	21,65	0,010	0,00	0,00	0,00	2,832
20.12.15	24	-	59,12	10,20	131,090	-	-	39,93	5,60	131,090	-	19,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,523
21.12.15	24	-	55,34	10,20	131,230	-	-	38,76	5,60	131,230	-	16,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,181
22.12.15	24	-	52,78	10,20	131,280	-	-	37,41	5,60	131,280	-	15,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,026
Среднее	23,97	-	62,07	10,20	130,203	-	-	40,82	5,60	130,126	-	21,25	0,077	-	-	-	2,775
Итого	719,0	-	-	-	3906,090	0,000	-	-	-	3903,790	0,000	-	2,300	0,00	0,00	0,00	83,26

Ориентировочно до конца месяца(+)

1169,524

1169,486

0,039

24,48

Корректировка за прошлый месяц (-)

1038,080

1038,354

-0,274

19,64

**Итого за декабрь 2015 :**

4037,534

4034,921

2,613

88,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 03:00	6644,110	-	6544,530	-	0,000	0,000	119,145	
23.12.15 02:00	10550,300	-	10448,440	-	0,000	0,000	202,368	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал

Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-СПб»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_  
 25.12.2015