

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	64,59	10,20	198,320	-	-	47,98	5,60	198,320	-	16,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,310
24.11.15	24	-	66,33	10,20	199,140	-	-	48,82	5,60	199,140	-	17,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,499
25.11.15	24	-	69,02	10,20	200,090	-	-	50,44	5,60	200,090	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,732
26.11.15	24	-	71,51	10,20	199,270	-	-	51,79	5,60	199,270	-	19,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,944
27.11.15	24	-	67,34	10,20	201,900	-	-	49,66	5,60	201,900	-	17,68	0,000	0,00	0,00	0,00	3,583
28.11.15	24	-	63,19	10,20	203,400	-	-	47,55	5,60	203,400	-	15,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,197
29.11.15	24	-	64,72	10,20	203,180	-	-	48,29	5,60	203,180	-	16,43	0,000	0,00	0,00	0,00	3,354
30.11.15	24	-	65,27	10,20	201,520	-	-	48,69	5,60	201,440	-	16,58	0,080	0,00	0,00	0,00	3,360
01.12.15	24	-	66,55	10,20	202,200	-	-	49,45	5,60	202,200	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,472
02.12.15	24	-	65,97	10,20	201,830	-	-	49,30	5,60	201,830	-	16,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,379
03.12.15	24	-	65,85	10,20	201,630	-	-	49,16	5,60	201,630	-	16,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,380
04.12.15	24	-	60,13	10,20	202,030	-	-	45,72	5,60	202,030	-	14,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,925
05.12.15	24	-	57,05	10,20	202,870	-	-	44,05	5,60	202,870	-	13,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,650
06.12.15	24	-	51,43	10,20	202,120	-	-	40,90	5,60	202,120	-	10,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,145
07.12.15	24	-	53,65	10,20	203,190	-	-	42,02	5,60	203,190	-	11,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,376
08.12.15	24	-	63,06	10,20	173,500	-	-	45,22	5,60	173,497	-	17,84	0,003	0,00	0,00	0,00	3,015
09.12.15	24	-	63,06	10,20	173,500	-	-	45,22	5,60	173,497	-	17,84	0,003	0,00	0,00	0,00	3,015
10.12.15	24	-	63,06	10,20	173,500	-	-	45,22	5,60	173,497	-	17,84	0,003	0,00	0,00	0,00	3,015
11.12.15	24	-	63,06	10,20	173,500	-	-	45,22	5,60	173,497	-	17,84	0,003	0,00	0,00	0,00	3,015
12.12.15	24	-	63,06	10,20	173,500	-	-	45,22	5,60	173,497	-	17,84	0,003	0,00	0,00	0,00	3,015
13.12.15	24	-	63,06	10,20	173,500	-	-	45,22	5,60	173,497	-	17,84	0,003	0,00	0,00	0,00	3,015
14.12.15	24	-	64,88	10,20	124,170	-	-	42,10	5,60	124,170	-	22,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,835
15.12.15	24	-	66,20	10,20	124,600	-	-	42,42	5,60	124,600	-	23,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,972
16.12.15	24	-	65,59	10,20	125,800	-	-	42,24	5,60	125,800	-	23,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,945
17.12.15	24	-	67,42	10,20	126,280	-	-	42,84	5,60	126,280	-	24,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,110
18.12.15	24	-	66,86	10,20	126,600	-	-	42,74	5,60	126,600	-	24,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,062
19.12.15	24	-	62,84	10,20	128,030	-	-	41,69	5,60	128,030	-	21,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,712
20.12.15	24	-	59,03	10,20	128,600	-	-	40,45	5,60	128,600	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,397
21.12.15	24	-	55,26	10,20	128,620	-	-	39,17	5,60	128,620	-	16,09	0,000	0,00	0,00	0,00	2,078
22.12.15	24	-	52,71	10,20	128,610	-	-	37,73	5,60	128,610	-	14,98	0,000	0,00	0,00	0,00	1,933
Среднее	24,00	-	63,06	10,20	173,500	-	-	45,22	5,60	173,497	-	17,84	0,003	-	-	-	3,015
Итого	720,0	-	-	-	5205,000	0,000	-	-	-	5204,900	0,000	-	0,100	0,00	0,00	0,00	90,44

Ориентировочно до конца месяца(+)

1147,551

Корректировка за прошлый месяц (-)

1603,737

Итого за декабрь 2015 :

4748,814

1147,551

1604,297

4748,154

0,000

-0,560

0,660

23,45

22,49

91,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	10205,890	-	10184,280	-	0,000	0,000	129,512	
23.12.15 02:00	15185,260	-	15163,570	-	0,000	0,000	216,369	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком" Гкал
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Центральный» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения ВКТА допуска УУ

Дата

25.12.2015