Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48511
Подающий тр. расходомер ПРЭМ-1 40
Обратн.тр. ПРЭМ 20
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Gmin
Gmax

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр. КТПТР-05
КТПТР-05

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	66,56	7,00	49,840	-	-	47,65	6,50	28,260	-	18,91	21,580	-	-	-	1,916
24.11.15	24	-	68,34	7,00	49,010	-	-	47,89	6,50	28,080	-	20,45	20,930	-	-	-	1,951
25.11.15	24	-	67,38	7,00	47,040	-	-	47,14	6,50	27,500	-	20,24	19,540	-	-	-	1,820
26.11.15	24	-	65,88	7,00	49,580	-	-	46,82	6,50	28,240	-	19,06	21,340	-	-	-	1,892
27.11.15	24	-	65,74	7,00	47,080	-	-	46,53	6,50	28,400	-	19,21	18,680	-	-	-	1,726
28.11.15	24	-	65,92	7,00	48,730	-	-	47,27	6,50	29,000	-	18,65	19,730	-	-	-	1,792
29.11.15	24	-	66,08	7,00	52,410	-	-	47,75	6,50	29,010	-	18,33	23,400	-	-	-	2,019
30.11.15	24	-	65,81	7,00	47,200	-	-	47,44	6,50	26,990	-	18,37	20,210	-	-	-	1,778
01.12.15	24	-	65,02	7,00	40,390	-	-	50,18	6,50	20,920	-	14,84	19,470	-	-	-	1,536
02.12.15	24	-	65,72	7,00	48,970	-	-	48,40	6,50	28,180	-	17,32	20,790	-	-	-	1,803
03.12.15	24	-	65,65	7,00	49,990	-	-	49,23	6,50	28,980	-	16,42	21,010	-	-	-	1,810
04.12.15	24	-	64,67	7,00	54,010	-	-	49,34	6,50	34,230	-	15,33	19,780	-	-	-	1,759
05.12.15	24	-	65,59	7,00	57,640	-	-	50,12	6,50	34,260	-	15,47	23,380	-	-	-	2,009
06.12.15	24	-	65,26	7,00	59,270	-	-	50,42	6,50	35,370	-	14,84	23,900	-	-	-	2,034
07.12.15	24	-	65,28	7,00	57,280	-	-	50,02	6,50	35,330	-	15,26	21,950	-	-	-	1,922
08.12.15	24	-	65,10	7,00	53,660	-	-	49,13	6,50	34,270	-	15,97	19,390	-	-	-	1,761
09.12.15	24	-	66,02	7,00	54,760	-	-	49,58	6,50	33,250	-	16,44	21,510	-	-	-	1,914
10.12.15	24	-	65,36	7,00	57,140	-	-	50,05	6,50	35,990	-	15,31	21,150	-	-	-	1,880
11.12.15	24	-	65,17	7,00	56,890	-	-	50,26	6,50	37,550	-	14,91	19,340	-	-	-	1,771
12.12.15	24	-	65,80	7,00	59,540	-	-	50,50	6,50	36,450	-	15,30	23,090	-	-	-	2,021
13.12.15	24	-	66,19	7,00	56,930	-	-	50,08	6,50	33,740	-	16,11	23,190	-	-	-	2,022
14.12.15	24	-	66,89	7,00	47,550	-	-	50,02	6,50	28,100	-	16,87	19,450	-	-	-	1,731
15.12.15	24	-	66,64	7,00	56,540	-	-	50,42	6,50	35,990	-	16,22	20,550	-	-	-	1,901
16.12.15	24	-	65,67	7,00	57,850	-	-	50,11	6,50	35,810	-	15,56	22,040	-	-	-	1,953
17.12.15	24	-	65,67	7,00	55,970	-	-	49,89	6,50	36,620	-	15,78	19,350	-	-	-	1,799
18.12.15	24	-	65,56	7,00	54,870	-	-	49,54	6,50	35,920	-	16,02	18,950	-	-	-	1,769
19.12.15	24	-	66,81	7,00	58,930	-	-	51,70	6,50	38,030	-	15,11	20,900	-	-	-	1,916
20.12.15	24	-	69,51	7,00	59,580	-	-	53,39	6,50	38,620	-	16,12	20,960	-	-	-	2,017
21.12.15	24	-	67,25	7,00	38,340	-	-	53,15	6,50	24,680	-	14,10	13,660	-	-	-	1,230
22.12.15	24	-	67,34	7,00	58,940	-	-	52,28	6,50	38,070	-	15,06	20,870	-	-	-	1,923
Среднее	24,00	-	66,13	7,00	52,864	-	-	49,54	6,50	32,195	-	16,59	20,670	-	-	-	1,846
Итого	720,0				1585,930	0,000				965,840	0,000		620,090	0,00	0,00	0,00	55,38

Ориентировочно до конца месяца(+)	494,331	318,536	175,796	16,21
Корректировка за прошлый месяц (-)	408,514	239,646	168,869	14,58
Итого за декабрь 2015 :	1671,747	1044,730	627,017	57,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	44341,970	-	16186,240	-	-	-	2010,390	
23.12.15 02:00	45927,900	-	17152,080	-	-	-	2065,765	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата _____

25. 12. 2015