Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04814

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.15	24	-	68,13	6,00	58,336	-	-	57,83	5,00	48,432	-	-	10,29	9,905	1,175
24.11.15	24	-	69,73	6,00	60,249	-	-	59,03	5,00	50,643	-	-	10,69	9,606	1,213
25.11.15	24	-	69,50	6,00	57,699	-	-	58,57	5,00	49,179	-	-	10,93	8,521	1,132
26.11.15	24	-	67,27	6,00	58,768	-	-	56,92	5,00	49,656	-	-	10,35	9,112	1,129
27.11.15	24	-	67,19	6,00	58,891	-	-	56,98	5,00	49,867	-	-	10,21	9,023	1,117
28.11.15	24	-	67,32	6,00	60,566	-	-	57,34	5,00	49,448	-	-	9,98	11,118	1,244
29.11.15	24	-	67,37	6,00	59,657	-	-	57,17	5,00	48,617	-	-	10,21	11,040	1,242
30.11.15	24	-	67,22	6,00	57,226	-	-	56,80	5,00	48,249	-	-	10,42	8,977	1,108
01.12.15	24	-	67,26	6,00	33,129	-	-	58,06	5,00	26,721	-	-	9,21	6,408	0,678
02.12.15	24	-	67,61	6,00	60,591	-	-	57,94	5,00	51,159	-	-	9,67	9,433	1,134
03.12.15	24	-	67,35	6,00	59,520	-	-	57,41	5,00	50,313	-	-	9,94	9,207	1,122
04.12.15	24	-	66,54	6,00	60,973	-	-	57,20	5,00	52,304	-	-	9,34	8,669	1,067
05.12.15	24	-	66,68	6,00	62,281	-	-	57,31	5,00	51,546	-	-	9,37	10,735	1,201
06.12.15	24	-	66,95	6,00	63,893	-	-	57,93	5,00	53,996	-	-	9,02	9,897	1,151
07.12.15	24	-	66,98	6,00	62,178	-	-	57,96	5,00	53,746	-	-	9,02	8,432	1,051
08.12.15	24	-	66,53	6,00	60,554	-	-	57,18	5,00	51,535	-	-	9,35	9,019	1,083
09.12.15	24	-	67,72	6,00	60,635	-	-	57,92	5,00	50,835	-	-	9,81	9,800	1,164
10.12.15	24	-	66,95	6,00	63,339	-	-	57,84	5,00	53,326	-	-	9,11	10,012	1,158
11.12.15	24	-	66,80	6,00	64,049	-	-	57,94	5,00	55,412	-	-	8,85	8,637	1,069
12.12.15	24	-	67,27	6,00	64,463	-	-	58,17	5,00	53,355	-	-	9,10	11,108	1,235
13.12.15	24	-	67,57	6,00	61,742	-	-	58,01	5,00	51,609	-	-	9,55	10,133	1,179
14.12.15	24	-	68,91	6,00	47,883	-	-	58,20	5,00	38,797	-	-	10,71	9,086	1,043
15.12.15	24	-	68,71	6,00	57,216	-	-	58,16	5,00	48,045	-	-	10,55	9,171	1,139
16.12.15	24	-	67,42	6,00	57,086	-	-	57,16	5,00	48,920	-	-	10,27	8,166	1,055
17.12.15	24	-	67,39	6,00	57,895	-	-	57,20	5,00	49,187	-	-	10,19	8,708	1,090
18.12.15	24	-	67,22	6,00	58,024	-	-	56,93	5,00	48,863	-	-	10,29	9,160	1,120
19.12.15	24	-	68,06	6,00	64,539	-	-	58,55	5,00	53,735	-	-	9,51	10,804	1,248
20.12.15	24	-	71,74	6,00	65,630	-	-	61,86	5,00	55,114	-	-	9,87	10,516	1,300
21.12.15	24	-	70,51	6,00	41,826	-	-	61,43	5,00	35,793	-	-	9,07	6,033	0,751
22.12.15	24	-	69,22	6,00	68,053	-	-	60,45	5,00	59,191	-	-	8,77	8,862	1,134
Среднее	24,00	-	67,84	6,00	58,896	-	-	58,05	5,00	49,586	-	-	9,79	9,310	1,118
Итого	720,0				1766,891	0,000				1487,593	0,000	0,00		279,298	33,53

Ориентировочно до конца месяца(+)	531,068	451,033	80,035	9,90
Корректировка за прошлый месяц (-)	490,879	405,011	85,868	9,351
Итого за декабрь 2015 :	1807,079	1533,614	273,465	34,078056

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.15 02:00	85053,737	-	70851,823	-	-	1604,355
23.12.15 02:00	86821,024	-	72339,961	-	-	1637,874

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТеплоСервис" ДЛЯ ОТЧЕТОВ 25.12.2015

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ОАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____