ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04814

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	51,15	9,16	132,535	-	-	36,91	4,60	131,483	-	14,24	1,052	-	-	-	1,936
24.11.15	24	-	54,85	9,16	134,463	-	-	38,69	4,60	133,282	-	16,16	1,181	-	-	-	2,228
25.11.15	24	-	60,92	9,16	136,047	-	-	42,01	4,60	134,853	-	18,91	1,194	-	-	-	2,633
26.11.15	24	-	61,45	9,16	128,200	-	-	41,56	4,60	127,100	-	19,89	1,100	-	-	-	2,607
27.11.15	24	-	66,22	9,16	130,176	-	-	43,93	4,60	128,924	-	22,29	1,253	-	-	-	2,967
28.11.15	24	-	67,15	9,16	132,569	-	-	45,35	4,60	131,228	-	21,79	1,341	-	-	-	2,961
29.11.15	24	-	63,71	9,16	132,487	-	-	43,55	4,60	131,236	-	20,15	1,251	-	-	-	2,736
30.11.15	24	-	62,35	9,16	132,263	-	-	42,88	4,60	131,083	-	19,47	1,180	-	-	-	2,637
01.12.15	24	-	63,67	9,16	132,760	-	-	43,69	4,60	131,542	-	19,99	1,218	-	-	-	2,718
02.12.15	24	-	63,32	9,16	134,545	-	-	43,84	4,60	133,231	-	19,48	1,314	-	-	-	2,690
03.12.15	24	-	63,40	9,16	134,995	-	-	43,78	4,60	133,787	-	19,62	1,208	-	-	-	2,713
04.12.15	24	-	61,24	9,16	136,055	-	-	42,94	4,60	134,766	-	18,30	1,289	-	-	-	2,557
05.12.15	24	-	63,05	9,16	139,197	-	-	44,14	4,60	137,911	-	18,91	1,286	-	-	-	2,700
06.12.15	24	-	65,84	9,16	139,367	-	-	46,02	4,60	138,057	-	19,82	1,310	-	-	-	2,835
07.12.15	24	-	65,21	9,16	139,814	-	-	46,04	4,60	138,451	-	19,17	1,362	-	-	-	2,755
08.12.15	24	-	63,02	9,16	130,601	-	-	43,99	4,60	129,346	-	19,03	1,254	-	-	-	2,552
09.12.15	24	-	64,20	9,16	112,796	-	-	42,30	4,60	111,769	-	21,91	1,027	-	-	-	2,523
10.12.15	24	-	63,36	9,16	110,485	-	-	41,90	4,60	109,565	-	21,46	0,920	-	-	-	2,419
11.12.15	24	-	63,06	9,16	109,714	-	-	41,72	4,60	108,691	-	21,34	1,023	-	-	-	2,393
12.12.15	24	-	61,79	9,16	110,929	-	-	41,22	4,60	109,932	-	20,57	0,998	-	-	-	2,332
13.12.15	24	-	60,63	9,16	110,749	-	-	40,37	4,60	109,713	-	20,26	1,036	-	-	-	2,294
14.12.15	24	-	64,84	9,16	71,724	-	-	41,29	4,60	71,503	-	23,55	0,221	-	-	-	2,490
15.12.15	24	-	68,95	9,16	100,045	-	-	46,26	4,60	99,280	-	22,68	0,765	-	-	-	2,507
16.12.15	24	-	69,05	9,16	108,109	-	-	51,24	4,60	106,851	-	17,81	1,257	-	-	-	2,008
17.12.15	24	-	71,58	9,16	106,402	-	-	46,17	4,60	105,315	-	25,41	1,087	-	-	-	2,764
18.12.15	24	-	69,90	9,16	120,450	-	-	46,55	4,60	119,387	-	23,35	1,063	-	-	-	2,872
19.12.15	24	-	70,35	9,16	131,551	-	-	48,02	4,60	130,831	-	22,34	0,720	-	-	-	2,985
20.12.15	24	-	68,06	9,16	131,069	-	-	47,09	4,60	130,198	-	20,97	0,871	-	-	-	2,801
21.12.15	24	-	70,17	9,16	126,697	-	-	48,03	4,60	125,429	-	22,14	1,269	-	-	-	2,878
22.12.15	24	-	56,64	9,16	127,477	-	-	41,53	4,60	126,209	-	15,11	1,268	-	-	-	1,988
Среднее	24,00	-	63,97	9,16	124,142	-	-	43,77	4,60	123,032	-	20,20	1,111	-	-	-	2,583
Итого	720,0				3724,272	0,000				3690,952	0,000		33,320	0,00	0,00	0,00	77,48

Ориентировочно до конца месяца(+)	1095,115	1085,426	9,689	23,52
Корректировка за прошлый месяц (-)	1042,728	1035,249	7,478	14,98
Итого за декабрь 2015 :	3776,659	3741,129	35,530	86,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	116933,156	-	115514,192	-	-	-	2456,098	
23.12.15 02:00	120657,892	-	119205,513	-	-	-	2533,602	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

25. 12. 2015

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата