

**Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за декабрь 2015**  
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, СПб

Установленные приборы: Вычислитель: СЛТ-941 № 26961  
 Подающий тр. VA2305M 40  
 Обратн. тр. VA2305M 40  
 тр.А. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q = M1 \cdot (h1 - hxв) - M2 \cdot (h2 - hxв)$  лето:  $Q = M1 \cdot (h1 - hxв) - M2 \cdot (h2 - hxв)$   
 Расчетные нагрузки, Гкал/ч, Qтеп.пот. = Qтеп.пот. = Qтеп.пот.  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gтеп.пот. = Gтех.пот. = Gтех.пот.  
 Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут  
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Обратный прибор  
 Q2 Гкал  
 Q1 Гкал  
 P1 кгс/см  
 P2 кгс/см  
 T2 С  
 T1 С  
 G1 тонн  
 G2 тонн  
 DG тонн  
 G1гвс тонн  
 G2гвс тонн  
 Q Гкал

Дата	часы	Г1, %	T1	P1	G1	Q1	T2	P2	G2	Q2	DG	G1гвс	G2гвс	Q
23.11.15	24	-	-	-	239,862	-	37,48	-	238,169	-	13,88	1,693	0,00	3,318
24.11.15	24	-	-	-	243,282	-	39,52	-	241,160	-	16,13	2,122	0,00	3,901
25.11.15	24	-	-	-	245,442	-	42,59	-	242,911	-	18,46	2,531	0,00	4,493
26.11.15	24	-	-	-	231,988	-	42,17	-	229,435	-	19,35	2,553	0,00	4,451
27.11.15	24	-	-	-	220,821	-	43,96	-	217,989	-	22,70	2,832	0,00	4,947
28.11.15	24	-	-	-	208,500	-	44,01	-	205,804	-	22,77	2,696	0,00	4,688
29.11.15	24	-	-	-	208,162	-	42,48	-	205,685	-	21,19	2,477	0,00	4,364
30.11.15	24	-	-	-	207,839	-	41,76	-	205,469	-	20,72	2,370	0,00	4,264
01.12.15	24	-	-	-	208,920	-	42,52	-	206,434	-	21,31	2,486	0,00	4,405
02.12.15	24	-	-	-	211,132	-	42,48	-	208,660	-	20,80	2,472	0,00	4,347
03.12.15	24	-	-	-	211,863	-	42,51	-	209,423	-	20,95	2,440	0,00	4,390
04.12.15	24	-	-	-	214,219	-	41,73	-	211,902	-	19,43	2,317	0,00	4,126
05.12.15	24	-	-	-	218,837	-	43,26	-	216,399	-	20,35	2,438	0,00	4,405
06.12.15	24	-	-	-	219,403	-	44,90	-	216,806	-	20,86	2,597	0,00	4,524
07.12.15	24	-	-	-	219,999	-	44,73	-	217,495	-	20,38	2,504	0,00	4,433
08.12.15	24	-	-	-	221,799	-	43,39	-	219,398	-	19,74	2,401	0,00	4,333
09.12.15	24	-	-	-	224,654	-	44,03	-	222,059	-	20,37	2,595	0,00	4,527
10.12.15	24	-	-	-	238,583	-	44,53	-	236,055	-	18,76	2,528	0,00	4,432
11.12.15	24	-	-	-	251,085	-	45,38	-	248,428	-	17,77	2,657	0,00	4,427
12.12.15	24	-	-	-	252,979	-	44,65	-	250,435	-	17,14	2,544	0,00	4,305
13.12.15	24	-	-	-	252,394	-	43,81	-	249,946	-	16,93	2,448	0,00	4,244
14.12.15	24	-	-	-	240,794	-	48,45	-	237,509	-	20,13	2,208	0,00	3,585
15.12.15	24	-	-	-	248,255	-	47,50	-	244,859	-	21,73	3,396	0,00	5,335
16.12.15	24	-	-	-	246,011	-	48,30	-	242,583	-	23,43	3,428	0,00	5,679
17.12.15	24	-	-	-	244,911	-	47,40	-	241,651	-	22,55	3,260	0,00	5,447
18.12.15	24	-	-	-	243,056	-	48,06	-	239,839	-	22,36	3,217	0,00	5,358
19.12.15	24	-	-	-	241,954	-	47,23	-	238,992	-	20,71	2,962	0,00	4,951
20.12.15	24	-	-	-	229,969	-	48,49	-	226,959	-	22,09	3,010	0,00	4,951
21.12.15	24	-	-	-	235,902	-	41,63	-	234,145	-	13,99	1,757	0,00	3,285
22.12.15	24	-	-	-	227,678	-	44,15	-	225,071	-	19,93	2,607	0,00	4,498
Среднее	24,00	-	-	-	64,07	-	-	-	6752,124	-	78,224	0,00	0,00	134,94
Итого	720,0	-	-	-	6830,348	-	0,000	-	6752,124	-	0,000	0,00	0,00	134,94

Ориентировочно до конца месяца(+) 2172,932  
 1882,556  
 7120,724  
 2145,894  
 1868,364  
 7029,654  
 27,038  
 14,192  
 91,070  
 45,08  
 25,61  
 154,40

Показания счетчиков на момент снятия Данных:

Дата и время	G1, т	Q1, Гкал	G2, т	Q2, Гкал	G3, т	G4, т	Q1, Гкал	Показания ГВС
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	-	3599,223
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	-	3599,223

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Гкал = °C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до Узла учета  
 Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"  
 Отдел расчетов и анализа  
 25.12.2015  
 Акта допускка УЛТЗ