Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.15	24	-	67,82	6,00	29,166	-	-	43,64	5,00	4,622	-	-	24,18	24,544	1,778
24.11.15	24	-	69,60	6,00	29,509	-	-	44,50	5,00	4,850	-	-	25,10	24,660	1,840
25.11.15	24	-	69,32	6,00	28,493	-	-	44,60	5,00	4,695	-	-	24,72	23,797	1,767
26.11.15	24	-	67,41	6,00	31,728	-	-	44,07	5,00	4,756	-	-	23,34	26,973	1,931
27.11.15	24	-	67,43	6,00	28,617	-	-	43,67	5,00	4,771	-	-	23,76	23,846	1,722
28.11.15	24	-	67,65	6,00	31,303	-	-	44,25	5,00	4,766	-	-	23,39	26,536	1,908
29.11.15	24	-	67,77	6,00	33,202	-	-	43,89	5,00	4,682	-	-	23,88	28,520	2,046
30.11.15	24	-	67,72	6,00	29,725	-	-	43,79	5,00	4,604	-	-	23,93	25,121	1,813
01.12.15	24	-	67,36	6,00	17,618	-	-	34,78	5,00	0,344	-	-	32,57	17,274	1,976
02.12.15	24	-	67,39	6,00	28,953	-	-	22,30	5,00	0,166	-	-	45,09	28,788	1,949
03.12.15	24	-	67,28	6,00	26,416	-	-	41,35	5,00	1,698	-	-	25,92	24,718	1,708
04.12.15	24	-	66,43	6,00	26,708	-	-	44,80	5,00	3,581	-	-	21,63	23,127	1,615
05.12.15	24	-	66,63	6,00	29,994	-	-	43,82	5,00	3,708	-	-	22,82	26,287	1,837
06.12.15	24	-	66,93	6,00	30,031	-	-	44,92	5,00	3,852	-	-	22,01	26,179	1,838
07.12.15	24	-	66,34	6,00	22,690	-	-	43,66	5,00	3,182	-	-	22,68	19,507	1,768
08.12.15	24	-	65,61	6,00	30,762	-	-	45,17	5,00	5,723	-	-	20,44	25,039	1,761
09.12.15	24	-	67,18	6,00	30,013	-	-	46,02	5,00	5,958	-	-	21,16	24,055	1,743
10.12.15	24	-	66,35	6,00	31,138	-	-	46,09	5,00	6,053	-	-	20,26	25,085	1,788
11.12.15	24	-	66,01	6,00	29,844	-	-	46,32	5,00	6,172	-	-	19,69	23,672	1,686
12.12.15	24	-	66,65	6,00	29,822	-	-	46,13	5,00	5,927	-	-	20,52	23,895	1,716
13.12.15	24	-	67,36	6,00	32,169	-	-	45,76	5,00	5,772	-	-	21,61	26,397	1,904
14.12.15	24	-	67,10	6,00	28,657	-	-	44,97	5,00	4,657	-	-	22,13	24,000	1,715
15.12.15	24	-	67,16	6,00	31,488	-	-	45,82	5,00	6,257	-	-	21,34	25,231	1,829
16.12.15	24	-	66,39	6,00	29,704	-	-	45,82	5,00	6,364	-	-	20,57	23,340	1,682
17.12.15	24	-	66,54	6,00	30,496	-	-	45,70	5,00	6,445	-	-	20,84	24,051	1,736
18.12.15	24	-	66,47	6,00	28,601	-	-	45,58	5,00	6,398	-	-	20,88	22,203	1,611
19.12.15	24	-	67,19	6,00	31,752	-	-	46,96	5,00	6,916	-	-	20,23	24,836	1,810
20.12.15	24	-	70,49	6,00	32,146	-	-	49,37	5,00	7,010	-	-	21,12	25,135	1,921
21.12.15	24	-	67,59	6,00	21,876	-	-	48,59	5,00	3,434	-	-	19,01	18,442	1,313
22.12.15	24	-	67,46	6,00	23,510	-	-	24,54	5,00	0,192	-	-	42,92	23,319	1,583
Среднее	24,00	-	67,29	6,00	28,871	-	-	43,36	5,00	4,585	-	-	23,93	24,286	1,776
Итого	720,0				866,133	0,000				137,556	0,000	0,00		728,577	53,29

Ориентировочно до конца месяца(+)	254,682	47,263	207,419	14,99
Корректировка за прошлый месяц (-)	251,557	39,559	211,997	14,482
Итого за декабрь 2015 :	869,259	145,259	723,999	53,796247

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.15 02:00	46556,921	-	9367,438	-	-	2632,333
23.12.15 02:00	47422,359	-	9504,206	-	-	2685,613

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
25. 12. 2015
Дата _____