Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04776

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 C
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.15	24	-	60,87	6,00	28,926	-	-	33,74	5,00	3,115	-	-	27,14	25,811	1,657
24.11.15	24	-	61,83	6,00	24,266	-	-	29,45	5,00	2,423	-	-	32,38	21,843	1,430
25.11.15	24	-	61,60	6,00	25,003	-	-	30,01	5,00	2,418	-	-	31,58	22,585	1,468
26.11.15	24	-	60,23	6,00	26,026	-	-	30,79	5,00	2,674	-	-	29,44	23,352	1,486
27.11.15	24	-	60,32	6,00	27,084	-	-	32,82	5,00	4,053	-	-	27,51	23,031	1,502
28.11.15	24	-	61,25	6,00	30,061	-	-	34,66	5,00	3,747	-	-	26,59	26,315	1,713
29.11.15	24	-	61,74	6,00	30,716	-	-	33,86	5,00	3,946	-	-	27,88	26,770	1,764
30.11.15	24	-	61,41	6,00	29,288	-	-	36,00	5,00	5,504	-	-	25,41	23,784	1,602
01.12.15	24	-	59,29	6,00	17,878	-	-	35,62	5,00	1,710	-	-	23,67	16,167	0,999
02.12.15	24	-	60,94	6,00	27,642	-	-	32,04	5,00	2,833	-	-	28,90	24,809	1,595
03.12.15	24	-	60,79	6,00	26,260	-	-	31,04	5,00	2,844	-	-	29,75	23,416	1,509
04.12.15	24	-	59,80	6,00	26,815	-	-	31,63	5,00	3,035	-	-	28,17	23,780	1,508
05.12.15	24	-	60,79	6,00	32,052	-	-	33,86	5,00	3,209	-	-	26,93	28,843	1,841
06.12.15	24	-	61,63	6,00	34,713	-	-	35,91	5,00	3,834	-	-	25,73	30,880	2,003
07.12.15	24	-	60,33	6,00	29,095	-	-	33,83	5,00	3,712	-	-	26,50	25,383	1,631
08.12.15	24	-	59,35	6,00	25,560	-	-	31,61	5,00	3,308	-	-	27,74	22,252	1,413
09.12.15	24	-	60,80	6,00	27,525	-	-	33,19	5,00	3,096	-	-	27,60	24,430	1,572
10.12.15	24	-	60,11	6,00	26,805	-	-	33,04	5,00	3,265	-	-	27,07	23,539	1,504
11.12.15	24	-	60,05	6,00	27,471	-	-	32,85	5,00	3,445	-	-	27,20	24,025	1,538
12.12.15	24	-	60,68	6,00	28,044	-	-	33,01	5,00	3,011	-	-	27,67	25,032	1,603
13.12.15	24	-	62,24	6,00	31,877	-	-	33,13	5,00	2,770	-	-	29,10	29,107	1,893
14.12.15	24	-	60,89	6,00	28,520	-	-	33,14	5,00	2,359	-	-	27,75	26,161	1,660
15.12.15	24	-	61,03	6,00	28,146	-	-	32,72	5,00	3,552	-	-	28,31	24,594	1,603
16.12.15	24	-	60,30	6,00	27,803	-	-	32,01	5,00	3,406	-	-	28,29	24,398	1,569
17.12.15	24	-	60,39	6,00	27,456	-	-	32,28	5,00	3,233	-	-	28,11	24,223	1,555
18.12.15	24	-	60,71	6,00	29,406	-	-	32,89	5,00	3,055	-	-	27,83	26,351	1,686
19.12.15	24	-	61,62	6,00	31,697	-	-	34,27	5,00	3,482	-	-	27,35	28,215	1,835
20.12.15	24	-	64,60	6,00	31,907	-	-	35,33	5,00	3,602	-	-	29,27	28,305	1,935
21.12.15	24	-	61,11	6,00	18,975	-	-	35,89	5,00	2,300	-	-	25,21	16,675	1,077
22.12.15	24	-	61,59	6,00	27,271	-	-	33,47	5,00	2,627	-	-	28,11	24,645	1,593
Среднее	24,00	-	60,94	6,00	27,810	-	-	33,14	5,00	3,186	-	-	27,81	24,624	1,591
Итого	720,0				834,286	0,000				95,567	0,000	0,00		738,719	47,74

Ориентировочно до конца месяца(+)	250,091	27,905		222,186	14,46
Корректировка за прошлый месяц (-)	234,492	35,489		199,003	12,579
Итого за декабрь 2015 :	849,885	87,983		761,902	49,629171

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.15 02:00	33485,969	-	1448,748	-	-	2335,796
23.12.15 02:00	34320,477	-	1544,015	-	-	2383,567

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
Отчет принят условно
в ожидании АКТА допуска УУ
25. 12. 2015
Дата _____