

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

**Tхв=0 C**  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	63,31	10,30	157,610	-	-	42,93	5,60	156,400	-	20,38	1,210	0,00	0,00	0,00	3,274
24.11.15	24	-	63,62	10,30	157,140	-	-	42,93	5,60	157,030	-	20,69	0,110	0,00	0,00	0,00	3,265
25.11.15	24	-	66,68	10,30	145,450	-	-	43,50	5,60	145,120	-	23,18	0,330	0,00	0,00	0,00	3,394
26.11.15	24	-	72,29	10,30	160,320	-	-	47,22	5,60	159,980	-	25,07	0,340	0,00	0,00	0,00	4,046
27.11.15	24	-	69,27	10,30	158,650	-	-	46,22	5,60	157,770	-	23,05	0,880	0,00	0,00	0,00	3,703
28.11.15	24	-	64,00	10,30	160,780	-	-	44,19	5,60	160,100	-	19,15	0,680	0,00	0,00	0,00	3,223
29.11.15	24	-	64,01	10,30	160,190	-	-	44,86	5,60	159,370	-	19,15	0,820	0,00	0,00	0,00	3,116
30.11.15	24	-	64,03	10,30	162,150	-	-	45,42	5,60	161,250	-	18,61	0,900	0,00	0,00	0,00	3,071
01.12.15	24	-	64,46	10,30	162,950	-	-	45,58	5,60	162,400	-	18,88	0,550	0,00	0,00	0,00	3,113
02.12.15	24	-	64,97	10,30	163,240	-	-	45,86	5,60	162,320	-	19,11	0,920	0,00	0,00	0,00	3,171
03.12.15	24	-	65,01	10,30	162,890	-	-	45,74	5,60	161,660	-	19,27	1,230	0,00	0,00	0,00	3,207
04.12.15	24	-	62,76	10,30	163,170	-	-	44,75	5,60	162,200	-	18,01	0,970	0,00	0,00	0,00	2,992
05.12.15	24	-	58,38	10,30	157,530	-	-	42,44	5,60	156,940	-	15,94	0,590	0,00	0,00	0,00	2,545
06.12.15	24	-	53,11	10,30	162,130	-	-	40,09	5,60	161,530	-	13,02	0,600	0,00	0,00	0,00	2,144
07.12.15	24	-	53,03	10,30	161,770	-	-	39,93	5,60	161,030	-	13,10	0,740	0,00	0,00	0,00	2,161
08.12.15	24	-	58,93	10,30	161,030	-	-	42,68	5,60	160,220	-	16,25	0,810	0,00	0,00	0,00	2,663
09.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
10.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
11.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
12.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
13.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
14.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
15.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
16.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
17.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
18.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
19.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
20.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
21.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
22.12.15	24	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
Среднее	24,00	-	62,99	10,30	159,813	-	-	44,02	5,60	159,083	-	18,97	0,730	0,00	0,00	0,00	3,068
Итого	720,0	-			4794,375	0,000				4772,475	0,000		21,900	0,00	0,00	0,00	92,04

Ориентировочно до конца месяца(+): 1438,313  
 Корректировка за прошлый месяц (-): 1210,869  
**Итого за декабрь 2015 :** 5021,819  
 1431,743  
 1202,240  
 5001,978  
 6,570  
 8,629  
 19,841  
 27,61  
 17,82  
 101,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 03:00	40656,550	-	34368,170	-	0,000	0,000	1073,710	
23.12.15 02:00	45438,410	-	39086,500	-	0,000	0,000	1127,496	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УЧЕТНО**  
 по заявке до получения Акта допуска УУ  
 25.12.2015  
 Дата \_\_\_\_\_