

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

Подающий тр. расходомер
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	63,40	10,30	149,340	-	-	43,09	5,60	147,330	-	20,31	2,010	0,00	0,00	0,00	3,129
24.11.15	24	-	63,70	10,30	148,720	-	-	43,34	5,60	147,130	-	20,36	1,590	0,00	0,00	0,00	3,106
25.11.15	24	-	66,92	10,30	137,820	-	-	44,42	5,60	136,450	-	22,50	1,370	0,00	0,00	0,00	3,170
26.11.15	24	-	72,43	10,30	152,800	-	-	48,14	5,60	150,380	-	24,29	2,420	0,00	0,00	0,00	3,840
27.11.15	24	-	68,93	10,30	158,130	-	-	47,32	5,60	156,570	-	21,61	1,560	0,00	0,00	0,00	3,500
28.11.15	24	-	64,10	10,30	170,240	-	-	46,02	5,60	168,230	-	18,08	2,010	0,00	0,00	0,00	3,180
29.11.15	24	-	64,08	10,30	167,820	-	-	45,78	5,60	165,650	-	18,30	2,170	0,00	0,00	0,00	3,181
30.11.15	24	-	64,11	10,30	166,830	-	-	45,82	5,60	166,080	-	18,29	0,750	0,00	0,00	0,00	3,096
01.12.15	24	-	64,56	10,30	166,540	-	-	46,01	5,60	165,970	-	18,55	0,570	0,00	0,00	0,00	3,128
02.12.15	24	-	65,06	10,30	166,270	-	-	46,01	5,60	165,570	-	19,05	0,700	0,00	0,00	0,00	3,208
03.12.15	24	-	65,09	10,30	165,640	-	-	45,86	5,60	164,500	-	19,23	1,140	0,00	0,00	0,00	3,249
04.12.15	24	-	62,75	10,30	165,670	-	-	44,69	5,60	164,030	-	18,06	1,640	0,00	0,00	0,00	3,075
05.12.15	24	-	58,35	10,30	159,370	-	-	42,26	5,60	157,900	-	16,09	1,470	0,00	0,00	0,00	2,637
06.12.15	24	-	53,08	10,30	163,410	-	-	39,89	5,60	162,130	-	13,19	1,280	0,00	0,00	0,00	2,218
07.12.15	24	-	53,20	10,30	162,820	-	-	39,75	5,60	161,430	-	13,45	1,390	0,00	0,00	0,00	2,255
08.12.15	24	-	59,16	10,30	162,590	-	-	42,53	5,60	161,020	-	16,63	1,570	0,00	0,00	0,00	2,779
09.12.15	24	-	59,52	10,30	161,710	-	-	42,77	5,60	160,380	-	16,75	1,330	0,00	0,00	0,00	2,775
10.12.15	24	-	55,80	10,30	162,350	-	-	40,91	5,60	160,680	-	14,89	1,670	0,00	0,00	0,00	2,496
11.12.15	24	-	55,27	10,30	161,920	-	-	40,73	5,60	160,510	-	14,54	1,410	0,00	0,00	0,00	2,424
12.12.15	24	-	59,32	10,30	162,120	-	-	42,62	5,60	160,560	-	16,70	1,560	0,00	0,00	0,00	2,779
13.12.15	24	-	62,81	10,30	161,810	-	-	44,37	5,60	160,470	-	18,44	1,340	0,00	0,00	0,00	3,055
14.12.15	24	-	62,25	10,30	158,951	-	-	44,02	5,60	157,751	-	18,23	1,200	0,00	0,00	0,00	2,951
15.12.15	24	-	65,15	10,30	141,660	-	-	45,51	5,60	142,020	-	19,64	-0,360	0,00	0,00	0,00	2,837
16.12.15	24	-	66,99	10,30	151,000	-	-	45,43	5,60	150,940	-	21,56	0,060	0,00	0,00	0,00	3,269
17.12.15	24	-	66,99	10,30	151,010	-	-	45,29	5,60	151,010	-	21,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,289
18.12.15	24	-	67,00	10,30	151,650	-	-	45,39	5,60	151,650	-	21,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,287
19.12.15	24	-	61,97	10,30	160,540	-	-	44,14	5,60	160,360	-	17,83	0,180	0,00	0,00	0,00	2,879
20.12.15	24	-	59,24	10,30	167,630	-	-	43,36	5,60	166,140	-	15,88	1,490	0,00	0,00	0,00	2,735
21.12.15	24	-	59,22	10,30	160,340	-	-	43,53	5,60	159,090	-	15,69	1,250	0,00	0,00	0,00	2,582
22.12.15	24	-	57,01	10,30	151,840	-	-	41,51	5,60	150,600	-	15,50	1,240	0,00	0,00	0,00	2,415
Среднее	24,00	-	62,25	10,30	158,951	-	-	44,02	5,60	157,751	-	18,23	1,200	0,00	0,00	0,00	2,951
Итого	720,0	-			4768,541	0,000				4732,531	0,000		36,010	0,00	0,00	0,00	88,52

Ориентировочно до конца месяца(+): 1406,584
 Корректировка за прошлый месяц (-): 1221,966
Итого за декабрь 2015: 4953,160
 1401,159
 1205,840
 4927,850
 5,426
 16,126
 25,310
 26,30
 18,36
 96,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 13:00	56225,080	-	37696,270	-	0,000	0,000	3103,689	
23.12.15 02:00	60932,150	-	42368,450	-	0,000	0,000	3190,988	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

(Подпись)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

25.12.2015