

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв=0 C
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс \phi.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	64,03	10,20	202,480	-	-	42,17	5,60	202,480	-	21,86	0,000	0,00	0,00	0,00	4,440
24.11.15	24	-	64,29	10,20	186,830	-	-	41,03	5,60	186,780	-	23,26	0,050	0,00	0,00	0,00	4,355
25.11.15	24	-	67,57	10,20	172,410	-	-	41,50	5,60	172,390	-	26,07	0,020	0,00	0,00	0,00	4,507
26.11.15	24	-	73,10	10,20	190,040	-	-	44,86	5,60	190,040	-	28,24	0,000	0,00	0,00	0,00	5,382
27.11.15	24	-	69,80	10,20	187,960	-	-	43,70	5,60	187,940	-	26,10	0,020	0,00	0,00	0,00	4,913
28.11.15	24	-	64,65	10,20	190,800	-	-	42,02	5,60	190,750	-	22,63	0,050	0,00	0,00	0,00	4,330
29.11.15	24	-	64,64	10,20	189,780	-	-	41,83	5,60	189,740	-	22,81	0,040	0,00	0,00	0,00	4,341
30.11.15	24	-	64,67	10,20	192,080	-	-	41,99	5,60	192,030	-	22,68	0,050	0,00	0,00	0,00	4,370
01.12.15	24	-	65,12	10,20	192,660	-	-	42,30	5,60	192,600	-	22,82	0,060	0,00	0,00	0,00	4,411
02.12.15	24	-	65,62	10,20	192,610	-	-	42,55	5,60	192,560	-	23,07	0,050	0,00	0,00	0,00	4,460
03.12.15	24	-	63,28	10,20	192,560	-	-	41,64	5,60	192,090	-	23,22	0,010	0,00	0,00	0,00	4,470
04.12.15	24	-	58,89	10,20	186,180	-	-	39,60	5,60	186,120	-	21,64	0,000	0,00	0,00	0,00	4,175
05.12.15	24	-	53,48	10,20	191,560	-	-	37,74	5,60	191,470	-	19,29	0,060	0,00	0,00	0,00	3,604
06.12.15	24	-	53,63	10,20	191,020	-	-	37,50	5,60	190,930	-	15,74	0,090	0,00	0,00	0,00	3,031
07.12.15	24	-	59,83	10,20	203,100	-	-	40,56	5,60	203,050	-	16,13	0,090	0,00	0,00	0,00	3,095
08.12.15	24	-	60,20	10,20	202,450	-	-	41,03	5,60	202,400	-	19,27	0,050	0,00	0,00	0,00	3,925
09.12.15	24	-	56,26	10,20	180,310	-	-	37,92	5,60	180,260	-	19,17	0,050	0,00	0,00	0,00	3,895
10.12.15	24	-	55,73	10,20	180,190	-	-	37,85	5,60	180,170	-	18,34	0,050	0,00	0,00	0,00	3,319
11.12.15	24	-	59,83	10,20	180,500	-	-	39,31	5,60	180,470	-	17,88	0,020	0,00	0,00	0,00	3,230
12.12.15	24	-	63,37	10,20	180,710	-	-	40,76	5,60	180,700	-	20,52	0,030	0,00	0,00	0,00	3,714
13.12.15	24	-	64,65	10,20	178,660	-	-	41,11	5,60	178,600	-	22,61	0,010	0,00	0,00	0,00	4,095
14.12.15	24	-	65,68	10,20	177,300	-	-	41,12	5,60	177,230	-	23,54	0,060	0,00	0,00	0,00	4,218
15.12.15	24	-	67,60	10,20	177,050	-	-	41,87	5,60	177,030	-	24,56	0,070	0,00	0,00	0,00	4,370
16.12.15	24	-	67,59	10,20	176,550	-	-	41,56	5,60	176,500	-	25,73	0,020	0,00	0,00	0,00	4,569
17.12.15	24	-	67,60	10,20	176,950	-	-	41,63	5,60	176,900	-	26,03	0,050	0,00	0,00	0,00	4,607
18.12.15	24	-	62,47	10,20	186,670	-	-	40,86	5,60	186,640	-	25,97	0,050	0,00	0,00	0,00	4,607
19.12.15	24	-	59,70	10,20	192,190	-	-	40,25	5,60	192,150	-	21,61	0,030	0,00	0,00	0,00	4,044
20.12.15	24	-	59,70	10,20	184,990	-	-	40,30	5,60	184,960	-	19,45	0,040	0,00	0,00	0,00	3,752
21.12.15	24	-	57,49	10,20	175,510	-	-	38,71	5,60	175,460	-	19,40	0,030	0,00	0,00	0,00	3,603
22.12.15	24	-	62,87	10,20	186,807	-	-	40,92	5,60	186,767	-	18,78	0,050	0,00	0,00	0,00	3,309
Среднее	24,00	-	62,87	10,20	186,807	-	-	40,92	5,60	186,767	-	21,95	0,040	-	-	-	4,105
Итого	720,0	-	-	-	5604,200	0,000	-	-	-	5603,000	0,000	-	1,200	0,00	0,00	0,00	123,14

Ориентировочно до конца месяца(+) 1632,741
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1774,171
Итого за декабрь 2015 : 5462,770
 1632,394
 1773,383
 5462,011
 0,347
 0,789
 0,759
 36,63
 26,60
 133,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 13:00	69089,720	-	66451,500	-	0,000	0,000	1365,716	
23.12.15 02:00	74591,890	-	71952,470	-	0,000	0,000	1486,626	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 25.12.2015