

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн. тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $M2(h1-h2)+Mr(h1-hx)$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
24.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
25.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
26.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
27.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
28.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
29.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
30.11.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
01.12.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
02.12.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
03.12.15	24	-	65,83	10,20	316,530	-	-	49,39	5,60	313,840	-	16,44	3,450	0,00	0,00	0,00	5,398
04.12.15	24	-	63,25	10,20	317,220	-	-	48,03	5,60	313,840	-	15,22	3,380	0,00	0,00	0,00	5,012
05.12.15	24	-	58,87	10,20	308,410	-	-	45,38	5,60	304,870	-	13,49	3,540	0,00	0,00	0,00	4,343
06.12.15	24	-	53,39	10,20	317,620	-	-	42,73	5,60	313,980	-	10,66	3,640	0,00	0,00	0,00	3,567
07.12.15	24	-	53,95	10,20	316,440	-	-	42,84	5,60	312,790	-	11,11	3,650	0,00	0,00	0,00	3,695
08.12.15	24	-	59,93	10,20	293,090	-	-	45,25	5,60	289,600	-	14,68	3,490	0,00	0,00	0,00	4,480
09.12.15	24	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
10.12.15	24	-	56,42	10,20	284,180	-	-	43,19	5,60	280,740	-	13,23	3,440	0,00	0,00	0,00	3,930
11.12.15	24	-	55,84	10,20	254,290	-	-	41,62	5,60	251,260	-	14,22	3,030	0,00	0,00	0,00	3,758
12.12.15	24	-	60,27	10,20	254,570	-	-	43,68	5,60	251,620	-	16,59	2,950	0,00	0,00	0,00	4,366
13.12.15	24	-	63,64	10,20	254,650	-	-	45,31	5,60	251,760	-	18,33	2,890	0,00	0,00	0,00	4,816
14.12.15	24	-	64,83	10,20	251,280	-	-	45,76	5,60	248,420	-	19,07	2,860	0,00	0,00	0,00	4,939
15.12.15	24	-	65,99	10,20	249,090	-	-	46,00	5,60	246,310	-	19,99	2,780	0,00	0,00	0,00	5,123
16.12.15	24	-	67,80	10,20	248,840	-	-	46,91	5,60	245,890	-	20,89	2,950	0,00	0,00	0,00	5,355
17.12.15	24	-	67,79	10,20	248,110	-	-	46,63	5,60	245,300	-	21,16	2,810	0,00	0,00	0,00	5,396
18.12.15	24	-	67,79	10,20	248,630	-	-	46,74	5,60	245,800	-	21,05	2,830	0,00	0,00	0,00	5,382
19.12.15	24	-	62,28	10,20	263,240	-	-	45,17	5,60	260,500	-	17,11	2,740	0,00	0,00	0,00	4,640
20.12.15	24	-	59,84	10,20	270,230	-	-	44,37	5,60	267,540	-	15,47	2,690	0,00	0,00	0,00	4,317
21.12.15	24	-	59,84	10,20	299,750	-	-	45,82	5,60	296,600	-	14,02	3,150	0,00	0,00	0,00	4,371
22.12.15	24	-	57,46	10,20	311,310	-	-	44,81	5,60	308,070	-	12,65	3,240	0,00	0,00	0,00	4,101
Среднее	24,00	-	61,32	10,20	279,341	-	-	45,24	5,60	276,209	-	16,07	3,132	0,00	0,00	0,00	4,578
Итого	720,0	-	-	-	8380,232	0,000	-	-	-	8286,268	0,000	-	-	-	-	-	137,35

Ориентировочно до конца месяца(+) 2430,141
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1996,697
Итого за декабрь 2015 : 8813,676

2403,900 26,241 43,15
 1970,800 25,897 28,38
 8719,368 94,307 152,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	77970,460	-	76831,200	-	0,000	0,000	1274,806	
23.12.15 02:00	86664,500	-	85424,830	-	0,000	0,000	1420,957	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры колодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТеплоком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по звонку до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 25.12.2015