Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	63,20	9,20	121,034	-	-	44,20	4,60	119,747	-	19,00	1,287	-	-	-	2,367
24.11.15	24	-	65,52	9,20	122,755	-	-	45,41	4,60	121,411	-	20,10	1,343	-	-	-	2,540
25.11.15	24	-	68,45	9,20	125,084	-	-	47,23	4,60	123,696	-	21,23	1,388	-	-	-	2,732
26.11.15	24	-	71,26	9,20	123,643	-	-	48,68	4,60	122,160	-	22,58	1,483	-	-	-	2,876
27.11.15	24	-	66,05	9,20	124,272	-	-	45,97	4,60	122,739	-	20,08	1,532	-	-	-	2,575
28.11.15	24	-	61,75	9,20	125,710	-	-	43,67	4,60	124,388	-	18,08	1,321	-	-	-	2,341
29.11.15	24	-	65,01	9,20	125,207	-	-	45,10	4,60	123,909	-	19,92	1,299	-	-	-	2,563
30.11.15	24	-	65,17	9,20	124,443	-	-	45,21	4,60	123,259	-	19,97	1,184	-	-	-	2,549
01.12.15	24	-	65,64	9,20	123,790	-	-	45,46	4,60	122,639	-	20,18	1,151	-	-	-	2,561
02.12.15	24	-	65,31	9,20	124,080	-	-	45,40	4,60	122,912	-	19,91	1,168	-	-	-	2,534
03.12.15	24	-	66,31	9,20	123,574	-	-	45,79	4,60	122,310	-	20,52	1,264	-	-	-	2,604
04.12.15	24	-	60,47	9,20	124,727	-	-	43,05	4,60	123,481	-	17,41	1,246	-	-	-	2,236
05.12.15	24	-	56,19	9,20	125,343	-	-	41,01	4,60	124,167	-	15,18	1,176	-	-	-	1,960
06.12.15	24	-	52,77	9,20	125,622	-	-	39,41	4,60	124,556	-	13,37	1,066	-	-	-	1,731
07.12.15	24	-	53,64	9,20	125,481	-	-	39,80	4,60	124,422	-	13,84	1,060	-	-	-	1,789
08.12.15	24	-	58,55	9,20	129,183	-	-	42,37	4,60	127,962	-	16,19	1,221	-	-	-	2,153
09.12.15	24	-	60,26	9,20	130,367	-	-	43,39	4,60	129,039	-	16,87	1,328	-	-	-	2,268
10.12.15	24	-	56,04	9,20	126,228	-	-	40,98	4,60	125,098	-	15,05	1,130	-	-	-	1,956
11.12.15	24	-	55,36	9,20	125,421	-	-	40,70	4,60	124,324	-	14,66	1,097	-	-	-	1,894
12.12.15	24	-	56,98	9,20	124,846	-	-	41,24	4,60	123,715	-	15,74	1,131	-	-	-	2,022
13.12.15	24	-	61,39	9,20	123,687	-	-	43,22	4,60	122,479	-	18,16	1,208	-	-	-	2,309
14.12.15	24	-	64,68	9,20	122,696	-	-	44,73	4,60	121,471	-	19,96	1,225	-	-	-	2,514
15.12.15	24	-	66,35	9,20	121,855	-	-	45,40	4,60	120,637	-	20,95	1,218	-	-	-	2,619
16.12.15	24	-	65,77	9,20	125,485	-	-	45,44	4,60	124,294	-	20,33	1,191	-	-	-	2,617
17.12.15	24	-	67,79	9,20	125,844	-	-	46,27	4,60	124,582	-	21,52	1,263	-	-	-	2,778
18.12.15	24	-	67,02	9,20	124,442	-	-	45,73	4,60	123,163	-	21,29	1,280	-	-	-	2,719
19.12.15	24	-	63,46	9,20	124,973	-	-	44,59	4,60	123,751	-	18,87	1,222	-	-	-	2,422
20.12.15	24	-	59,48	9,20	126,258	-	-	42,94	4,60	125,006	-	16,54	1,253	-	-	-	2,152
21.12.15	24	-	56,81	9,20	127,183	-	-	42,16	4,60	125,938	-	14,66	1,245	-	-	-	1,926
22.12.15	24	-	51,92	9,20	125,822	-	-	39,15	4,60	124,661	-	12,77	1,161	-	-	-	1,662
Среднее	24,00	-	61,95	9,20	124,969	-	-	43,79	4,60	123,730	-	18,16	1,238	-	-	-	2,332
Итого	720,0				3749,056	0,000				3711,915	0,000		37,141	0,00	0,00	0,00	69,97

Ориентировочно до конца месяца(+)	1131,439	1120,364	11,075	20,93
Корректировка за прошлый месяц (-)	997,483	987,305	10,178	16,82
Итого за декабрь 2015 :	3883,011	3844,974	38,037	74,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 03:00	60732,821	-	60453,993	-	-	-	1193,786	
23.12.15 02:00	64477,531	-	64161,624	-	-	-	1263,576	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 25.12.2015